



UAB „FINNFOAM“

Kokybės g. 5, Biruliškių km., LT-54469 Kauno r., tel. +370 37 403800, info@finnfoam.lt
duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre,
įmonės kodas 300642584, PVM mokėtojo kodas LT100004119214

KONKURSO SĄLYGOS

SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS (ĮSKAITANT MONTAVIMĄ) pirkimas

Pagal projektą
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB "Finnfoam" elektros gamybai

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS	2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	3
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	7
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	8
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	8
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	10
8. DERYBOS	11
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	11
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	12
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	13
12. PRIEDAI	13
1 priedas. Techninė specifikacija	14
2 priedas. Pasiūlymas	20
3 priedas. Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	27
4 priedas. Sutarties projektas	28

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Finnfoam“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB "Finnfoam" elektros gamybai" (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-03-0003), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: **saulės elektrinės įrangą (įskaitant montavimo darbus).**

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas **2018 m. lapkričio 13 d.** Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo **įgaliotas asmuo** palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Egidijus Sutkus, vykdantysis direktorius, +370 650 61293, Egidijus.Sutkus@finnfoam.lt.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama **560 kW** saulės elektrinės įranga (įskaitant montavimo darbus). Perkamo objekto savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų **1 priedas**).

2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų kiekiui.

2.3. Darbai turi būti atlikti per **180** kalendorinių dienų nuo darbų pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

2.4. Saulės elektrinės įrengimo vieta – Kokybės g. 5, Biruliškių km., LT-54469 Kauno r.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1 Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė
3.1.1	<p>Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.</p> <p>Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus</p>	<p>Valstybės įmonės Registrų centro dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo.</p> <p>Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.</p> <p>Arba</p> <p>Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą</p>	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
3.1.2	<p>Tiekėjas turi būti įvykęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.</p> <p>Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur.</p> <p>Tiekėjas taip pat laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu,</p> <p>- jeigu Tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas</p>	<p>Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų</p>	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė
	- bei jei Tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių.	institucijų tvarkomus duomenis. Tiekėjas, kuris yra kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos valstybės institucijos pažymą/dokumentą. Arba Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą	
3.1.3	Tiekėjas (arba subrangovas) turi teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla (Eksploatacijos darbu sritys: Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai arba Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai).	Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas, leidžiantis verstis atitinkama veikla.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas

3.2 Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė
3.2.1	Tiekėjo paskutinių 3 (trijų) finansinių metų arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus) grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė turi būti teigiama . Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą 3 metų laikotarpį).	Tiekėjo 3 (trijų) paskutinių finansinių metų tinkamai patvirtintos pelno (nuostolių) ataskaitų arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamų dokumentų kopijos. Jei tiekėjas įregistruotas vėliau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo dienos.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
3.2.2	Tiekėjo vidutinė metinė atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektų įrangos pardavimo ir montavimo darbų apimtis, įrengiant ir (ar) rekonstruojant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektus , per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 trejus metus) ne mažiau nei 1,5 karto didesnės nei pasiūlymo kaina	Paskutinių 3 finansinių metų, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios tiekėjo įmonės pažyma apie gautas pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė
3.2.3	Tiekėjas turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams pradėti vykdyti - ne mažiau nei 0,5 pasiūlymo vertės be PVM.	<p>Banko arba kitos kredito įmonės pažyma (-os) (-as), išduotą (-as) ne anksčiau nei skelbimo apie konkursą paskelbimo diena, apie tiekėjo turimą pinigų kiekį sąskaitoje (-ose).</p> <p>Taip pat pateikiami šie dokumentai: (žemiau nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) ir/arba raštas iš banko, kuriuo patvirtinama apie nepanaudotą kredito, skirto apyvartinių lėšų papildymui, sumą konkurso pasiūlymo pateikimo laikotarpio data.</p> <p>arba banko pažymą (-as) apie tiekėjo turimą kredito liniją/ trumpalaikį kreditą, bei jo nepanaudotą likutį suteikianti galimybę pasiūlymo pateikimo laikotarpio laikotarpį naudotis banko sąskaitos kredito limitu (overdraftą), nurodant jos dydį, paskirtį ir likutį,</p> <p>arba banko pažymą, kad bankas besąlygiškai suteiks tiekėjui atitinkamo dydžio paskolą/kreditinę liniją, ši pripažinus konkurso laimėtoju, arba kitą dokumentą įrodantį pakankamą apyvartinių lėšų disponavimą</p>	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
3.2.4	Tiekėjas per pastaruosius 3 (trejus) metus turi būti įrengęs ir atidavęs eksploatuoti (t.y. sėkmingai užbaigęs, atlikęs defektų šalinimą po jėgainės bandomosios eksploatacijos ir pasirašęs galutinį darbų perdavimo aktą: <ul style="list-style-type: none"> - bent 1 (vieną) ne mažesnės nei 560 kW galios saulės jėgainę - arba bent 2 (dvi) ne mažesnės nei 280 kW galios saulės jėgainės. 	Pateikiami dokumentai: <ol style="list-style-type: none"> 1) Per paskutinius 3 metus sutarčių sąrašas, nurodant: užsakovą, darbų aprašymą, pradžios ir pabaigos datas, saulės fotoelektrinės galią, kontaktinį asmenį. 2) Įrodymui apie darbų atlikimą tiekėjas pateikia aktus arba užsakovų pažymas (atsiliepiamus) apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai, arba lygiaverčius dokumentus. Pažymose be kita ko turi būti nurodyta darbų atlikimo data ir vieta, informacija, ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti, o defektų šalinimas po bandomosios eksploatacijos yra atliktas 	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
3.2.5	Tiekėjas turi būti siūlomos saulės jėgainių įrangos (modulių ir keitiklių) gamintojas arba gamintojo atstovas.	Pateikiami saulės jėgainių įrangos (modulių ir keitiklių) gamintojų arba jų atstovų dokumentai, įrodantys, kad	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė
	Tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su tokiu ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises.	Tiekėjas yra fotovoltinių saulės jėgainių įrangos gamintojas arba gamintojų įgaliotas parduoti įrangą arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijas.	atmetamas
3.2.6	Tiekėjas turi būti įsidieęs kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemas pagal standartus ISO 9001:2015, 14001:2015 arba lygiavertes kokybės vadybos priemones, užtikrinančias, kad įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, atitinka minėto standarto reikalavimus. Įsidiegta kokybės vadybos sistema (ar priemonės) turi galioti šioms įmonės veikloms: Alternatyvių energetikos sprendimų diegimas: saulės elektrinės.	Kokybės vadybos sistemos, aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikato ir (arba) kitų lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įsidiegimą patvirtinančių dokumentų kopijos.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas

*** Pastabos:**

1) **3.1.1-3.1.2** punktuose nurodyti dokumentai, turi būti išduoti ne anksčiau **kaip 60 dienų** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

2) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priešaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

3) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgaliojto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų **3.1.1, 3.1.2, 3.2.1** punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus **kiekvienas** ūkio subjektų grupės narys atskirai, **3.1.3** punkte nustatytą reikalavimą turi atitikti tas ūkio subjektų grupės narys arba subrangovas, kuris bus atsakingas už šių darbų vykdymą, **3.2.2 – 3.2.6** punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti **bent vienas** ūkio subjektų grupės narys.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

3.5 Tiekėjas, ketinantis dalį darbų atlikti subrangos pagrindais, darbų ar paslaugų perkamų iš trečiųjų asmenų, apimtis turi nurodyti savo pasiūlyme bei įvardinti, kokius subrangovus ir kokiais pirkimo daliai atlikti jis ketina pasitelkti. Jeigu subrangovų atliekamų darbų ar paslaugų apimtis viso projekto dalyje yra didesnė kaip **5%**, subrangovai turi atitikti konkurso sąlygų **3.1.1, 3.1.2, 3.2.1** punktuose numatytus reikalavimus ir tiekėjas turi pateikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus kartu su teikiamu pasiūlymu.

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų **2 priede** pateiktą formą.

4.3 Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.4 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba (techninės specifikacijos ir kita techninė dokumentacija gali būti anglų kalba).

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų **dokumentų visuma**:

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų **2 priedą**;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. pasiūlymo galiojimą užtikrinantys dokumentai;

4.5.5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą projekto įgyvendinimui reikalingą įrangą, komplektuojančius elementus, medžiagas, kabelius, konstruktyvus, programinę įrangą, montavimo bei kitus darbus, kas būtina projektui įgyvendinti, priduoti Valstybinėms institucijoms ir Pirkėjui pagal galiojančius LR teisės aktus ir Sutarties su Pirkėju sąlygas.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas pdf formatu iki **2018 m. lapkričio 23 d. 14:00 val.** (Lietuvos laiku) el. paštu egidijus.sutkus@finnfoam.lt. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia patvirtinimą elektroniniu paštu apie pasiūlymo gavimą. ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę

4.10 Pirkėjas neatsako už elektroninio pašto sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.

4.11 Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama **eurais**, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų **2 priede**. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

4.12 Pasiūlymas turi galioti **ne trumpiau nei 3 mėnesiai** nuo pasiūlymo pateikimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas paskelbia Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir informuoja kiekvieną konkurso sąlygas gavusį tiekėją .

4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip **prieš 4 pilnas darbo dienas** iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t.y. iki **2018 m. lapkričio 19 d. 14:00 val.** Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, nenurodydamas, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus **2 darbo dienoms** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas informuoja visus konkurso sąlygas gavusius tiekėjus.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti asmenys.

Egidijus Sutkus, vykduantysis direktorius,
+370 650 61293, Egidijus.Sutkus@finnfoam.lt.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas.

6.2 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.3 Komisija nagrinėja:

6.3.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Komisijai turint pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų teisingumo ir/ar autentiškumo, Komisija gali prašyti tiekėjo pateikti papildomus įrodymus;

6.3.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.3.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.4 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 1 darbo diena ir ne ilgesnis nei 5 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.5 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.6 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.7 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.8 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos **eurais, vertinant pasiūlymo kainą be PVM.**

6.9 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal **ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.**

6.10 Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų lyginamasis svoris nustatomas kainos lyginamojo svorio (X) ir kitų kriterijų lyginamųjų svorių (Y), išreikštų balų intervalų viršutinių ribų suma. Atsižvelgiant į tai, kad perkama prekė – saulės fotoelektrinės įranga (įskaitant montavimo darbus) – turi dirbti efektyviai, įranga turi būti kokybiška ir ilgaamžė, kainos lyginamasis svoris sudaro 60 balų, kur maksimalų 60 balų kiekį gauna mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas. Kitų tiekėjų pasiūlytos kainos apskaičiuojamos proporcingai mažiausios kainos atžvilgiu. Prioritetas teikiamas įrangos patikimumui, efektyvumui ir ilgaamžiškumui bei jos pasirinkimo ir sumontavimo pagrįstumui, siekiant gauti maksimalų galimą elektros gamybos efektą. Maksimalus galimas balų skaičius 100:

$$X + \sum Y_{(A+B+C+D)} = 100.$$

6.11 Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

Vertinimo kriterijai		Funkcinio parametro lyginamasis svoris	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K _k)		K _{p (i) min} K _{p (i)} K _{p (i)max}	X = 60
Gamybos efektyvumas			Y _A = Y ₁ Maksimalus Y _A = 10
1.	Saulės jėgainės teorinis santykinis našumas (SN), apskaičiuojamas pagal žemiau nurodytą formulę: SN= Mp/Ma*100.*	L ₁ ≤ 79,99% L ₁ = nuo 80,00% iki 82,99% L ₁ ≥ 83,00%	Y ₁ = 0 Y ₁ = 5 Y ₁ = 10
Fotoelektrinių modulių efektyvumo parametrai:			Y _B = Y ₂ + Y ₃ Maksimalus Y _B = 10
2.	Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia:	L ₂ ≥ 80% L ₂ ≥ 83% L ₂ ≥ 85%	Y ₂ = 0 Y ₂ = 2 Y ₂ = 5
3.	Fotoelektrinių modulių techninė gamintojo garantija pilnais metais:	L ₃ = 15 metų L ₃ > 15 metų L ₃ ≥ 20 metų	Y ₃ = 0 Y ₃ = 2 Y ₃ = 5
Inverterių kokybiniai parametrai:			Y _C = Y ₄ + Y ₅ Maksimalus Y _C = 15
4.	Inverterių gamintojo garantija (pilnais metais):	L ₄ = 15 metų L ₄ > 15 metų L ₄ ≥ 20 metų	Y ₄ = 0 Y ₄ = 5 Y ₄ = 10
5.	Inverteriai su optimizatoriais (ne mažiau kaip vienu optimizatoriumi tenkančiu dviem moduliams), kurių garantinis terminas (optimizatorių) ne trumpesnis nei 20 metų.	L ₅ = Taip L ₅ = Ne	Y ₅ = 5 Y ₅ = 0
Konstrukcijų kokybiniai parametrai:			Y _D = Y ₆ Maksimalus Y _D = 5
6.	Konstrukcijų techninė gamintojo garantija pilnais metais:	L ₆ = 20 metų L ₆ > 20 metų L ₆ ≥ 25 metų	Y ₆ = 0 Y ₆ = 2 Y ₆ = 5

*Saulės jėgainės teorinis santykinis našumas (SN) procentine išraiška, apskaičiuojamas pagal formulę:

$$SN = M_p/M_a \cdot 100, \text{ kur:}$$

M_p – tai Tiekėjo deklaruojamas sistemos našumas, kuris gaunamas **padalinus**:

(1) planuojamos pagaminti energijos kiekį (kWh) per metus, kurį Tiekėjas apskaičiuoja ir deklaruoja individualiai, pateikdamas naudojamos programinės įrangos skaičiavimo ir nuostolių ataskaitą, iš (2) planuojamos instaliuoti elektrinės modulių galios (kW) – 560 kWp;

M_a – tai vidutinis metinis saulės apšvitos intensyvumas, lygus 1054 kWh/m²/metus į horizontalią plokštumą kuris gaunamas naudojant meteorologinę duomenų bazę PVGIS CM SAF, satellite 2001-2012 – Synthetic (<http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php>).

Visi skaičiavimai formulėje atliekami pagal *Standart conditions* (STC) testavimo metodika 1000 w/m², 25 °C.

Pastaba: jėgainės eksploatavimo metu Pirkėjas vertins, ar Tiekėjo deklaruotas SN rodiklis atitinka faktinį. Patikra vykdoma po pirmų jėgainės eksploatavimo metų. Nustačius, kad faktinis santykinis našumas SN yra mažesnis nei kad Rangovo deklaruota iki sutarties pasirašymo, teikiat pasiūlymą, tai Pirkėjas įgis teisę į su tuo susijusių nuostolių atlyginimą remiantis tarp šalių sudarytoje sutartyje numatytais sąlygomis. Nustatinėjant faktinį santykinį našumą yra leidžiamas iki 2 proc. dydžio nuokrypis. Tiekėjas privalo garantuoti, kad nebus įdiegta įranga, kuri dirbtinai riboja fotovoltinės saulės jėgainės santykinį našumą, užtikrinti, jog fotovoltinės saulės jėgainės veikimo neįtakoja kiti veiksniai, pvz. šešėliai nuo medžių, pastatų ir kt.

6.12 Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pilną išpildomąją techninę vizualizaciją su pasirinktos įrangos pagrindimu. Pasiūlyme pateikta įranga turi būti maksimaliai adaptuota Pirkėjo poreikiams ir pastatų konstrukcijų diktuojamiems parametrams. Įranga turi būti sumontuota taip, kad būtų lengvai prieinama, jos aptarnavimas ir priežiūra turi būti nesudėtinga.

6.13 Gavus vienintelį pasiūlymą, ekonominio naudingumo vertinimas atliekamas nebus.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas arba pateikti atnaujintus pasiūlymus raštu (el. paštu).

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Jeigu derybos vykdomos susitikimų metu, derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas yra pateiktas (įregistruotas) anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.3 Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygiška ir neatšaukiama sutarties sąlygų įvykdymo garantija ar draudimo bendrovės laidavimu, kurį dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, privalo pirkėjui pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Užtikrinimo vertė – **ne mažiau kaip 5% sutarties vertės** (be PVM).

10.4 Visi įrangos pristatymo ir montavimo darbai turi būti atlikti (įskaitant derinimo ir eksploatacinius bandymus, pridavimą VEI, ESO ir kitoms pagal teisės aktų reikalavimus valstybės institucijoms) ir perduoti eksploatuoti Užsakovui per **180 kalendorinių dienų** nuo Sutarties pasirašymo.

10.5 Mokėjimas už įrangą ir jos sumontavimo darbus bus vykdomas dalimis, tačiau galutinis apmokėjimas atliekamas tik su sąlyga, kad visi Darbai pagal Sutartį bus baigti.

10.5.1. Pirkėjas po Sutarties pasirašymo sumokės Pardavėjui **20%** avansą į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą, kuris pervedamas per 15 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10.5.2. Už atliktus darbus ir pateiktą įrangą moka pagal suderintus darbų priėmimo-perdavimo aktus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos, sulaukiant 10% sumos.

10.6 Galutinis atsiskaitymas **10%** nuo visos sutarties vertės atliekamas pridavus elektrinę Valstybinei energetikos inspekcijai per 30 dienų po pridavimo, pasirašius galutinį perdavimo – priėmimo aktą .

10.7 Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo laimėjęs tiekėjas privalės pateikti **Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo civilinės atsakomybės draudimo** poliso kopiją ir jo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas (arba bent vienas iš jungtinės veiklos partnerių, jeigu pirkimą laimi jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė) yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei, nei 1.000.000 EUR. sumai

10.8 .Tiekėjui per nustatytą laiką ar šalių suderintą papildomą laiką nepateikus bent vieno **10.3** ir/ar **10.7** punkte nurodyto dokumento (sutarties įvykdymo užtikrinimo kopijos ar civilinės atsakomybės draudimo poliso kopijos), sutartis neįsigalioja ir Pirkėjas turi teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.

10.9 Pardavėjas prisiima atsakomybę už darbų atlikimą ne vėliau kaip iki šioje Sutartyje nurodyto galutinio darbų atlikimo termino. Jeigu galutinių darbų atlikimas ir/ar atliktų darbų pridavimas valstybinei komisijai (Objekto pripažinimas tinkamu naudoti) vėluoja dėl Pardavėjo kaltės, tai Pardavėjas, esant raštiškam Pirkėjo reikalavimui, moka Užsakovui **0,02 %** dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, iki pažeidimo pašalinimo dienos.

10.10 Pirkėjas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už Pardavėjo atliktus ir Pirkėjo priimtus darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais privalo mokėti Pardavėjui **0,02 %** atliktų ir neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, iki pažeidimo pašalinimo dienos.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

12. PRIEDAI

12.1 Techninė specifikacija;

12.2 Pasiūlymo forma.

12.3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija

12.4 Sutarties projektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI
SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS (SKAITANT MONTAVIMĄ) JĖGAINĖS
PIRKIMUI**

UAB "Finnfoam" (vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą " Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB "Finnfoam" elektros gamybai“ (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-03-0003) (vadinamas – Projektu), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis planuoja įsigyti: saulės fotoelektrinės jėgainės rangos darbus (įskaitant įrangą), t.y. visus darbus, kurie būtini, kad saulės jėgainė būtų saugiai sumontuota ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų su galimybe perteklinę el. energiją parduoti per ESO į tinklą

1 lentelė. Pagrindiniai saulės fotoelektrinės jėgainės projekto parametrai:

Pastatas	Parametrai	Reikšmės
Gamybiniai ir sandėliavimo pastatai, adresu Kokybės g. 5, Biruliškių km., LT-54469 Kauno r.	Bendra saulės fotoelektrinės jėgainės įrengtoji galia, MW	Ne mažiau kaip 560 kW
	Montavimo vieta	Ant gamybinių statinių stogų
	Montavimo metodas	Sandėliavimo patalpų balastinė - aerodinaminė Sistema plokščiam stogui, arba stogui su 5 proc nuolydžiu be fizinės intervencijos į stogą. Po laikančiosiomis fotomodulių konstrukcijomis turi būti patiesta speciali gumos danga, apsauganti stogą nuo konstrukcijos poveikio stogo dangai. Įranga turi būti tinkamai įžeminta Pasiūlyme nurodyti būdą, bei jį pagrįsti.
	Montavimo konstrukcija	Aliuminio lydinio su anodine danga arba alternatyvi panašių savybių pagal ilgaamžiškumą ir svorį. Nerūdijančio plieno varžtai. Pasiūlyme nurodyti būdą.
	Montavimo kampas horizonto atžvilgiu, laipsniai	Pasiūlyme nurodyti ekonomiškai naudingiausią kampą bei jį pagrįsti
	Fotomodulių išdėstymas pasaulio šalių atžvilgiu	Pasiūlyme turi būti nurodytas ekonomiškiausias išdėstymas su pagrindimu
Monitoringo internetu sistema	Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas duomenų detalizavimas: 1. Suminė pagaminta elektros energija; 2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; 3. Momentinė generuojama galia; 4. Pagamintos elektros energijos	

Pastatas	Parametrai	Reikšmės
		kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. 5. Saulės apšvieta palyginama su generuojama elektrinės galia. Su galimybe užsakovui stebėti SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus bei, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (vadinama – AB ESO) pareikalavus, stebėti ir jiems.
	Elektros energijos skirstymas	Generuojama elektros energija naudojama Pirkėjo elektros energijos poreikiui tenkinti, su galimybe perteklinę energiją parduoti per ESO į tinklą. Turi atitikti vėliau išduotų sąlygų reikalavimus
	Nuotolinis valdymas	Turi atitikti AB ESO vėliau išduotų sąlygų reikalavimus,
	Naudojama įranga	Nauja, neekspluatuota, naujos technologijos. Ne senesnės kaip 2017 metų II pusmečio gamybos
	Apsauga nuo viršįtampių	Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių.

2 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams:

Atliekami darbai	Aprašymas
<p>560 kW Saulės Jėgainės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas</p>	<p>Suprojektuoti saulės Jėgainę, ją įrengiant (sumontuojant) ant pastato plokščio stogo. Jėgainės fotomodulių laikančios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabelių pravedimo konstruktyvai naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti Saulės jėgainių įrengimo reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Turi būti pasirinktos aliuminio lydinio su anoduota danga arba analogiškos, lengvos, patikimos, ilgaamžės konstrukcijos. Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo metu, poveikis esamiems stogams turi būti minimalus. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamos medžiagų panaudojimą ir konstrukcijos įrengimą. Jei saulės jėgainės įrengimo metu bus sugadinta stogo danga, ji turi būti atstatyta.</p>
<p>Inverterių (keitiklio), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas</p>	<p>Saulės fotomodulių jungimas grupėmis (linijomis), inverterių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, saulės fotomodulių grupių jungimas į srovės keitiklius, inverterių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas. Montuojant konstruktyvus, kabelius, bei kitą . įrangą negali būti sugadinta stogo danga ir pastato estetinė išvaizda, taip pat turi būti užtikrinti visi elektrotechnikos taisyklių, priešgaisriniai ir kiti projektiniai reikalavimai. Saulės fotovoltinės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitymui įrengti apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai.</p>
<p>Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai</p>	<p>Montuojant fotovoltinius modulius, vengti šešėliavimo. Sujungiant DC grandines įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti visus Jėgainės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti Jėgainės eksploatavimo instrukciją, apmokyti Pirkėjo personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti Jėgainę VEI, jei teisės aktuose numatyta ir kitoms institucijoms, kaip statybos inspekcija ir kt. Gauti VEI pažymą apie elektrinės atitikimą teisės aktų reikalavimams. Gauti iš valstybės institucijų leidimą gaminti elektros energiją ir leidimą pateikti Pirkėjui. Darbų priėmimo-pridavimo aktu Jėgainę perduoti (priduoti)eksploatuoti Pirkėjui.</p>
<p>Monitoringo internetu sistema</p>	<p>Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas domėnų detalizavimas kaip 1 lentelėje: 1. Suminė pagaminta elektros energija; 2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; 3. Momentinė generuojama galia; 4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. 5. Saulės apšvieta palyginama su generuojama elektrinės galia. Su galimybe Pirkėjui stebėti SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus bei, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (vadinama – AB ESO) pareikalavus, stebėti ir jiems. Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso jėgainės eksploatavimo metu, su galimybe užsakovui vykdyti stebėseną on-line režimu serveryje, SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus.</p>


3 lentelė. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai įrangai:

Eil. Nr.	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai	Minimalūs reikalavimai	Pateikiami dokumentai
I.	FOTOELEKTRINIAI MODULIAI:		
1.	Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti ne mažesnius nei šių standartų reikalavimus:		
1.1.	TUV arba analogiški galiojantys standartai	Taip	
2.	Siūloni moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus:		
2.1.	IEC 61215 arba lygiavertis	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.2.	IEC 61730 arba lygiavertis	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.3.	Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei)	≥ IP67 Lygiaverčių ar geresnių savybių	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.4.	CE atitikties deklaracija	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
3.	Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai Kriterijai		Ataskaita teikiama kiekvienam pagamintam gaminio moduliui
3.1.	Voltamperinių charakteristikų matavimas saulės simulatoriuje	Taip	
3.2.	Gamintojo garantijos moduliams:		
3.2.1.	Produkto garantija pilnais metais	≥ 15 metų	Teikiamas gamintojo garantinis raštas
3.2.2.	Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos	≥ 90 %	Teikiamos gaminio specifikacijos
3.2.3.	Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia	≥ 80 %	Teikiamos gaminio specifikacijos
3.2.4.	Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %:	≥16.8 %	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.	Techiniai ir kokybiniai reikalavimai fotoelementų moduliams		
4.1.	Mechaninis atsparumas		
4.1.1.	Maksimali vėjo apkrova, Pa	≥ 2400	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.1.2.	Maksimali sniego apkrova, Pa	≥ 5400	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.2.	Kiti parametrai		
4.2.1.	Saulės elementų tipas	monokristaliniai/ polikristaliniai lygiaverčiai ar geresnių savybių.	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.2.2.	Modulio rėmas	Anoduotas Al ar lygiavertis	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.2.3.	Paklaida	-0/ + 5 Wp	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.2.4.	Modulių darbinė temperatūra	-40 .. +85 C°	Teikiamos gaminio specifikacijos
II.	INVERTERIAI:		
1.	Siūloni inverteriai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus:		
1.1.	CE 2014/35/EU, arba lygiaverčiai 2014/30/EU	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
1.2.	IEC 61727:2004 arba	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos

Eil. Nr.	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai	Minimalūs reikalavimai	Pateikiami dokumentai
	lygiaverčiai		
1.3.	IEC 62116:2008 arba lygiaverčiai	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
	OHSAS 18001	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.	Gamintojo garantija pilnais metais	≥ 15 metų	Teikiamas gamintojo garantinis raštas
3.	Techniniai parametrai:		
3.1.	Fazių skaičius	3	Teikiamos gaminio specifikacijos
3.2.	Apsaugos lygis	Ne žemesnis kaip IP 65	Teikiamos gaminio specifikacijos
3.3.	Efektyvumas EURO	≥ 98 proc	Teikiamos gaminio specifikacijos
3.4.	Galimos duomenų perdavimo sąsajos	RS485, USB, LAN ar kt.	Teikiamos gaminio specifikacijos
3.5.	Siūlant inverterius be optimizatorių, MPPT (maksimalios galios sekimo taškų) skaičius	Atskiras MPPT ne daugiau dviem nuosekliai sujungtų modulių grupėms.	Teikiamos gaminio specifikacijos
3.6.	Siūlant inverterius su optimizatoriais	Ant vieno optimizatoriaus pajungti ne daugiau nei 2 moduliai	Teikiamos gaminio specifikacijos
III.	SAULĖS APŠVIETOS METROLOGINĖ STOTELĖ:		
1.1	Viena stotelė, sumontuota daugumos modulių pasvirimo kampu arba atskira stotelė kiekvienai modulių grupei, sumontuotai tuo pačiu kampu.		Teikiamos gaminio specifikacijos
1.2.	Matavimo įranga (apšvita). Sistemoje turi būti numatytas apšvitos jutiklis, kurio metinio parodymo rezultatai leis vertinti ar saulės moduliai pagamino planuojamą elektros energijos kiekį, esant konkrečiai metinei saulės apšvitai. Jutiklis turi turėti sąsają su jėgainės monitoringo kompiuterine sistema. Būtinasis išieigos parametras – W/m^2 .		Teikiamos gaminio specifikacijos
1.3	Matavimo įranga (temperatūra). Sistemoje turi būti numatytas temperatūros jutiklis. Būtinasis išieigos parametras – temperatūra, C.		Teikiamos gaminio specifikacijos
IV.	KONSTRUKCIJOS		
1.1	Gamintojo garantija pilnais metais	≥20 metų	Teikiamas gamintojo garantinis raštas

Pastaba: Remiantis Taisyklių 460.2 p. priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai

560 kW saulės įrangos montavimo vietas





UAB „Finnfoam“ konkurso sąlygų priedas Nr. 2

**PASIŪLYMAS DĖL
SAULĖS ELEKTINĖS ĮRANGOS (ĮSKAITANT MONTAVIMĄ)
PIRKIMO**

Uždarajai akcinei bendrovei „Finnfoam“

Kokybės g. 5, Biruliškių km., LT-54469 Kauno r.,;

įmonės kodas 300642584, PVM mokėtojo kodas LT100004119214

+370 650 61293, egidijus.sutkus@finnfoam.lt

A dalis. Duomenys apie tiekėją ir techninė informacija

20 - - .

Data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt **2018 m. lapkričio 13 d.**
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
1.	Saulės fotoelektrinės jėgainės įranga (įskaitant montavimą)		
2.	Techninio projekto parengimas		
3.	Saulės fotoelektrinės pridavimas VEI ir leidimų gaminti elektros energiją gavimas		
4.			

Siūlomos objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

1 lentelė. Pagrindiniai saulės fotoelektrinės jėgainės projekto parametrai:

Parametrai	Reikšmės	Siūloma reikšmė
Bendra saulės fotoelektrinės jėgainės įrengtoji galia, MW	Ne mažiau kaip 560 kW	
Montavimo vieta	Ant gamybinių statinių stogų	
Montavimo metodas	Sandėliavimo patalpų balastinė - aerodinaminė Sistema plokščiam stogui, arba stogui su 5 proc nuolydžiu be fizinės intervencijos į stogą. Po laikančiosiomis fotomodulių konstrukcijomis turi būti patiesta speciali gumos danga, apsauganti stogą nuo konstrukcijos poveikio stogo dangai. Įranga turi būti tinkamai įžeminta Pasiūlyme nurodyti būdą, bei jį pagrįsti.	
Montavimo konstrukcija	Aliuminio lydinio su anodine danga arba alternatyvi panašių savybių pagal ilgaamžiškumą ir svorį. Nerūdijančio plieno varžtai. Pasiūlyme nurodyti būdą.	
Montavimo kampas horizonto atžvilgiu, laipsniai	Pasiūlyme nurodyti ekonomiškai naudingiausią kampą bei jį pagrįsti	
Fotomodulių išdėstymas pasaulio šalių atžvilgiu	Pasiūlyme turi būti nurodytas ekonomiškiausias išdėstymas su pagrindimu	
Monitoringo internetu sistema	Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas domenų detalizavimas: 1. Suminė pagaminta elektros energija; 2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; 3. Momentinė generuojama galia; 4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal	

Parametrai	Reikšmės	Siūloma reikšmė
	pasirinktą laikotarpį. 5. Saulės apšvieta palyginama su generuojama elektrinės galia. Su galimybe užsakovui stebėti SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus bei, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (vadinama – AB ESO) pareikalavus, stebėti ir jiems.	
Elektros energijos skirstymas	Generuojama elektros energija naudojama Pirkėjo elektros energijos poreikiui tenkinti, su galimybe perteklinę energiją parduoti per ESO į tinklą. Turi atitikti vėliau išduotų sąlygų reikalavimus	
Nuotolinis valdymas	Turi atitikti AB ESO vėliau išduotų sąlygų reikalavimus,	
Naudojama įranga	Nauja, neeksploatuota, naujos technologijos. Ne senesnės kaip 2017 metų II pusmečio gamybos	
Apsauga nuo viršįtampių	Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių.	

2 lentelė. Pagrindiniai reiklavimai rangos darbams:

Atliekami darbai	Aprašymas	Tiekėjo patvirtinimas
560 kW Saulės Jėgainės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas	Pagal techninės specifikacijos (Sąlygų 1 priedas) 2 lentelę	
Inverterių (keitiklio), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas	Pagal techninės specifikacijos (Sąlygų 1 priedas) 2 lentelę	
Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai	Pagal techninės specifikacijos (Sąlygų 1 priedas) 2 lentelę	
Monitoringo internetu sistema	Pagal techninės specifikacijos (Sąlygų 1 priedas) 2 lentelę	

3 lentelė. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai įrangai:

Eil. Nr.	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai	Minimalūs reikalavimai	Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą <i>(tiekejasi turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)</i>
I.	FOTOELEKTRINIAI MODULIAI:		
1.	Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti ne mažesnius nei šių standartų reikalavimus:		
1.1.	TUV arba analogiški galiojantys standartai	Taip	
2.	Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus:		
2.1.	IEC 61215 arba lygiavertis	Taip	
2.2.	IEC 61730 arba lygiavertis	Taip	
2.3.	Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei)	≥ IP67 Lygiaverčių ar geresnių savybių	
2.4.	CE atitikties deklaracija	Taip	
3.	Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai Kriterijai		
3.1.	Voltamperinių charakteristikų matavimas saulės simulatoriuje	Taip	
3.2.	Gamintojo garantijos moduliams:		
3.2.1.	Produkto garantija pilnais metais	≥ 15 metų	
3.2.2.	Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos	≥ 90 %	
3.2.3.	Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia	≥ 80 %	
3.2.4.	Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %:	≥16.8 %	
4.	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai fotoelementų moduliams		
4.1.			
4.1.1.	Nominali galia PMPP, W	Nenurodyta	
4.1.2.	Sistemos įtampa, V	Nenurodyta	
4.1.	Mechaninis atsparumas		
4.1.1.	Maksimali vėjo apkrova, Pa	≥ 2400	
4.1.2.	Maksimali sniego apkrova, Pa	≥ 5400	
4.2.	Kiti parametrai		
4.2.1.	Saulės elementų tipas	monokristaliniai/ polikristaliniai lygiaverčiai ar geresnių savybių.	
4.2.2.	Modulio rėmas	Anoduotas Al ar lygiavertis	
4.2.3.	Paklaida	-0/ + 5 Wp	
4.2.4.	Modulių darbinė temperatūra	-40 .. +85 C°	
II.	INVERTERIAI:		
1.	Siūlomi inverteriai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus:		

Eil. Nr.	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai	Minimalūs reikalavimai	Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą <i>(tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)</i>
1.1.	CE 2014/35/EU, arba lygiaverčiai 2014/30/EU	Taip	
1.2.	IEC 61727:2004 arba lygiaverčiai	Taip	
1.3.	IEC 62116:2008 arba lygiaverčiai	Taip	
	OHSAS 18001	Taip	
2.	Gamintojo garantija pilnais metais	≥ 15 metų	
3.	Techniniai parametrai:		
3.1.	Fazių skaičius	3	
3.2.	Apsaugos lygis	Ne žemesnis kaip IP 65	
3.3.	Efektyvumas EURO	≥ 98 proc	
3.4.	Galimos duomenų perdavimo sąsajos	RS485, USB, LAN ar kt.	
3.5.	Siūlant inverterius be optimizatorių, MPPT (maksimalios galios sekimo taškų) skaičius	Atskiras MPPT ne daugiau dviem nuosekliai sujungtų modulių grupėms.	
3.6	Siūlant inverterius su optimizatoriais	Ant vieno optimizatoriaus pajungti ne daugiau nei 2 moduliai	
III.	SAULĖS APŠVIETOS METROLOGINĖ STOTELĖ:		
1.1	Viena stotelė, sumontuota daugumos modulių pasvirimo kampu arba atskira stotelė kiekvienai modulių grupei, sumontuotai tuo pačiu kampu.		
1.2.	Matavimo įranga (apšvita). Sistemoje turi būti numatytas apšvitos jutiklis, kurio metinio parodymo rezultatai leis vertinti ar saulės moduliai pagamino planuojamą elektros energijos kiekį, esant konkrečiai metinei saulės apšvitai. Jutiklis turi turėti sąsają su jėginės monitoringo kompiuterine sistema. Būtinasis išieigos parametras – W/m^2 .		
1.3	Matavimo įranga (temperatūra). Sistemoje turi būti numatytas temperatūros jutiklis. Būtinasis išieigos parametras – temperatūra, C.		
IV.	KONSTRUKCIJOS		
1.1	Gamintojo garantija pilnais metais	>20 metų	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:

Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją

Pasiūlymas galioja iki **20** __-__-__ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

**PASIŪLYMAS
DĒL SAULĒS FOTOELEKTRINĒS JĒGAINĒS RANGOS DARBU
(ĪSKAITANT ĪRANGA) PIRKIMO**

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
---------------------	--

Mūsu pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomo objekto kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vnt. kaina, Eur (be PVM)	Vnt. kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fotomoduliai (Nurodyti gamintoją ir modelį)		Vnt				
2.	Inverteriai (Nurodyti gamintoją ir modelį) Siūlant su optimizatoriais nurodyti optimizatorių skaičių		Vnt				
3.	Montavimo konstrukcijos ir konstruktyvai (Nurodyti gamintoją ir modelį)		Vnt				
4.	Montavimo medžiagos (kabeliai, tvirtinimo elementai, skydai, apskaitos priemonės ir pan.) detalizuojami		M				
5.	Monitoringo techninė ir programinė įranga		Vnt				
6.	Techninio projekto parengimas		Vnt				
7.	Saulės Jėgainės montavimo, derinimo, eksploatacinių bandymų, paruošimo eksploatuoti darbai		Vnt				
8.	Saulės fotoelektrinės pridavimas VEI ir leidimų gaminti elektros energiją gavimas		Vnt				
IS VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Suma žodžiais

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų kainos 1 metams, kurių tiekėjas negalės didinti 3 metus nuo įrangos perdavimo – priėmimo: _____. Techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų kainos neįeis į bendrą pasiūlymo kainą, už kurią skiriami ekonominio naudingumo balai.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

3 priedas. Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija



UAB „Finnfoam“ konkurso sąlygų priedas Nr. 3

(tiekejo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

Uždarajai akcinei bendrovei „Finnfoam“

Kokybės g. 5, Biruliškių km., LT-54469 Kauno r.,;
įmonės kodas 300642584, PVM mokėtojo kodas LT100004119214
+370 650 61293, egidijus.sutkus@finnfoam.lt

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

(Data)

(Sudarymo vieta)

Aš, _____,
(tiekejo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) _____,
(tiekejo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) UAB „Finnfoam“ organizuojamame konkurse **560 kWh saulės elektrinė su būtina susijusia įranga ir montavimo darbais** įsigyti, Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2018 m. lapkričio mėn. 13 d. kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekejasi nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil. Nr.	Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.		
2.	Tiekėjas yra įvykęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Tiekėjas yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo išskolinimo suma neviršija 50 Eurų (penkiasdešimt eurų)		

Man žinoma, kad, jeigu UAB „Finnfoam“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

(tiekejo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

4 priedas. Sutarties projektas

Projektas

ĮRANGOS PIRKIMO-PARDAVIMO SU MONTAVIMO DARBAIS SUTARTIS Nr. ____

2018 m. _____ mėn. ____ d.

Kaunas

Uždaroji akcinė bendrovė „Finnfoam“, įmonės kodas 300642584, Kokybės g. 5, Biruliškių km., LT-54469 Kauno r., kurią atstovauja vykdantysis direktorius Egidijus Sutkus, veikiantis pagal _____ d. įgaliojimą, toliau vadinama „**Pirkėju**“, ir

_____, įmonės kodas _____, kurio buveinė yra _____, atstovaujama _____, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, toliau vadinama „**Pardavėju**“,

Atsižvelgdamos į tai, kad

- a) Pirkėjas siekia pastatyti ir priduoti naudojimui šios Sutarties 1.1 punkte nurodytą objektą kuris detalizuotas **priede Nr. 1**;
- b) Pirkėjas užtikrina, kad yra parengęs dokumentaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Pardavėjas galėtų ir užtikrintų deramą ir visišką visų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą;
- c) Pardavėjas pareiškia, kad jis gali užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Pardavėjo sutartinius įsipareigojimus, o darbams, kuriems yra reikalingi specialūs leidimai ir/ar atestacijos, atliks Pardavėjo pasitelkti tretieji asmenys (subrangovai);
- d) Šalys siekia maksimaliai kooperuotis, bendradarbiauti, keistis informacija vykdant šią Sutartį ir / arba jos pagrindu sudarytas sutartis su trečiaisiais asmenimis,

sudarė šią sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra **560 kW** instaliuotos galios saulės fotoelektrinės įrangos (toliau - **Įranga**) su montavimo darbais ir papildomomis paslaugomis pirkimas. Įranga perkama uždarajai akcinei bendrovei „Finnfoam“ įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Finnfoam““ (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-03-0003), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

1.2. Įranga turi būti sumontuota, atliekant visus darbus, kurie yra būtini, kad Įranga saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus būtų prijungta prie Pirkėjo pastato, esančio adresu Kokybės g. 5, Biruliškių km., LT-54469 Kauno r., (toliau – **Pastatas**) vidaus elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant, stogo (toliau – **Stogas**) dangos paviršiaus paruošimu, fotoelektrinės konstrukcijų montavimu, fotoelektrinės fotomodulių montavimu, fotoelektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei fotoelektrinės paleidimo ir derinimo darbais (toliau – **Montavimas**).

1.3. Pardavėjas įsipareigoja savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis Įrangą sumontuoti ant Pastato Stogo pagal **Priede Nr. 2** Konkurso sąlygų pateiktą pasiūlymą ir perduoti sumontuotą Įrangą Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti sumontuotą Įrangą ir sumokėti Pardavėjui **1.4 punkte** nurodyta kainą šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

1.4. Įrangos ir montavimo bendra kaina be PVM _____ EUR (___ šimtai ___ tūkstančių ___ Eur 00 ct).

2. PARDAVĖJO IR PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pirkėjas įsipareigoja:

- 2.1.2 Per protingą terminą suteikti Pardavėjui visus reikalingus sutikimus ar kitus dokumentus, reikalingus šioje Sutartyje numatytų Pardavėjo įsipareigojimų vykdymui, jeigu jų gavimas išimtinai priklauso nuo Pirkėjo;
- 2.1.3 suteikti ir neriboti prieigos prie vietos, kurioje bus atliekami Darbai;
- 2.1.4 nurodyti Pardavėjui vietą, kurioje jis pasistatys savo atsivežtas medžiagas bei įrenginius darbams pagal šią Sutartį atlikti;
- 2.1.5 esant būtinybei, tikslinti (taisyti) projektą po šios Sutarties sudarymo;
- 2.1.6 nurodyti Pardavėjui jo darbų vietą ir zoną;
- 2.1.7 suteikti ir nurodyti Pardavėjui energetinių resursų (elektros energijos ir vandens) pasijungimo taškus ir sudaryti sąlygas neatlygintinai jais naudotis;
- 2.1.8 priimti Pardavėjo pristatytą įrangą ir tinkamai atliktus jos sumontavimo darbus bei atsiskaityti už juos šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
- 2.1.9 atlikti visus kitus veiksmus, kurie yra numatyti šioje Sutartyje ir teisės aktuose.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja

- 2.2.1 Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui gauti visus reikalingus leidimus ir licencijas ir (ar) kitus valdžios ar savivaldybės institucijų išduotus leidimus ir/ar kitus dokumentus, reikalingus Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.
- 2.2.2. Pirkėjui paprašius, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti Pirkėją apie Montavimo eigą, teikti kitą su Darbų projektinės dokumentacijos įgyvendinimu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Pirkėjo atstovams lankytis objekte, kuriame atliekamas Montavimas bei susipažinti su visais Montavimo dokumentais.
- 2.2.3. privalo nedelsiant pranešti Pirkėjui apie žalą, padarytą Pirkėjo turtui arba tretiesiems asmenims.
- 2.2.4. nagrinėti visų trečiųjų asmenų pretenzijas ar reikalavimus dėl Montavimo metu keliamo triukšmo, dulkių, negalėjimo laikinai naudotis inžinerinėmis komunikacijomis ir kita infrastruktūra, pateiktas tiek Pardavėjui, tiek Pirkėjui, bei atlyginti dėl minėtų veiksmų trečiųjų asmenų ar Pirkėjo patirtą žalą. Pardavėjas privalo užtikrinti, kad Montavimo metu per visą terminą Pirkėjo patalpose nebus nutrauktas elektros energijos tiekimas, taip pat nesudaryti kitokie trukdžiai, kurie galėtų sutrikdyti įprastinę Pirkėjo gamybinę/logistinę veiklą
- 2.2.5. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka yra būtina atlikti Montavimo (įskaitant medžiagas ir įrangą) ar jo dalies ekspertizę, Pardavėjas iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Pirkėją, savo lėšomis privalo atlikti visus su ekspertizės organizavimu ir atlikimu susijusius veiksmus.
- 2.2.6. Pardavėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis šioje sutartyje numatytiems Šalių įsipareigojimams įvykdyti gavęs išankstinį rašytinį Pirkėjo sutikimą. Pardavėjas visais atvejais atsako Pirkėjui už Pardavėjo pasitelktų trečiųjų asmenų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, lėmusį netinkamai įvykdytus/neįvykdytus šioje Sutartyje numatytus Pardavėjo įsipareigojimus. Pardavėjas daliai sutartyje numatytų darbų atlikti samdo subrangovą – UAB „_____“ (įm. kodas _____), prisiimdamas visą riziką už Pardavėjo pasamdyto subrangovo (-ų) atliktus darbus;
- 2.2.7. Pardavėjas įsipareigoja naudotis Montavimo vieta Pastato savininko darbo valandų metu, ją laikyti tvarkingą, o užbaigus Montavimą išvalyti ir išvežti savo atliekas, taip pat disponuoti visomis savo medžiagomis, įranga, atsargomis ir kt. taip, kaip jis mano esant tinkamiausia Montavimo vykdymui, su sąlyga, kad Pardavėjas laikysis visų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų ir Pardavėjo veiklai bei šioje Sutartyje numatytų Montavimo tvarkai keliamų reikalavimų.

2.2.8. Pirkėjas iki Montavimo pradžios įsipareigoja suteikti Pardavėjui Montavimo vietą ant šios Sutarties **1.2. punkte** nurodyto Pastato Stogo, užtikrinti patekimą į Pastatą ir ant Stogo bei suteikti Montavimui reikalingą dokumentaciją.

2.2.9. Pirkėjas įsipareigoja suteikti Pardavėjui visus reikalingus sutikimus, leidimus, informaciją ar kitus dokumentus, kurių išdavimas išimtinai priklauso nuo Pirkėjo valios ir kurie yra būtini Pardavėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

2.2.10. Privalomai dalyvauti Pirkėjo organizuojamuose gamybinuose pasitarimuose, jei tokie bus organizuojami. Pagrįsti gamybiniai sprendimai, priimti Pardavėjo atžvilgiu šių pasitarimų metu ir įforminti raštu, įpareigoja Pardavėją taip pat kaip ir šią Sutartį;

2.2.11. Pirkėjui paprašius, raštu informuoti jį apie darbų eigą, teikti kitą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Pirkėjo atstovams lankytis objekte, kuriame atliekami Darbai, bei susipažinti su visa Įrangos ir jos montavimo darbų dokumentacija;

2.2.12. Visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos aikštelėje esantis kitas turtas, neatsižvelgiant į tai, kam šis turtas priklauso, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojamas ar gadinamas;

2.2.13. Atlyginti tiesioginę žalą, kurią patiria Pirkėjas ar kiti tretieji asmenys dėl netinkamos Pardavėjo veiklos objekte, padarytos iki galutinio darbų perdavimo Pirkėjui ar galutinio darbų perdavimo Pirkėjui metu;

2.2.14. Pardavėjas neturi teisės perleisti šios Sutarties pagrindu kylančių teisių ir pareigų tretiesiems asmenims, be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo.

3. ĮRANGOS TIEKIMO IR MONTAVIMO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Šalys prieš pradėdant Įrangos tiekimą ir jos montavimo Darbus suderina kalendorinį įrangos tiekimo ir darbų atlikimo grafiką, neviršijant Sutarties **3.3 punkte** nurodyto galutinio termino. Kalendorinis grafikas keičiamas rašytiniu šalių susitarimu.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja Montavimą pradėti nedelsiant po šios Sutarties įsigaliojimo dienos. Pardavėjas pagal šios Sutarties sąlygas įsipareigoja užtikrinti, kad būtų laikomasi Įrangos Montavimo darbų terminų, nurodytų šioje Sutartyje. Šalys sutaria, kad tiekimo bei darbų vėlavimas daugiau nei 30 dienų, neištaisius trūkumų per nustatytą terminą, laikomas esminiu sutarties pažeidimu.

3.3. Įrangos pristatymo ir sumontavimo darbai turi būti atlikti (įskaitant derinimo ir eksploatacinius bandymus, pridavimą VEI, ESO ir kitoms pagal teisės aktų reikalavimus valstybės institucijoms) ir perduoti eksploatuoti Užsakovui per **180 kalendorinių dienų** nuo Sutarties pasirašymo. Įrangos pristatymas pagal Sutarties sąlygas laikomas įvykdytu, kai Pardavėjas pristatė Įrangą ir priėmimo-perdavimo aktu ją perdavė Pirkėjui.

3.4. Pardavėjas turi teisę užbaigti Montavimą anksčiau sutarto termino, prieš tai iš anksto raštu informavęs Pirkėją.

3.5. Per **5 (penkias) darbo dienas** nuo pranešimo apie sumontuotą Įrangą gavimo dienos Pirkėjas pasirašo Įrangos perdavimo - priėmimo aktą arba jame išvardina likusį pagal šią Sutartį atliekiną Montavimą arba jo trūkumus, kuriuos Pardavėjas turi užbaigti arba ištaisyti ir perduoti Pirkėjui šioje Sutartyje aprašyta tvarka.

3.6. Šalys susitaria, kad, jeigu per **2 (dvi) darbo dienas** nuo numatytų Pirkėjo pastabų dėl Montavimo trūkumų gavimo dienos Pardavėjas nepateikia Pirkėjui rašytinio motyvuoto nesutikimo, laikoma, kad Pardavėjas su Pirkėjo nurodytomis pastabomis sutinka ir dėl jų egzistavimo Šalių ginčo nėra.

3.7. Šalys susitaria, kad, jeigu per **2 (dvi) darbo dienas** nuo numatytų Pirkėjo pastabų dėl Montavimo trūkumų gavimo dienos Pardavėjas pateikia Pirkėjui rašytinį motyvuotą nesutikimą su Pirkėjo nurodytomis pastabomis,

3.7.1. Šalys, siekdamos nešališkos trečiosios šalies sprendimu išspręsti kilusį Šalių ginčą, privalo pasitelkti vieną iš VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (įstaigos kodas 110068926) konkrečių statybos darbų ekspertizę atlikti atestuotų įmonių sąrašo, kuri Šalių prašymu atlieka Pirkėjo nurodytą Montavimo trūkumų įvertinimą ir pateikia savo išvadą, kurios Šalims yra privalomos.

3.7.2 Šalims nesusitarus dėl ekspertizės įmonės pasirinkimo iš šiame Sutarties punkte nurodyto sąrašo, Šalys turi teisę pasirinkti po vieną nurodytame sąrašo esančią ekspertizės įmonę, kurių atstovai savo nuožiūra ir susitarimu iš nurodyto sąrašo pasirenka trečiąją įmonę ir trijų ekspertizių įmonių atstovai atlieka bendrą nurodytų Montavimo defektų vertinimą bei pateikia Šalims privalomas išvadas. Ekspertizės išlaidas padengia Šalys, proporcinga ekspertizės išvadose patvirtintų/nepatvirtintų Montavimo defektų dalimi. Esant ekspertizės įmonės prašymui padengti jos paslaugų kainą avansu, Šalys įsipareigoja jį sumokėti ekspertinei įmonei lygiomis dalimis.

3.8. Pardavėjas įsipareigoja per **30 (trisdešimt) darbo dienų** nuo Montavimo darbų pabaigos, priduoti Įrangą Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos bei kitoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka ir gauti leidimą gaminti elektros energiją.

3.8. Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį pabaiga yra laikoma Baigiamojo (Galutinio) atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto patvirtinimo diena, išskyrus garantinius Pardavėjo įsipareigojimus. Baigiamasis (Galutinis) aktas pasirašomas ne vėliau kaip per **3 darbo dienas** nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo.

3.9 Visi Pardavėjo pateikiami Pirkėjui dokumentai, susiję su Pardavėjo atliktais darbais, Atliktų darbų perdavimu–priėmimu, turi būti tinkami Objektą pripažįstant tinkamu naudoti. Jeigu šiuose dokumentuose Pirkėjas nustato kokius nors trūkumus, Pardavėjas privalo šiuos trūkumus ištaisyti per Pirkėjo nurodytą terminą.

3.10 Sutarties objekto ar jo dalies atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Pardavėjui iki Galutinio atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto patvirtinimo (galutinio darbų rezultato priėmimo) dienos.

4. ĮRANGOS KOKYBĖ, GARANTIJOS IR DEFektŲ ŠALINIMAS

4.1. Pardavėjas įsipareigoja naudoti tik naujas medžiagas ir įrengimus, kurie reikalingi Įrangai tinkamai sumontuoti pagal šią Sutartį. Pardavėjo naudojamos medžiagos ir įrengimai turi atitikti galiojančius gamintojo kokybės standartus, turėti reikiamas pažymas ar sertifikatus, jei tai numato įstatymai ir kiti norminiai aktai. Už tinkamos kokybės bei reikiamų charakteristikų medžiagų parinkimą ir naudojimą Montavimui, atsakomybė ir rizika tenka Pardavėjui. Bet kokias pretenzijas dėl įrangos kokybės garantiniu laikotarpiu Pirkėjas reikš tiesiogiai Pardavėjui

4.2 Pardavėjo suteikiamos kokybės garantijos (mėnesiais skaičiuojant nuo eksploatacijos pradžios):

4.2.1. Fotoelementų moduliams _____ (garantijos trukmė žodžiais) mėn

4.2.2. Inverteriams _____ (garantijos trukmė žodžiais) mėn

4.2.3. Optimizatoriams _____ (garantijos trukmė žodžiais) mėn

4.2.4. Konstrukcijoms _____ (garantijos trukmė žodžiais) mėn

4.2.5. Montavimo darbams suteikiama _____ (garantijos trukmė žodžiais) mėnesių trukmės garantija.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita, garantiniu laikotarpiu esant:

4.3.1 fotoelementų modulių ar inverterių gedimams – juos pakeisti per **14 dienų** nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos, arba suderinus su Pirkėju – per ne ilgiau nei per **20 dienų**;

4.3.2 optimizatorių gedimo atveju – juos pakeisti per **14 dienų** nuo pranešimo apie jų gedimą gavimo dienos;

4.3.4 visos kitos įrangos gedimo atveju – per **20 dienų** nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos, arba per su Pardavėju raštu suderintą laikotarpį.

4.4. Jeigu Pardavėjas garantiniu laikotarpiu nepakeičia sugedusios įrangos ar jos dalių per Sutarties 7.6 p. nurodytus terminus, Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas moka Pirkėjui kompensaciją už patirtą žalą

4.4.1 Žalos dydis apskaičiuojamas pagal nepagamintos elektros energijos kiekį per tą laikotarpį, kol nebuvo pakeista(-os) nekokybiška įranga ar jos dalys. Jei tai apskaičiuoti nėra įmanoma,

apskaičiuojama proporcija tarp neveikiančių fotoelementų skaičiaus galingumo ir bendro fotoelementų galingumo.

4.4.2 Kompensacijos už nepagamintą elektros energiją dydis apskaičiuojamas per gedimo laikotarpį (neskaitant **4.3 punkte** numatytų terminų) dėl šios įrangos nepagamintos elektros energijos kiekį dauginant iš vidutinės 1 kWh elektros kainos (remiantis paskutinių 6 (šešių) mėnesių sąskaitomis faktūromis už Pirkėjo sunaudotą elektros energiją).

4.4.3. Šiame punkte nurodytas žalos dydis yra kompensacija dėl nevykdomų garantinių įsipareigojimų ir jis neįtakoja **4.11-4.12 punktuose** nurodytos atsakomybės už metinę energijos gamybą.

4.5. Montavimo bei Įrangos garantiniai laikotarpiai skaičiuojami nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto abiejų Šalių pasirašymo dienos.

4.6. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu atsako tik tuo atveju, jei trūkumai atsiranda eksploatuojant Įrangą pagal Pardavėjo pateiktas Įrangos eksploatavimo taisykles.

4.7. Pardavėjas kuo greičiau savo sąskaita ištaiso defektus.

4.8. Atsiradus kokiam nors defektui, Pirkėjas nedelsdamas apie jį praneša Pardavėjui.

4.9. Jei Pardavėjas neištaiso defekto per pagrįstą laiko tarpą, Pirkėjas pats arba su kitų šalių pagalba gali atlikti tokius darbus Pardavėjo sąskaita. Pardavėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo dienos turi apmokėti išlaidas, kurias pagrįstai patiria Pirkėjas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas defekto sukeltą žalą.

4.10. Pardavėjas įsipareigoja savo pastangomis ir lėšomis vykdyti Įrangos gamintojo techniniuose dokumentuose numatytą periodinę Įrangos bei Įrangos pagamintos elektros energijos apskaitos prietaisų techninę priežiūrą, garantinį remontą ir savalaikį visų gedimų šalinimą bei užtikrinti nepertraukiamą ir tinkamą Įrangos techninėse specifikacijose numatytus galingumo ir kitų parametrų duomenis atitinkantį veikimą **10 (dešimt) metų** nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto sudarymo dienos.

4.11. Pardavėjas garantuoja, kad saulės jėgainės teorinis santykinis našumas (SŠ1), apskaičiuojamas pagal konkurso sąlygose nurodytą formulę, bus ____ % (*nurodomas skaičius procentais iš Pardavėjo pasiūlymo*).

4.11.1 Pardavėjas garantuoja, kad po pirmųjų įrangos veikimo metų realusis santykinis našumas (SŠ2), kuris tikrinamas pagal žemiau šiame punkte nurodytą formulę, nebus mažesnis už SŠ1 daugiau kaip 2 proc.

4.11.2 Pardavėjas garantuoja šį našumą 2 metų laikotarpiui, įvertinus modulių degradaciją, nurodytą techniniuose pasiūlymo dokumentuose.

4.11.3 Po pirmų jėgainės eksploatavimo metų nustatius, kad realusis santykinis našumas (SŠ2) yra mažesnis už SŠ1 daugiau kaip 2 proc, Pardavėjas įsipareigoja mokėti už kiekvieną sekantį neišpildytą našumo pilną 1% baudą, kuri sudaro 0,1% nuo Sutarties kainos ir įsipareigoja kompensuoti nepagamintos elektros energijos kainą, kuri nustatoma pagal vidutinę elektros energijos kainą per 6 mėnesių laikotarpį. Ši sąlyga tikrinama ir esant neleidžiamam našumo nukrypimui mokama bauda kas 12 mėnesių sekančius 2 kalendorinius metus, pradedant skaičiuoti rytojaus dieną nuo nulio valandų nulio minučių po saulės elektrinės įrangos pridavimo iki sekančių metų paskutinės 12 mėnesių termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulio minučių, įvertinus įrangos degradaciją nurodytą modulių techniniuose dokumentuose.

Po pirmųjų metų realusis santykinis našumas (SN2) bus tikrinamas pagal formulę:

$SN2 = M_p / M_a$, kur:

M_p – tai realus sistemos našumas, kuris gaunamas padalinus:

- realų pagamintą energijos kiekį per metus (kWh);
- elektrinės modulių galios (kW) – 560 kWp;

M_a – tai vidutinis metinis saulės apšvitos intensyvumas, lygus 1054 kWh/m²/metus į horizontalią plokštumą. Jis kuris gaunamas naudojant meteorologinę duomenų bazę PVGIS CM SAF, satellite 2001-2012 – Synthetic (<http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php>).

Visi skaičiavimai formulėje atliekami pagal *Standart conditions (STC)* testavimo metodika 1000 w/m², 25°C.

4.12. Šalys susitaria, kad nepagaminus nominalaus metinio elektros energijos kiekio Pardavėjas moka Pirkėjui baudą, kuri apskaičiuojama pagal formulę.

Bauda = $(E_{avg\ nominalus} - E_{faktinis}) * E_{av}$

$E_{avg\ nominalus}$ - nominalus metinis elektros energijos kiekis.

$E_{faktinis}$ - faktinis metinis įranga pagamintos elektros energijos kiekis.

E_{av} - reiškia vidutinę 1 kWh elektros kainą remiantis paskutinių 6 (šešių) mėnesių sąskaitomis faktūromis už Pirkėjo sunaudotą elektros energiją. Elektros energijos galutinė kaina šiuo atveju apskaičiuojama remiantis elektros energijos skirstymo operatoriaus ir elektros energijos tiekėjo pateiktas Pirkėjui sąskaitas faktūras.

5. APMOKĖJIMAS

5.1. Įrangos kaina, įskaitant Montavimą, yra _____ Eur (suma žodžiais. Kainą sudaro:

5.1.1. Saulės fotoelektrinės įranga su montavimo darbais – _____ Eur (suma žodžiais),

5.1.2. Techninio projekto parengimas - _____ Eur (suma žodžiais),

5.1.2. Saulės fotoelektrinės pridavimas VEI bei leidimų gaminti elektros energiją gavimas – _____ Eur (suma žodžiais),

5.2. Šalys susitaria, kad

5.2.1. Mokėjimas už įrangą ir jos sumontavimo darbus bus vykdomas dalimis, tačiau galutinis apmokėjimas atliekamas tik su sąlyga, kad visi Darbai pagal Sutartį bus baigti.

5.2.2. Pirkėjas po Sutarties pasirašymo sumokės Pardavėjui **20 %** avansą į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą, kuris pervedamas per **15 dienų** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.2.3. Už atliktus darbus ir pateiktą įrangą moka pagal suderintus darbų priėmimo-perdavimo aktus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas faktūras per **30 dienų** nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos, sulaikant 10% sumos.

5.2.4. likusią bendros sutarties kainos dalį, t.y **10 procentų** Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui po galutinio saulės fotoelektrinės įrangos ir montavimo darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo, VEI leidimo eksploatuoti saulės fotoelektrinę gavimo ir visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Šis mokėjimas atliekamas **per 30 dienų** po pridavimo pasirašius galutinį perdavimo – priėmimo akto dienos.

5.4. Pardavėjas patvirtina, kad į Įrangos kainą yra įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos, susijusios su Įrangos tinkamu sumontavimu, įskaitant medžiagų ir atsargų įsigijimo kainą, darbo jėgos kainą, transporto išlaidas ir pan. bei su Sutartimi susijusias Pardavėjo mokėtinas rinkliavas. Šalys susitaria, kad Įrangos kaina yra galutinė ir negali būti keičiama.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – **5 proc.** nuo tiekėjo (galutiniame) pasiūlyme nurodytos pirkimo sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo Pardavėjas privalo pateikti per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo laimėjęs Pardavėjas privalės pateikti Statinio projektuotojo **civilinės atsakomybės** privalomojo draudimo civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją ir jo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas (arba bent vienas iš jungtinės veiklos partnerių, jeigu pirkimą laimi jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė) yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu didesnei nei **1.000.000** (vienas milijonas) Eur sumai.

6.2. Pardavėjui per nustatytą laiką ar šalių suderintą papildomą laiką nepateikus **6.2 punkte** nurodyto sutarties įvykdymo užtikrinimo ar civilinės atsakomybės draudimo poliso kopijos, sutartis neįsigalioja ir Pirkėjas turi teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.

7. ESMINĖS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Pirkėjas įsipareigoja:

7.1.1. pateikti Pardavėjui Pirkėjo dispozicijoje esančius dokumentus, būtinus Montavimui;

7.1.2. laiku ir tinkamai sumokėti Pardavėjui Įrangos kainą.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja:

7.2.1. vadovaujantis Sutarties nuostatomis, savo rizika, laiku ir tinkamai sumontuoti Įrangą;

7.2.2. užtikrinti, jog Montavimo metu bus laikomasi visų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų: darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos apsaugos, higienos ir kitų su darbų vykdymu susijusių reikalavimų;

7.2.3. montavimo metu sudaryti sąlygas Pirkėjo atstovams tikrinti, kaip atliekamas Montavimas, taip pat jo kokybę;

7.2.4. užtikrinti greta Montavimo vietos esančių žmonių ir turto apsaugą nuo Pardavėjo atliekamų Montavimo sukeltų pavojų;

7.3. Pardavėjas bus laikomas tinkamai įvykdęs šiame straipsnyje ir kituose Sutarties straipsniuose nustatytus įsipareigojimus, jei juos faktiškai įvykdys Pardavėjo parinkti ir pasitelkti tretieji asmenys.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekėjo reikalavimu moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos įrangos ir jos montavimo darbų vertės, už kiekvieną uždelstą dieną.

8.2. Pardavėjas:

8.2.1. uždelsęs tinkamai ir laiku atlikti Montavimą, nustatytą šios Sutarties **1.1 punkte**, Pirkėjo reikalavimu moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.;

8.2.2. pirkėjo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį terminą, atlygina visus Pirkėjo dėl to turėtus tiesioginius nuostolius.

8.3. Pardavėjas neprisiima rizikos ir nebus atsakingas, jeigu Sutarties **1.4 punkte** numatyta Įrangos kaina padidės arba Montavimas nebus atliktas ar nebus atliktas laiku dėl Pirkėjo kaltės.

8.4. Pardavėjui nebus taikomi delspinigiai, jei Montavimas nebus atliktas laiku dėl: uždelsimo valstybinėms ar kitoms institucijoms išduodant reikiamus leidimus ar kitus dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uždelsimas įvyksta dėl valstybės, savivaldos ar kitų įstaigų ar institucijų kaltės arba pasikeitusios leidimų išdavimo ar Įrangos prijungimo tvarkos ar kitų Montavimą reglamentuojančių teisės aktų, lyginant su priimtais ir/ar galiojančiais šios Sutarties sudarymo metu (pvz., dėl to, kad pasikeitė taikomas reguliavimas) ir dėl to nėra Pardavėjo kaltės; dėl trečiųjų asmenų skundų, ieškinių, kitų teisinių procedūrų, jeigu tai įvyksta ne dėl Pardavėjo kaltės; dėl teisių į Pastatą apribojimo ar suvaržymo ir pan.

9. DARBŲ SAUGA, PRIEŠGAISRINĖ SAUGA IR APLINKOS APSAUGA

9.1. Pardavėjas, jo darbuotojai ir kiti Sutarčiai vykdyti pasitelkti Pardavėjo tretieji asmenys visiškai atsako už darbų saugą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą.

9.2. Pardavėjas aprūpina darbų saugos priemonėmis Pirkėjo atstovus bei kitus Montavimą kontroliuojančius asmenis, norinčius patekti į Montavimo teritoriją ir objektą.

9.3. Pardavėjas turi užtikrinti, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita įranga bei įrengimai būtų laikomi saugioje vietoje ir naudojami laikantis visų saugios eksploatacijos taisyklių.

9.4. Pardavėjas, taip pat jo pasitelkti tretieji asmenys, jų darbuotojai ir kiti Pardavėjo pasitelkti Sutarčiai vykdyti tretieji asmenys negali palikti neužbaigto arba iš dalies neužbaigto darbo, neatitinkančio saugumo reikalavimų, arba tokios būsenos, kad galėtų būti pakenkta darbui, sugadinti įrengimai. Pardavėjas privalo nepertraukiamai tęsti Montavimą tol, kol bus pasiektas saugus jo vykdymo etapas.

9.5. Pardavėjas privalo nedelsdamas pranešti Pirkėjui apie žalą, daromą Pirkėjo turtui arba tretiesiems asmenims ir atlyginti visus dėl Pardavėjo kaltės ar neatsargumo Pirkėjui ar tretiesiems asmenims padarytus nuostolius.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Ginčai ar kiti nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybomis arba, nepavykus susitarti taikiai - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

10.2. Jeigu Šalys nesutaria dėl pateiktos Įrangos ir (arba) jos Montavimo kokybės, toks nesutarimas sprendžiamas pasitelkiant į pagalbą nepriklausomus ekspertus (ekspertą), dėl kurių raštu susitaria Šalys. Šalims nesutarus, kiekviena Šalis skiria po vieną ekspertą, kurie parenka trečiąjį ekspertą. Ekspertais gali būti kompetentingi savo srities žinovai, turintys reikiamą kvalifikaciją.

10.3. Nepriklausomų ekspertų išvadoje turi būti aptartas trūkumų pobūdis ir technologiškai įmanomas terminas trūkumams pašalinti. Pardavėjui atsisakius pritarti tokiai išvadai (aktui) arba Pardavėjui atsisakius taisyti trūkumus arba jų netaisant, Pirkėjas tokius trūkumus pašalina savo arba kito savo nuožiūra pasirinkto asmens jėgomis/lėšomis, o Pardavėjas atlygina visas Pirkėjo išlaidas už eksperto akte nurodytų trūkumų pašalinimą.

10.4. Išlaidas ekspertams atlygina Šalis, pralaimėjusi šį ginčą.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS

11.1. Sutartis visa apimtimi įsigalioja Pardavėjui pateikus Pirkėjo bankui Sutarties **6.1 punkte** numatytą banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą.

11.2. Sutartis galioja iki galutinio Šalių tarpusavio prievolių įvykdymo.

11.3. Pirkėjas turi teisę, nesikreipdamas į teismą, įspėjęs Pardavėją raštu ne vėliau kaip prieš **14 (keturiolika) kalendorinių dienų**, vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jei Pardavėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą ir jo neištaiso per papildomą Pirkėjo raštu nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

11.4. Pardavėjas turi teisę, nesikreipdamas į teismą, įspėjęs Pirkėją raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jei Pirkėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą ir jo neištaiso per papildomą Pardavėjo raštu nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

11.5. Šaliai nutraukus Sutartį **11.3. arba 11.4. punktuose** numatyta tvarka, Šalis, dėl kurios kaltės Sutartis buvo nutraukta, įsipareigoja atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius, nebent Šalių raštu susitarta kitaip.

11.6. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu;

11.7. Sutartis keičiama ir pildoma tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, kuris nuo jo tinkamo įforminimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

12. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI

12.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja:

12.1.1. jei yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su Sutarties sudarymu ir/ar nulėmę Sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos Sutartyje;

12.1.2. tam, kad pasirašytų Sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos Sutartyje, nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo;

12.1.3. yra susitarta dėl visų sąlygų, kurios buvo būtinos tam, kad Sutartis kiekvienos iš Šalių būtų laikoma sudaryta;

12.1.4. neturi jokių papildomų reikalavimų, susijusių su Sutarties įforminimu;

12.1.5. visos Sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena Sutarties sąlyga;

12.1.6. perskaitė Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes;

12.1.7. pasirašo Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir Sutarties pasirašymo tikslus.

12.2. Pardavėjas pareiškia ir garantuoja:

12.2.1. jam negresia bankroto byla, neteisminė bankroto procedūra, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros ir prieš jį nėra ir nebus pradėta bet kokia teisinė procedūra, kurios metu buvo ar bus įsakyta sustabdyti mokėjimus ir kurios pasekmėje jis pilnai arba dalinai prarado ar praras teisę valdyti ir disponuoti savo turtu;

12.2.2. nėra jokio teismo sprendimo, kitų valstybės institucijų ar organizacijų sprendimų, kurie galėtų įtakoti jo galimybes atliekant Įrangos Montavimą;

12.2.3. jis yra Lietuvos Respublikoje registruota įmonė, turinti visus leidimus, licencijas ir atestatus, reikalingus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atlikti Įrangos Montavimą ir vykdyti kitus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, visi Pardavėjo vadovai ir pagrindinis personalas bei jo pasitelkti tretieji asmenys turi reikalingą kvalifikaciją Įrangos Montavimui atlikti;

12.2.4. jis nėra pažeidęs jokios sutarties ar atlikęs kitus veiksmus, kurie galėtų, įtakoti jo galimybes atliekant Įrangos montavimą.

13. ŠALIŲ PRANEŠIMAI

13.1. Visi Sutartyje numatyti ar su Sutarties vykdymu susiję arba su reikalavimų, kylančių iš Sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję pranešimai ir ataskaitos turi būti raštiški, siunčiami elektroniniu paštu, arba siunčiami registruotu paštu Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Kiekviena Šalis turi teisę pasirinkti jai priimtinausią pranešimo išsiuntimo būdą.

13.2. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo tą pačią dieną, jei jis buvo gautas darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo gautas ne darbo valandomis. Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo išsiuntimo.

13.3. Šalys privalo raštu informuoti viena kitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie pasikeitusius savo rekvizitus. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, kad kita Šalis pažeidė sutartį ir pan., jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies adresą ar rekvizitus.

13.4. Pranešimai siunčiami Šalių kontaktiniams asmenims ar kitiems įgaliotiems atstovams, apie kuriuos Šalys informuoja viena kitą.

14. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

14.1 Informacija, esanti Pardavėjo Pirkėjui teikiamuose dokumentuose, taip pat šios Sutarties sąlygos, yra konfidenciali ir gali būti atskleista tik Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais arba kai tai yra būtina darbams atlikti ir yra gautas išankstinis Pardavėjo sutikimas.

14.2 Šios sutarties sąlygos be atskiro kitos šalies sutikimo gali būti atskleistos su Projekto administravimu susijusiems kitų institucijų darbuotojams, įskaitant bet neapsiribojant Lietuvos verslo paramos agentūros ir kitų su Europos sąjungos administravimu susijusių institucijų darbuotojus, taip pat bankus, auditorius, konsultantus, kontroliuojančias valstybines institucijas.

14.3 Kiekviena Sutarties šalis įsipareigoja informuoti savo šalies darbuotojus apie tvarkomus asmens duomenis, gautus vykdant Sutartį. Sutarties šalys įsipareigoja asmens duomenis, gautus pagal Sutartį tvarkyti vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais

14.4 Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai tokia nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi sudaryta ir neįtraukus nuostatos (ar jos dalies), kuri yra negaliojanti. Iškilus minėtai problemai, Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo negaliojančios Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų įtvirtinti tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kaip kad buvo siekta susitariant dėl Sutarties nuostatos, kuri neteko galios.

15.2. Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kurių po vieną, pasirašius kiekviename lape, tenka kiekvienai Šaliai.

15.3. Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar tinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes. Šalys pasirašo Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir Sutarties pasirašymo tikslus.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

Priedas Nr. 1: Įrangos bei darbų apimtys ir kainos, 1 lapas.

Priedas Nr. 2: Saulės fotoelektrinės įrangos su montavimo darbais. Konkurso pasiūlymas, ____ lapai.

Priedas Nr. 3: Kalendorinis darbų atlikimo grafikas ____ lapai.

16. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

PARDAVĖJAS:

PIRKĖJAS:

Sutarties priedas Nr. 1
Įrangos bei darbų apimtys ir kainos

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas NURODANT MODELĮ	Kiekis	Mato vnt.	Vnt. kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Fotomoduliai		vnt.		
2.	Inverteriai		vnt. vnt. vnt. vnt.		
3.	Montavimo konstrukcijos ir konstruktyvai Aerocompact S5 ir T tipo		vnt.		
4.	Montavimo medžiagos (Paskirstymo skydai, AC ir DC kabeliai, įžeminimo ir tvirtinimo elementai)		vnt.		
5.	Monitoringo techninė ir programinė įranga		vnt.		
6.	Saulės Jėgainės montavimo, derinimo, eksploatacinių bandymų, paruošimo eksploatuoti darbai		vnt.		
7.	Techninio projekto parengimas		vnt.		
8.	Saulės fotoelektrinės pridavimas VEI ir leidimų gaminti elektros energiją gavimas		vnt.		
Viso:					

Pirkėjas:

Pardavėjas: