

**UAB „Universalūs medžio produktai“**

Įmonės registracijos adresas: Molėtų kel.27, Antakalnio II k., LT-20101 Ukmergės r.sav., įmonės kodas: 183127592, PVM mokėtojo kodas LT831275917 Adresas korespondencijai: Molėtų kel.27, Antakalnio II k., LT-20101, Ukmergės r.sav., telefonas , faksas 8 340 637 85, el. p.vygis@ump.lt , Danske Bankas, banko kodas 74000, AS. LT877400049198523810 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras

**BENDROS 2.2 MW GALIOS PILNAI AUTOMATIZUOTŲ BIOKURO  
KATILŲ SU EKONOMAIZERIAIS ĮDIEGIMAS UAB  
„UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“ KATILINĖJE  
PIRKIMO SĄLYGOS**

## TURINYS

SĄVOKOS.....	3
I. BENDROSIOS NUOSTATOS .....	4
II. PIRKIMO OBJEKTAS.....	4
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI.....	5
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE.....	8
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS .....	9
VI. PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI.....	10
VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS .....	11
VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.....	11
IX. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS .....	11
X. DERYBOS .....	12
XI. GALUTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO TVARKA .....	12
XII. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO .....	13
XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS.....	13
XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	13
XV. PRIEDAI .....	13

## SAVOKOS

Eil. Nr.	Sąvoka	Apibrėžimas
1.	Civilinis kodeksas	Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
2.	Galutinis pasiūlymas	Derybų protokole su kiekvienu Tiekėju suderėtos sąlygos bei Tiekėjo pateikto Pasiūlymo sąlygos;
3.	Komisija	Pirkėjo direktoriaus įsakymu sudaryta viešojo pirkimo komisija;
4.	Pasiūlymas	Tiekėjo pateiktų dokumentų, nurodytų Pirkimo sąlygų V skyriuje, visuma;
5.	Pirkėjas	UAB "Universalūs medžio produktai", įmonės kodas: 183127592, PVM mokėtojo kodas LT831275917, adresas: Molėtų kel.27, Antakalnio II k., LT-, Ukmergės r.sav.;
6.	Pirkimas	Pirkėjo vykdomos „Bendros 2,2 MWgalios pilnai automatizuotų biokuro katilų su ekonomizeriais įdiegimas UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinėje“ pirkimo sąlygos, kurios paskelbtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje <a href="http://www.esinvesticijos.lt">www.esinvesticijos.lt</a> ;
7.	Pirkimo dokumentai	Pirkimo sąlygos, Skelbimas, Pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;
8.	Pirkimo objektas	Pirkėjo įsigyjamų bendros 2,2 MW galios biokuro katilų įranga bei su jų montavimu/ įdiegimu susijusios paslaugos ir darbai;
9.	Skelbimas	Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje <a href="http://www.esinvesticijos.lt">www.esinvesticijos.lt</a> pateiktas skelbimas apie Pirkimo vykdymą bei informaciniai pranešimai apie Pirkimo sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus;
10.	Subrangovas	Tiekėjo Sutarties vykdymui planuojamas pasitelkti subrangovas, subtiekęjas ar subteikėjas, kuris atliks darbus, teks prekes ir (ar) teks paslaugas;
11.	Sutartis	Sutartis tarp Pirkėjo ir Tiekėjo, kuri pateikiama Pirkimo sąlygų 3 priede;
12.	Taisyklės	Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316
13.	Techninė specifikacija	Pirkimo sąlygų 1 priedas, kuriame aprašytas Pirkimo objektas ir jam keliami reikalavimai;
14.	Tiekėjas	Kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis Pirkimo objektą;

## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkėjas, įgyvendinantis Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimą projektą „UAB „Universalūs medžio produktai“ atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“, Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0030 pagal 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, vykdo šį Pirkimą.

2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (aktuali redakcija) (toliau - Taisyklės).

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau - Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis „ Bendros 2,2 MW galios pilnai automatizuoto ūbiokuro katilų su ekonomiaizeriais diegimas UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinėje“ pirkimo sąlygomis (toliau – Konkurso sąlygos).

4. Pirkimui numatomos pasiūlymo kainos max „lubos“ -550 000,00 eurų +PVM;

5. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2019 m. birželio 6 d. Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

6. Pirkimas vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Pirkimas vykdomas toliau nurodomais etapais:

6.1. Pirkėjas paskelbia apie Pirkimą kartu su Pirkimo sąlygomis Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt);

6.2. Tiekėjai gali pateikti klausimus, o Pirkėjas pateikia atsakymus arba Pirkėjas gali savo iniciatyva pateikti paaiškinimus dėl Pirkimo sąlygų;

6.3. Tiekėjai pateikia Pasiūlymus Pirkėjui pagal Pirkimo sąlygose nustatytą tvarką ir reikalavimus;

6.4. Pirkėjas susipažįsta su Pasiūlymais;

6.5. Pirkėjas įvertina Tiekėjų kvalifikaciją;

6.6. Pirkėjas patikrina, ar Tiekėjų Pasiūlymų dokumentai atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus;

6.7. Pirkėjas kviečia visus Tiekėjus, kurių Pasiūlymai atitinka kvalifikacijos reikalavimus, į derybas;

6.8. Vykdomos derybos su Tiekėjais;

6.9. Pirkėjas, vadovaudamasis ekonominio naudingumo kriterijais, įtvirtintais Pirkimo sąlygų XI skyriuje, nustato ekonominio naudingumo balus Tiekėjų Galutiniams pasiūlymams;

6.10. Pirkėjas sudaro pasiūlymo eilę, nustato Pirkimo laimėtoją bei Sutarties sudarymo atidėjimo terminą;

6.11. Pirkėjas sudaro Sutartį su Pirkimo laimėtoju.

7. Pirkimui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio Pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461 punkte nustatyta tvarka.

8. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Vygantas Dabužinskas, tel. 8 698 306 68, el. paštas: [vygis@ump.lt](mailto:vygis@ump.lt), Molėtų kel.27, Antakalnio II k., LT-20101, Ukmergės r.sav.

## II. PIRKIMO OBJEKTAS

9. Perkama biokuro katilų, kurių bendra galia ne mažesnė kaip 2,2 MW įranga (toliau - Įrenginys), kurios kiekis, apimtis, reikalavimai, techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai nustatyti pateiktoje techninėje

specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1 priedas). Tiekėjas kartu turi suteikti visas paslaugas ir darbus tam, jog Pirkėjas galėtų tinkamai naudoti Prekes, įskaitant, bet neapsiribojant:

- 9.1. Įrenginio montavimo projektavimo paslaugos;
- 9.2. Senos įrangos išmontavimo darbai;
- 9.3. Įrenginio montavimo darbai;
- 9.4. Įrenginio paleidimo – derinimo darbai;
- 9.5. Įrenginio bandomosios eksploatacijos paslaugos bei įvedimas į eksploataciją;
- 9.6. Pirkėjo darbuotojų mokymai (jeigu taikoma);
- 9.7. Įrenginio eksploatacijos ir kitų dokumentų parengimas;
- 9.8. Įrenginio montavimo darbų užbaigimas, vadovaujantis statybos užbaigimo tvarką (procedūras) detalizuojančiais teisės aktais ir statybos normatyviniais dokumentais, įskaitant STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.
- 9.9. Įrangos pridavimas valstybinėms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus (jeigu taikoma).
10. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam Prekių ir su jomis susijusių paslaugų bei darbų kiekiui.
11. Sutarties įvykdymo vieta: Molėtų kel.27, Antakalnio II k., LT-20101, Ukmergės r.sav., pastato unikalus Nr. 8198-0012-8062.
12. Sutarties įvykdymo terminas : 2019-11-30.

### III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

13. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
13.1.	Tiekėjas nėra nemokus, jam nėra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, Tiekėjo turto nevaldo teismas ar bankroto administratorius, Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (Tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai Tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.	<p>1. Tiekėjas pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.</p> <p>Jeigu Tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šiame reikalavime nurodytų dokumentų.</p> <p>Kitos valstybės Tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.</p> <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra</p>

		<p>priimtinas.</p> <p>2. Laisvos formos Tiekėjo deklaracija, kad Tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos.</p>
13.2.	<p>Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.</p> <p>Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų.</p>	<p>Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai yra priimtini.</p>
13.3.	<p>Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu.</p> <p>Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų.</p>	<p>a. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šiame kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu Perkančioji organizacija neturi galimybės patikrinti tiekėjo duomenų, ji kreipiasi į tiekėją dėl pirmiau nurodytų dokumentų, kuriuose būtų įtvirtinti duomenys, aktualūs paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną, pateikimo.</p> <p>b. Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.</p> <p>Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu Perkančioji organizacija neturi galimybės patikrinti tiekėjo duomenų, ji kreipiasi į tiekėją dėl pirmiau nurodytų dokumentų, kuriuose būtų įtvirtinti duomenys, aktualūs paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną, pateikimo.</p>
13.4.	<p>Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.</p>	<p>Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų) pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla; asmens, besiverčiančio veikla turint verslo liudijimą, verslo liudijimas.</p>
13.5.	<p>Tiekėjas turi būti ketinamo siūlyti biokuro katilagamintojas, arba gamintojo įgaliotas</p>	<p>Teikiama įrangos gamintojo deklaracija, sertifikatas liudijantis gamintojo atstovavimą/</p>

	atstovas .	partnerystę ar kitas lygiavertis dokumentas	
<b>Ekonominės ir finansinės būklės, techninio pajėgumo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai</b>			
13.6.	Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 300 000,00 Eur.	Teikiamos pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) audituotų (jeigu ataskaitos audituojamos) pelno (nuostolių) ataskaitas arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius pajamų rodiklius.	
13.7.	Tiekėjas turi pakankamą patirtį, teikiant perkamas paslaugas ir atliekant perkamus darbus. Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdęs biokuro katilų, kurių bendra galia ne mažesnė kaip 2,2 MW ( ir kurių deginamo kuro drėgnumo ribos atitinka techninėse sąlygose nurodytus parametrus) diegimo darbų sutartį.	Pateikiami dokumentai: 1) Per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) sutarčių sąrašas, nurodant: užsakovą, darbų aprašymą, pradžios ir pabaigos datas, biokuro katilo galia. 2) Užsakovų pažymos, kuriose nurodyta, jog darbai atilikti tinkamai ir laiku.	
13.8.	Tiekėjas turi turėti specialistus: <i>Tiekėjas gali siūlyti specialistą vienai ar kelioms pozicijoms, jei jis turi teisę/kvalifikaciją pagal šiame punkte nurodytus reikalavimus.</i>	Pateikiamas: tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas specialistų (-o), kurie (-is) bus atsakingi (-as) už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialisto vardas, pavardė, jo pareigos vykdant sutartį, specialisto išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, specialisto kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai, kiekvieno specialisto darbų teikimo tiekėjui teisinė forma (darbo sutartis).  Kiekvieno specialisto kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai.	
	13.8.1.	Bent 1 (vieną) projekto vadovą, kuris turi patirties, rengiant biokuro katilo (kelių katilų), kurių bendra galia ne mažesnė kaip 2,2 MW, montavimo darbų projektą bent 1 (vienne) projekte.	Pateikiamas specialisto CV, kuriame nurodyti specialisto vykdyti projektai: darbų aprašymas, užsakovo kontaktai.
	13.8.2.	Bent 1 (vieną) biokuro katilo statybos ir montavimo darbų vadovą, kuris turi patirties, vykdant biokuro katilo (kelių katilų), kurių bendra galia ne mažesnė kaip 2,2 MW montavimo darbus bent 1 (vienne) projekte.	Pateikiamas specialisto CV, kuriame nurodyti specialisto vykdyti projektai: darbų aprašymas, užsakovo kontaktai.

Pastabos:

- a) Pirkėjas pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus;
- b) Pirkėjui paprašius, Tiekėjas privalės pateikti kvalifikacijos atitikties dokumentų originalus;
- c) užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (*Apostille*) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille)<sup>1</sup>;

d) jeigu Tiekėjas negali pateikti kvalifikacijos atitiktą patvirtinančių dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia Tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko;

e) neatlygintinai prieinami duomenys apie tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikaciją bus užfiksuoti ir išsaugomi Pirkėjo paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną bei bus laikomi aktualiais; vėliau paaiškėjus, jog tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikacija pagal neatlygintinai prieinamus duomenis paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną neatitiko Pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, Pirkėjas turės pareigą iki Pirkimo sutarties sudarymo tokio tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų;

14. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

15. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti Pirkėjui, kad vykdant Sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tam įrodyti Tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad Tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

16. Jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, Pirkimo dokumentų 13.1-13.3 papunkčiuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekviena jungtinės veiklos šalis atskirai, o Pirkimo sąlygų 13.4-13.7 papunkčiuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti tas (tie) ūkio subjektų grupės narys (-iai) kartu, kurio (-ių) prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia atitinkamų atestatų, licencijų, leidimų, verslo liudijimų ir panašių dokumentų, Pirkimo dokumentų 13.8 papunktyje nustatytiems reikalavimams pagrįsti tiekėjas turi pateikti informaciją apie specialisto atitikimą toms veiklos sritims, kuriose specialistas atliks darbus, atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti. Pirkimo dokumentų 13.6-13.8 papunkčiuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti visi jungtinės veiklos partneriai kartu ar bent vienas iš jungtinės veiklos partnerių.

17. Jei Tiekėjas įsipareigojimams pagal sutartį ketina pasitelkti Subrangovus, jis juos turi aiškiai nurodyti Pasiūlyme ir pažymėti, kokios prekės, paslaugos ar darbai bus perduodami Subrangovams ir kokiai Pirkimo daliai (dalis procentais) atlikti jie bus pasitelkiami. Pirkimo sąlygų 13.4-13.7 papunkčiuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti tas (tie) Subrangovas (-ai) kartu, kurio (-ių) prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia atitinkamų atestatų, licencijų, leidimų, verslo liudijimų ir panašių dokumentų.

#### **IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE**

18. Pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Ūkio subjektų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties patvirtintą kopiją.

19. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimams vykdant Sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje Sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti solidariąją visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir kam teikti su pasiūlymo vertinimu susijusią informaciją).

---

<sup>1</sup><https://keliauk.urm.lt/lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams/dokumentu-legalizavimas-ir-tvirtinimas-pazyma-apostille>



## V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

20. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su Konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

21. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal Konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.

22. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, išsiųstas paštu, kurjerio paslaugomis adresu: Molėtų kel.27, Antakalnio II k., LT-20101, Ukmergės r.sav. arba pristatytas paties Tiekėjo įgalioto asmens.

23. Reikalavimai pasiūlymams:

23.1. teikiami pasiūlymai turi būti įdėti į voka, kuris užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas, nurodoma „neatplėšti iki ...“ (nurodoma pasiūlymų pateikimo termino pabaiga);

23.2. pasiūlymo lapai turi būti sunumeruoti, susiūti siūlu, kuris neleistų nepažeidžiant susiuvimo vietas į pasiūlymą įdėti naujus, išplėšti esančius lapus ar juos pakeisti.

23.3. pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje siūlas užklijuojamas popieriaus lapeliu, ant kurio pasirašo tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo. Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje nurodomas pasirašančiojo asmens vardas, pavardė ir pareigos (jei yra), pasiūlymo lapų skaičius.

23.4. Kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (originalas) neįsiuvamas ir nenumerojamas, o atskirai įdedamas į voka.

23.5. Tuo atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai pasiūlymo daliai.

24. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019m.birželio 14 d.08.30 val. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami. Iki Pasiūlymų pateikimo termino Pirkėjas turi teisę pratęsti Pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša visiems tiekėjams, paskelbdamas apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

25. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu.

26. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

26.1. Užpildyta Pasiūlymo forma, parengta pagal Konkurso sąlygų 2 priedą;

26.2. Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

26.3. Jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

26.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas – užstatas, banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas;

26.5. dokumentai, patvirtinantys, kad kitų ūkio subjektų pajėgumai Tiekėjui bus prieinami visą Sutarties vykdymo laikotarpį;

26.6. Paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo grafikas, nurodant esminių Tiekėjo suteikiamų paslaugų ar atliekamų darbų trukmę, o taip pat biokuro katilinės įrangos, paslaugų ir darbų perdavimo, sąskaitų faktūrų pateikimo terminai kalendorinėmis dienomis nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

26.7. Projektiniai biokuro katiloišmontavimo / montavimo/ diegimo sprendiniai, pateikiant brėžinius bei aiškinamąjį raštą;

26.8. Biokuro katilo įrangos sąrašas, techninės specifikacijos ar kiti dokumentai, patvirtinantys įrangos atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams;

26.9. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

27. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą - individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

28. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą įrangos ir jos montavimo darbų apimtį.

29. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

30. Pasiūlymuose nurodoma įrangos (atskirai įskaitant projektavimo /išmontavimo / montavimo darbus) kaina pateikiama eurais, ji turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Pirkimo dokumentuose nurodytos įrangos ir pasaugų bei darbų kiekį, savybes, techninius reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į kainą, Tiekėjui nebus atlyginamos.

31. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta Pirkimo dokumentuose.

32. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

## **VI. PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI**

33. Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į UAB „Universalūs medžio produktai“ (įm. kodas 183127592) sąskaitą LT967300010076697101, Swedbanke, banko kodas 73000, užstatą 10 000,00 EUR sumai arba pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą 10 000,00 EUR sumai.

34. Banko garantijai ir laidavimo draudimui keliami šie reikalavimai:

34.1. pateiktoje garantijoje/ laidavimo draudimo rašte turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Garantija/ laidavimo draudimas turi galioti ne trumpiau kaip 120 dienų nuo Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

34.2. garantiją suteikęs bankas / laidavimo daudimą suteikusi draudimo bendrovė privalo per 7 darbo dienas sumokėti Pirkėjui garantijoje/ laidavimo draudime nurodytą pinigų sumą, gavęs Pirkėjo pirmą rašytinį reikalavimą nereikalaudamas, kad Pirkėjas savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Pirkėjas pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš 36 punkte nurodytų sąlygų, įvardindamas šią sąlygą.

35. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas Tiekėjui gražinamas esant bent vienai iš šių sąlygų:

35.1. pasibaigia Pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

35.2. įsigalioja Sutartis;

35.3. nutraukiamos Pirkimo procedūros.

36. Tiekėjas netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

36.1. Tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

36.2. laimėjęs pirkimą tiekėjas atsisako sudaryti Sutartį. Jei Pirkėjo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti Sutarties, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pasirašyti Sutartį;

37. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad Tiekėjai pratęstų pasiūlymo užtikrinimo galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

## **VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**

38. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo el. paštu: [vygis@ump.lt](mailto:vygis@ump.lt) pateiktą prašymą paaiškinti Pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas Tiekėjui, kartu paaiškinimus paskelbia Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

39. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas, paaiškinimus paskelbdamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

## **VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS**

40. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

41. Susipažinimas su gautais Pasiūlymais vyks Komisijos posėdyje 2019m. birželio 14 d. 09.00val.

42. Komisija nagrinėja:

42.1. ar Tiekėjai Pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar Tiekėjo kvalifikacija atitinka kvalifikacijos reikalavimus;

42.2. ar Tiekėjai Pasiūlymuose pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą Konkurso sąlygose ir ar Pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

42.3. Ar Tiekėjo pasiūlyta kaina neviršija konkurse nustatytą biudžeto ribų.

43. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties Konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo Tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus.

44. Iškilus klausimams dėl Pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, Tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami Pasiūlymo esmės.

45. Jeigu pateiktame Pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant Pasiūlymo kainos. Taisydamas Pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

## **IX. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**

46. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

46.1. Tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

46.2. Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

46.3. Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksline jų;

46.4. Tiekėjas pasiūlyme pateikė didesnę kainą nei konkurse numatytos biudžeto ribos;

46.5. Galutinis pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (Tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba Tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

46.6. Tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino Pasiūlymo;

46.7. Tiekėjo Galutiniame pasiūlyme buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinų dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

46.8. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

46.9. Tiekėjo, kurio Pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, Galutiniame pasiūlyme buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina kaina.

47. Apie pasiūlymo atmetimą Tiekėjas informuojamas elektroniniu paštu per 1 (vieną) darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

## **X. DERYBOS**

48. Visi Konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys Tiekėjai kviečiami deryboms.

49. Derybos vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

50. Komisija, įvertinusi Tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems Tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

51. Derybos vykdomos dėl:

51.1. įrangos (įskaitant projektavimo ir montavimo darbus) kainos;

51.2. paslaugų teikimo ir darbų atlikimo terminų;

51.3. įrangos kokybės;

51.4. Tiekėjo pateiktų paslaugų teikimo ir darbų vykdymo sprendinių.

52. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų Pirkimo objektui, Tiekėjų kvalifikacijai, Tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių Sutarties sąlygų.

53. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo.

54. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai.

55. Derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie Tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi Komisijos nariai.

56. Galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose konkurso sąlygose nustatyta tvarka.

## **XI. GALUTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO TVARKA**

57. Galutiniai pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus, t.y. kainos ir kokybės santykį:

<b>Vertinimo kriterijai</b>	<b>Lyginamasis svoris, įvertinant ekonominį naudingumą</b>
Pirmas kriterijus A - <b>Kaina</b>	X=60
Antras kriterijus B – <b>Prekių garantinis terminas</b>	Y=40

58. Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami, mažiausios pasiūlytos kainos ( $A_{\min}$ ) ir vertinamo Pasiūlymo kainos ( $A_p$ ) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X).

59. Kriterijaus (B) balai skaičiuojami, vertinamo prekių garantinio termino ir ilgiausio pagrįsto (5 metų) pasiūlyto prekių garantinio termino santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (Y). Pasiūliusiems virš nurodyto pagrįsto laikotarpio skiriami maksimalūs balai.

## **XII. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**

60. Išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs pateiktus pasiūlymus, Pirkėjas nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo balų mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų Pasiūlymų yra vienodi ekonominio naudingumo balai, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis iš šių eilę įrašomas Tiekėjas, kurio Pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

61. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmetas pagal Konkurso sąlygų nuostatas.

62. Ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti Sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti Sutartį.

63. Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti Sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti Sutarties, nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba atsisako Sutartį sudaryti Pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti Sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Sutartį.

## **XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**

64. Sutarties projektas pateikiamas Pirkimo dokumentų 3 priede. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos Tiekėjams ir sudarant Sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. Sutarties valiuta – eurai.

## **XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

65. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

66. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti Pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

## **XV. PRIEDAI**

- 1) Techninė specifikacija (su priedais);
- 2) Pasiūlymo forma;
- 3) Sutarties projektas;
- 4) Planuojamo deginti kuro charakteristikos;
- 5) Katilinės ir kuro sandėlio 3D modelis;
- 6) Katilinės patalpų eksplikacija.

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### BENDROS 2,2 MW GALIOS PILNAI AUTOMATIZUOTŲ BIOKURO KATILŲSU EKONOMAIZERIAIS ĮDIEGIMAS UAB „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“ KATILINĖJE

#### I. BENDRA INFORMACIJA

1. **Projekto pavadinimas:** Bendros 2,2 MW galios pilnai automatizuotų biokuro katilųsu ekonomizaieriais įdiegimas UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinėje.

2. **Įgyvendinimo vieta:** UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinė, Molėtų kel. 27, Antakalnio II k., Ukmergės raj. sav., LT-20101.

3. **Darų atlikimo terminas:**

3.1. Darų pradžia – Sutarties įsigaliojimo data;

3.2. Projektavimo ir rangos darbų atlikimo, bei pridavimo VEI terminas – ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 30d.

3.3. Konkurso būdu parenkamas Tiekėjas turi parengti savo pasiūlymą, vadovaujantis šia technine užduotimi, funkciniais ir kokybės reikalavimais bei rodikliais, kaip minimaliai privalomais.

4. Darų atlikimui visi naudojami įrenginiai, įranga, medžiagos, dirbiniai ir gaminiai turi būti nauji, nenaudoti.

5. Darbai turi būti atlikti pagal projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

6. Kurą ir elektros energiją montavimo ir bandymo darbams pateikia Užsakovas.

7. **Darų apimtis:**

7.1. Parengti techninį darbo projektą ir jį suderinti pagal Sutarties ir LR galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. Atlikti įrangos projekto vykdymo priežiūrą. Sukomplektuoti ir pateikti visiškai automatizuotus (katilinė gali dirbti be nuolat budinčio personalo) biokuro kūrenamus vandens šildymo katilus ne mažesnio galingumo kaip 2,2 MW bendros galios su ekonomizaieriais ir kitais į katilų komplektaciją įeinančiais priklausiniais, kuro padavimo ir pelenų šalinimo sistema, dūmų valymo sistema, dūmų nuvedimo įranga (dūmtakiais) ir nauju kaminu, naujai montuojamų įrengimų jėgos elektra ir kabeliais (katilinės ribose), valdymo automatika katilų darbo valdymui, pagamintos šilumos apskaitos prietaisu bei kitais reikalingais įrenginiais naujų katilų prijungimui prie esamų įrengimų ir sistemų. Tiekėjas gali pasiūlyti kelis katilus, tačiau jų bendra galia ir kiti techniniai duomenys turi atitikti šių Techninių specifikacijų reikalavimus.

7.2. Atlikti senos įrangos išmontavimo darbus.

7.3. Atlikti montavimo darbus, susijusius su naujų biokuro katilų sumontavimu ir prijungimu prie esamų įrenginių ir sistemų. Biokuro katilai ir kiti įrenginiai turi būti prijungti prie veikiančių technologinių sistemų pagal katilo gamintojo reikalavimus.

7.4. Baigus montavimo darbus atlikti katilų paleidimo - derinimo darbus ir 72 valandų nepertraukiamo katilinės darbo bandymą, parengti naujų katilų režiminę kortelę bei apmokyti personalą.

7.5. Pateikti medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas ir kitą išpildomąją techninę dokumentaciją.

7.6. Atlikti darbų užbaigimą ir perdavimą eksploatacijai pagal Sutarties ir LR galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

## **8. *Esama situacija:***

8.1. UAB „Universalūs medžio produktai“ šilumos energiją gamina autonominėje katilinėje, kuri įrengta pastate – katilinė, unikalus Nr. 8198-0012-8062. Katilinėje yra sumontuoti trys kietu biokuru kūrenami vandens šildymo katilai: „VŠK -31 Šila“ – 1,15 MW galios (eksploatacijos pradžia - 2003 m.), „VŠK-31“ -1,5 MW galios (eksploatacijos pradžia- 2000 m.) ir „UT -500“ - 0,5 MW galios. Katilinės bendra nominali galia -3,15 MW. Šiuo metu katilas „UT -500“ yra neeksploatuojamas, kadangi yra pilnai susidėvėjęs. Šilumos energija šildymo ir nešildymo sezono metu yra gaminama vandens šildymo katiluose „VŠK -31 Šila“ ir „VŠK-31“. Iš katilinės tiekiamo termofikato temperatūra 110 – 90°C.

8.2. Šilumos energijos gamybai šiuo metu naudojamas kuras – nedžiovintos beržo medienos pjuvenos ir skiedra. Katilinėje sumontuota katilų valdymo spinta, įrengtas automatinis vandens minkštinimo filtras PRIOR, sumontuoti šilumos tiekimo ir grąžinimo vamzdiniai, recirkuliaciniai siurbliai Danfoss PAH 710 ir UPS 25x80, cirkuliaciniai siurbliai DAB, atbuliniai ir apsauginiai vožtuvai, ventiliai, sklendės ir kita uždaromoji armatūra, manometrai, termometrai, šilumos apskaitos prietaisai SKS-3 su SDU -1M ultragarsiniu debito jutikliu (Ds-100 mm, debitas 120 m<sup>3</sup>) ir kt. Iš katilų išeinantys degimo produktai (dūmai) yra nuvedami dūmų kanalais į cikloną, kuriame išvalomi nuo kietųjų dalelių ir nuvedami į kaminą, kurio aukštis 20 m., diametras teršalų išmetimo vietoje 0,6 m.

8.3. Šilumos energijos gamybai naudojamas kuras yra saugomas kuro sandėlyje (pastato unikalus Nr. 4400-1505-4790). Kuro sandėlio plotas 112 m<sup>2</sup>, tūris 711 m<sup>3</sup>. Kuras į sandėlį atvežamas autotransportu po 46 m<sup>3</sup> ir autokrautuvo „Manitu“ pagalba sustumdomas ant kuro padavimo mechanizmų (judančių grindų), įrengtų kuro sandėlyje (sandėlio gale). Kuras iš kuro sandėlio į katilus paduodamas automatizuotai kuro transporterių pagalba.

8.4. Siekiant užtikrinti patikimą šilumos tiekimą ir efektyvią šilumos gamybą yra planuojama katilinėje išmontuoti katilus „VŠK -31 Šila“, „VŠK-31“ ir „UT -500“ ir įrengti biokuru kūrenamus efektyvius vandens šildymo katilusbendros 2,2 MW galios su ekonomiaizeriais ir kitais priklausiniais.

## **II REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS IR RANGOS DARBAMS**

### **9. *Projektavimo paslaugų apimtis:***

9.1. Įprastos paslaugos (paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, įtakojančius sėkmingą projekto įvykdymą).

9.2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais techninio darbo projekto parengimui, ir yra būtini projekto užbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, Užsakovo pritarimu gali būti įtraukiami nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne.

9.3. Brėžiniai ruošiami pagal techninio darbo projekto dalių projektavimo ir apiforminimo norminius reikalavimus.

9.4. Techninio darbo projekto galutinę sudėtį nustato projekto vadovas, atsižvelgiant į teisės aktuose ir taisyklėse nustatytus reikalavimus.

9.5. Prieš vykdant darbus techninis darbo projektas privalo būti suderintas su Užsakovu ir institucijomis, kurios išdavė technines sąlygas ar kurių atstovai dalyvaus užbaigiant projektą.

9.6. Prieš pradėdamas projektavimo darbus tiekėjas privalo apsilankyti objekte pradinių duomenų surinkimui.

9.7. Katilinės darbo režimas: nepertraukiamas ištisus metus.

9.8. Projektuotojas parengia 3 popierinius techninio darbo projekto egzempliorius ir 2 kompaktinius diskus (CD).

### **10. *Užsakovo pateikiami dokumentai techniniam darbo projektui rengti (bendruoju atveju):***

10.1. Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai;

10.2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.

10.3. 3D esamos katilinės ir kuro sandėlio projektas.

#### **10.4. Pagrindiniai vandens šildymo katilų parametrai:**

10.4.1. Max. bendra galia, netto: 2,2 MW, (esant iki 35% drėgmės kurui). Tiekėjas gali pasiūlyti kelis katilus, tačiau jų bendra galia ir kiti techniniai duomenys turi atitikti šių Techninių specifikacijų reikalavimus;

10.4.2. Projektinė temperatūra: ne didesnė nei 109 °C;

10.4.3. Maksimali iš katilų išeinančio vandens temperatūra - 105 °C;

10.4.4. Max katilųbandomasis slėgis- 9 barai, max darbinis katilų slėgis 6 barai, katilai dirbs 2,5-3 bar(o) slėgiu;

10.4.5. Į atmosferą išmetamų teršalų emisijos turi atitikti LR aplinkos apsaugos norminių teisės aktų reikalavimus;

10.4.6. Garantija: ne mažiau kaip 2,5 metų;

10.4.7. Naudojamas kuras - iki 35 % drėgmės smulkinta mediena, pjuvenos, medžio dulkės, drožlių plokštės pjuvenos, drožlių plokštės skiedra ir smulkintos drožlių plokštės atliekos.;

10.4.8. Tai nebūtų kūrenimas tai sausu, tai šlapiu kuru. Tačiau turėtų būti numatytas sprendimas perėjimui nuo sauso prie šlapio kuro, ir atvirkščiai, su minimaliai reikalingomis korekcijomis. Perėjimas turėtų užimti maksimaliai 12 valandų. Šamoto permūryjimas pakuroje nelaikomas minimalia korekcija.

10.4.9. Dulkių kiekis planuojamame kūrenti kure – iki 40 %, kai dulkių dalelių diametras mažesnis nei 0,2 mm;

10.4.10. Katilų darbo moduliacinis valdymas katilinės apkrovimo ribose nuo 300KW iki 2200KW.

#### **10.5. Kuro padavimas :**

10.5.1. Numatyti esančio pjuvenų filtro, transporterio rekonstrukciją, kad jis galėtų dirbti reversiniu režimu ir pjuvenas transportuoti arba į vieną, arba į kitą filtro galą. Tame pjuvenų filtro gale, kuriame nėra rotacinio vožtuvo – numatyti jo sumontavimą ir pjuvenų padavimą į kuro sandėlį per stogą arba pasiūlyti kitą techninį sprendimą, kad būtų sprendžiamas sausų pjuvenų padavimas arba į briketavimo talpyklą, arba į esantį kuro sandėlį su judančiomis grindimis.

10.5.2. Saugus kuro padavimo uždarymas nuo liepsnos patekimo į kuro padavimo sistemą.

10.5.3. Pilnai automatizuotas kuro padavimo uždarymas ir valdymas.

10.5.4. Kuro padavimas tinkantis tiek sausam, tiek šlapiam kurui.

10.5.5. Esamo kuro sandėlio su judančiomis grindimis rekonstrukcija keičiant virš betoninių grindų esančias judančias „kopėčias“.

10.5.6. Esamo kuro padavimo transporterio su hidrauliniiais cilindrais rekonstrukcija keičiant kuro padavimo transporterį nauju grandikliniu, keičiant hidraulinius cilindrus naujais, naujai betonuojant hidraulinių cilindų inkaravimo vietas.

10.5.7. Rangovas gali pasiūlyti ir kitus ekonomiškесnius kuro padavimo sprendimus.

#### **10.6. Katilo (-ų) konstrukcija:**

10.6.1. Katilų termofikacinio vandens recirkuliacija su užduotos temperatūros palaikymo funkcija.



10.6.2. Katiluošeturi būti sumontuota katilųgamintojo kaitravamzdžių automatinė valymo sistema. Į tiekimo apimtis suspausto oro kompresorius netraukiamas. Gamintojas turi užtikrinti, kad rankinio valymo poreikis būtų ne dažnesnis, nei kas 6 mėnesius.

10.6.3. Aptarnavimo aikštelės visų katilų dalių patogiam aptarnavimui ir patikrai.

10.6.4. Biokuro pakuros montuojamos katilų (šilumokaičių) apačioje.

### **10.7. Pakuros (-ų) konstrukcija:**

10.7.1. Biokuro deginimo pakuros turi tikt tiek sauso, tiek ir šlapio kuro deginimui;

10.7.2. Pakuros sienos aušinamos vandeniu arba „pirminiu“ degimo oru jį pašildant prieš pučiant į pakurą;

10.7.3. Katilo pakuroje įrengtos „dvigubos“ arkos prailginant degimo produktų buvimą aukštoje temperatūroje laiką;

10.7.4. Pakurų ardynas ant kurių deginamas kuras, turi būti perforuotos pirminio degimo oro praėjimui ir tolygiam aušinimui pirminiu degimo oru ;

10.7.5. Karščiui atsparios ardelės, kurių lydinyje yra ne mažiau kaip 26 % chromo;

10.7.6. Pirminio ir antrinio degimo ventiliatoriai su dažnių keitikliais. Atskiras ventiliatorius kiekvienai atskirai zonai;

10.7.7. Turi būti numatytos ne mažiau kaip dvi nepriklausomos, atskirai valdomos kuro deginimo zonos. Jos turi turėti atskirai valdomus kuro/pelenų perstūmimo ardynu mechanizmus;

10.7.8. Automatinis ardyno ir kuro padavimo į katilus valdymas.

10.7.9. O<sub>2</sub> pertekliaus kontrolė.

10.7.10. Numatyti paduodamo į pakuras pašildyto oro padavimą.

10.7.11. Pakurose turi būti įrengtas automatinis pelenų šalinimas iš pakurų apačios bei iš pakurų galo.

### **10.8. Ekonomaizeriai :**

10.8.1. Integruoti į šilumokaičius, arba atskirai stovintys įrenginiai.

10.8.2. Su galimybe automatiškai atsijungti, katilui dirbant mažomis apkrovomis, kai išeinančio iš ekonomaizerio dūmų temperatūra mažesnė nei 120 °C.

10.8.3. Jeigu ekonomaizeriai numatyti kaip atskiri įrenginiai ir jeigu juosesusidarys pelenai, – numatyti automatinį pelenų šalinimą į bendrą pelenų šalinimo sistemą.

10.8.4. Numatyti sprendimus, kad ekonomaizerių rankinis valymas būtų reikalingas ne dažniau kaip kas 6 mėnesius.

### **10.9. Katilų priklausiniai:**

10.9.1. Multiciklonai, su automatinio pelenų šalinimu į bendrą pelenų šalinimo sistemą;

10.9.2. Dūmsiurbė (-bės) su dažnio keitikliu;

10.9.3. Pelenų konteineris, tinkantis spec. transportu išvežinėti į sąvartyną;

10.9.4. Automatinis pelenų šalinimas iš pakurų, ekonomaizerių ir multiciklonų į pelenų konteinerį.

10.9.5. Kaminas (-ai) montuojami ant naujų pamatų, kuriuos turi įrengti rangovas.

10.9.6. Esantys cirkuliaciniai siurbliai turi būti pakeičiami į naujus, valdomus per dažnio keitiklius;

10.9.7. Avarinis elektros generatorius, kuris įsijungtų automatiškai dingus elektrai ir aprūpintų katilinę elektros energija užtikrinančią pilnavertišką katilinės darbą.

10.9.8. Įrengimas (-ai), kuris (-ie) sumažintų kietųjų dalelių išmetimą iki 50mg/Nm<sup>3</sup> atitinkančius norminių teisės aktų reikalavimus;

10.10. Apšiltintas ir apskardintas vamzdynas, katilo ir jo priklausinių pajungimui į bendrą šildymo sistemą.

### **10.11. Katilų valdymas ir automatika:**

10.11.1. Normaliam ir saugiam katilų darbui bei patogiam aptarnavimui, valdymui, parametrų keitimui - sumontuoti modernią, elektroninę patikimą technologinio proceso valdymo ir kontrolės sistemą, kuri leistų valdyti katilų darbą nuo jo paruošimo iki visiško sustabdymo be nuolatinio aptarnaujančio personalo. Darbo vieta – nešiojamas kompiuteris arba mobilusis telefonas.

10.11.2. Katilaituri būti aprūpinti šiomis automatinio valdymo sistemomis:

10.11.2.1. Rankinis medienos kuro užkūrimas,

10.11.2.2. Automatinė kuro padavimo sistema;

10.11.2.3. Automatinis ardyno ir kuro padavimo į pakurą valdymas;

10.11.2.4. Valdymas ir O<sub>2</sub> kontrolė: moduliacinis su dažnio keitikliais;

10.11.2.5. Automatinis reikiamo našumo reguliavimas priklausomai nuo poreikio;

10.11.2.6. Avarinių režimų GSM signalų perdavimas į mobilųjį telefoną, katilo kontrolė/valdymas internetiniu ryšiu;

10.11.3. Numatyti analogišką elektroninį procesų stebėjimą ir valdymą iš katilinės.

10.11.4. Įrengti katilinės sunaudojamos elektros energijos apskaitą.

10.11.5. Automatikos aparatūra, turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Prietaisai, kontroliuojantys katilinės darbą, turi turėti unifikuotą (Europoje naudojamą) 4-20mA ar 0-10V analoginį išėjimą;

10.11.6. Turi būti numatyti ir įrengti skaitmeniniai, šiuolaikiniai laisvai programuojami valdikliai.

10.11.7. Turi būti numatytas automatinis (iš valdiklio) pagrindinių įrenginių valdymas.

10.11.8. Katilų automatizavimo, kontrolės matavimo, apsaugų ir signalizacijos priemonių apimtis turi atitikti Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių ir visus kitus katilinėms taikomus reikalavimus.

10.11.9. Katilai turi dirbti „kaskados“ principu kartu adaptuodamiesi į galios poreikį ir kartu moduluodamiesi į optimalius režimus.

10.11.10. Visi aukščiau paminėti parametrai ir avariniai įspėjimai turi būti atvaizduojami katilo grafiniame interfeise, kuris galėtų būti valdomas tiek iš kompiuterio, tiek iš mobilaus telefono.

### **10.12. Katilų darbo efektyvumas**

10.12.1. Katilų darbo efektyvumas deginant nuo 5 % iki 35 % drėgmės biokurą prie nominalios apkrovos ne mažiau kaip 88 %, kai deguonies išmetamuose dūmuose ne daugiau kaip 8 %;

10.12.2. Katilų darbo efektyvumas prie minimalios apkrovos gali būti ne daugiau kaip 3 % mažesnis, negu katilų darbo efektyvumas prie nominalios apkrovos.

### **10.13. Aplinkos tarša**

Katilinės į aplinką išmetama tarša neturi viršyti Lietuvos Respublikos galiojančio Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento reikalavimų (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-778 „Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normos“)

### **10.14. Katilų apkrovos kitimo greitis ir kiti reikalavimai :**

10.14.1. Katilo (-ų) apkrovos kėlimo greitis – 10 % galios per penkias minutes esant termofikacinio vandens temperatūrai katile (-uose) ne mažiau kaip 45 °C, katilo (-ų) maksimali galia turi būti pasiekama ne ilgiau kaip per 50 minučių. Jeigu gamintojas negali pasiekti tokių parametrų su katilo (-ų) „paslankumu“, gali rekomenduoti akumuliacinę talpą, arba kitus sprendinius, užtikrinančius greitą katilo (-ų) galios išvystymą ir katilo (-ų) stabdymą.

10.14.2. Katilo (-ų) apkrovos mažėjimo greitis – 10 % galios per dešimt minučių;

10.14.3. Galimybė aptarnauti katilo (-ų) pakurą iš vidaus ne vėliau kaip po 24 (dvidešimt keturių) valandų po katilo (-ų) sustabdymo.

10.15. Visos sistemos, komponentai ir kiti įrenginiai turi būti išbandyti, įrenginiai turi atitikti keliamus patikimumo reikalavimus, o jų eksploatavimas ir techninė priežiūra turi būti nesudėtinga.

10.16. Parenkant įrengimus, pirmenybė turi būti teikiama standartizuotoms dalims, siekiant palengvinti eksploatavimą ir techninę priežiūrą bei apriboti atsarginių dalių atsargų poreikį.

10.17. Rangovas užtikrina savalaikį atsarginių detalių tiekimą.

10.18. Techninis darbo projektas ir darbai turi atitikti LR įstatymų ir kitų teisė aktų bei standartų reikalavimus, vadovaujantis, bet neapsiribojant žemiau paminėtais:

10.18.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas;

10.18.2. Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas;

10.18.3. Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymas;

10.18.4. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 (2016-09-20 TAR, Dok. Nr. 23715);

10.18.5. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius. Patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1-246;

10.18.6. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. Nr. 1-160;

10.18.7. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97-4363), įsakymo pakeitimai – 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr. 73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin., 2007, Nr. 9-368);

10.18.8. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 (Žin., 2009, Nr. 118-5094), įsakymo pakeitimas – 2011 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-186 (Žin., 2011, Nr. 97-4573);

10.18.9. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299);

10.18.10. Saugos ir sveikatos taisyklės statybose DT 5-00. Patvirtintos 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346;

10.18.11. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą gaisrinės saugos taisyklės. Patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-264;

10.18.12. LST 1516:1998. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;

10.18.13. Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo. Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Užregistruota TAR: 2016-11-11, Identifikacinis kodas: 2016-26687.Paskelbta: TAR, 2016-11-11, Nr. 26687;

10.18.14. LST EN ISO 14122-1:2002.lt. Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės, 1 dalis. Priėjimo tarp dviejų lygių fiksuotų priemonių parinkimas (ISO 14122-1:2002);

10.18.15. LST EN ISO 14122-2:2002.lt. Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 2 dalis. Darbinės platformos ir perėjimo takai. (ISO 14122-2:2002);

10.18.16. LST EN ISO 14122-3:2002.lt. Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 3 dalis. Laiptai, laiptinės kopėčios ir turėklai. (ISO 14122-3:2002);

10.18.17. Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-1:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai;

10.18.18. Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-2:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos;

10.18.19. Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-3:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skaičiavimas;

10.18.20. Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-4:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas;

10.18.21. Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-5:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai.

## **11. Garantijos:**

11.1. Garantinis laikas- nemažiau kaip 2,5 metų nuo statybos užbaigimo ir pridavimo institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus.

11.2. Rangovas privalo Užsakovui suteikti visas garantijas, numatytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose. Garantinis laikas tyčia paslėptiems darbams yra 20 metų, paslėptiems darbams - 10 metų, kitiems darbams – 5 metai, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

11.3. Garantinio laikotarpio metu Rangovas privalo taikyti tinkamą sumontuotos įrangos garantinį aptarnavimą ir aptarnavimo specialistų atvykimą pagal Užsakovo iškvietimą ne vėliau kaip per 24 valandas.

## PASIŪLYMO FORMA

**BENDROS 2,2 MW GALIOS PILNAI AUTOMATIZUOTŲ BIOKURO KATILŪSU  
EKONOMAIZERIAIS ĮDIEGIMAS UAB „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“ KATILINĖJE  
PIRKIMO**

**PASIŪLYMAS**

**2019 m. [ ] mėn. [ ] d.**

Tiekėjo pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių pavadinimus)</i>	
Tiekėjo adresas	
Atsakingo asmens vardas ir pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis:

- 1) derybų skelbime, paskelbtame svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)
- 2) Konkurso sąlygose ;
- 3) Pirkimo dokumentų prieduose.

Siūlome šią Pirkimo objekto kainą:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vnt.	Vnt. kaina EUR be PVM	Vnt. kaina EUR su PVM	Bendra kaina EUR be PVM	Bendra kaina EUR su PVM
1)	<b>Biokuro katilų ir susijusių įrangos projektavimo darbai</b>	Vnt.				
2)	<b>Senos įrangos demontavimo darbai</b>	Vnt.				
3)	<b>Kuro padavimo sistema :</b>	Kompl				
a.	Esamos kuro sandėlio sistemos su judančiomis grindimis rekonstrukcija.	Vnt				
b.	Esamo kuro padavimo transporterio su hidrauliniiais	Vnt				

	cilindrais rekonstrukcija.					
c.	Esamo dulkių filtro transporterio rekonstrukcija	Vnt				
4)	<b>Biokuro katilų įranga:</b>	Kompl.				
a.	Katilai	Vnt.				
b.	Katilų elektroninė valdymo sistema	Vnt.				
c.	Automatinė pelenų šalinimo sistema su bunkeriu	Vnt.				
d.	Sauso tipo ekonomaizerai	Vnt.				
e.	Kietųjų dalelių multiciklonai	Vnt.				
f.	Rankovinis arba elektrostatinis filtras	Vnt.				
g.	Dūmtakiai	Vnt.				
h.	Dūmsiurbė (-es)	Vnt.				
i.	Kaminas (-ai)	Vnt.				
5)	<b>Su biokuro katilų įrangos montavimu susijusios paslaugos ir darbai</b>	Vnt.				
a.	Pirkėjo darbuotojų mokymai	Vnt.				
b.	Įrenginio eksploatacijos ir kitų dokumentų parengimas.	Vnt.				
c.	Įrenginių montavimo darbų užbaigimas, vadovaujantis statybos užbaigimo tvarką (procedūras) detalizuojančiais teisės aktais ir statybos normatyviniais dokumentais, įskaitant STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.	Vnt.				
d.	Įrangos pridavimas valstybinėms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus	Vnt.				
<b>Bendra suma:</b>						

Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas (nurodant juridinį pagrindą). **Pasiūlyme turi būti įrašyti žodžiai „su PVM“ arba „be PVM“.** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai (pristatymo, draudimo, pakrovimo, demontavimo, sumontavimo ir kt.). Siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Įmonės kodas	Subrangovui ketinami pavesti darbai/paslaugos	Sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus

Pridedame preliminarių susitarimų / sutarčių su nurodytais subrangovais bei nurodytų subrangovų kvalifikacijos dokumentų skaitmenines kopijas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas

### TIEKĖJO DEKLARACIJA APIE SIŪLomos ĮRANGOS ATITIKIMĄ TECHNINEI SPECIFIKACIJAI :

( Tvirtindami, kad jūsų siūlomos įrangos techniniai parametrai atitinka saraše nurodomas sąlygas, prašome ties kiekvienu parametru Atitikmens stulpelyje pažymėti „TAIP“, jeigu jūsų siūlomos įrangos techniniai parametrai neatitinka saraše nurodomų sąlygų, prašome ties kiekvienu parametru Atitikmens stulpelyje pažymėti „NE“.

Punktas techninė se sąlygose	Punkto aprašymas	Tiekėjo patvirtinimas apie ATITIKIMĄ
10.4.1	Max. galia, netto: 2,2 MW, (esant iki 35% drėgmės kurui). Tiekėjas gali pasiūlyti kelis katilus, tačiau jų bendra galia ir kiti techniniai duomenys turi atitikti šių Techninių specifikacijų reikalavimus;	
10.4.2	Projektinė temperatūra: ne didesnė nei 109 °C;	
10.4.3	Maksimali iš katilų išeinančio vandens temperatūra - 105 °C;	
10.4.4	Max katilų bandomasis slėgis- 6 barai, darbinis katilų slėgis 4 barai, katilai dirbs	

	prie 2,5 bar(o);	
10.4.6	Į atmosferą išmetamų teršalų emisijos atitinka LR aplinkos apsaugos norminių teisės aktų reikalavimus;	
10.4.7	Garantija: ne mažiau kaip 2,5 metų;	
10.4.8	Naudojamas kuras – nuo 5 iki 35 % drėgmės smulkinta mediena, pjuvenos, medžio dulkės, drožlių plokštės pjuvenos, drožlių plokštės skiedra ir smulkintos drožlių plokštės atliekos.;	
10.4.9	Tai nebūtų kūrenimas tai sausu, tai šlapiu kuru. Numatytas sprendimas perėjimui nuo sauso prie šlapio kuro, ir atvirkščiai, su minimaliai reikalingomis korekcijomis. Perėjimas gali truktimaksimaliai 12 valandų. Šamoto permūryjimas pakuroje nelaikomas minimalia korekcija.	
10.4.10	Dulkių kiekis planuojamame kūrenti kure – iki 40 %, kai dulkių dalelių diametras mažesnis nei 0,2 mm;	
10.4.11	Katilų darbo moduliacinis valdymas katilinės apkrovimo ribose nuo 300KW iki 2200KW.	
10.5.1	Numatyti esančio pjuvenų filtro, transporterio rekonstrukciją, kad jis galeėtų dirbti reversiniu režimu ir pjuvenas transportuotų arba į vieną, arba į kitą filtro galą. Tame pjuvenų filtro gale, kuriame nėra rotacinio vožtuvo – numatyti jo sumontavimą ir pjuvenų padavimą į kuro sandėlį per stogą arba pasiūlyti kitą techninį sprendimą, kad būtų sprendžiamas sausų pjuvenų padavimas arba į briketavimo talpyklą, arba į esamą kuro sandėlį su judančiomis grindimis.	
10.5.2	Saugus kuro padavimo angos uždarymas nuo liepsnos patekimo į kuro padavimo sistemą.	
10.5.3	Pilnai automatizuotas kuro padavimo uždarymas ir valdymas.	
10.5.4	Kuro padavimas tinkantis tiek sausam, tiek šlapiam kurui.	
10.5.5	Esamo kuro sandėlio su judančiomis grindimis rekonstrukcija keičiant virš betoninių grindų esančias judančias „kopėčias“. Rangovas gali pasiūlyti ir kitus	



	sprendinius, užtikrinančius automatizuotą kuro padavimą.	
10.5.6	Esamo kuro padavimo transporterio su hidrauliniiais cilindrais rekonstrukcija keičiant kuro padavimo transporterį nauju grandikliniu, keičiant hidraulinius cilindrus naujais, naujai betonuojant hidraulinių cilindų inkaravimo vietas. Rangovas gali pasiūlyti ir kitus sprendinius, užtikrinančius automatizuotą kuro padavimą.	
10.6.1	Katilų termofikacinio vandens recirkuliacija su užduotos temperatūros palaikymo funkcija.	
10.6.2	Katiluose sumontuota katilų gamintojo kaitravamzdžių automatinė valymo sistema. Į tiekimo apimtis suspausto oro kompresorius netraukiamas. Gamintojas užtikrina, kad rankinio valymo poreikis būtų ne dažnesnis, nei kas 6 mėnesiai.	
10.6.3	Yra aptarnavimo aikštelės visų katilų dalių patogiam aptarnavimui ir patikrai.	
10.6.4	Biokuro pakuros montuojamos katilų (šilumokaičių) apačioje.	
10.7.1	Biokuro deginimo pakuros tinka tiek sauso, tiek šlapio kuro deginimui.	
10.7.2	Pakuros sienos aušinamos vandeniu arba „pirminiu“ degimo oru jį pašildant prieš pučiant į pakurą.	
10.7.3	Katilo pakuroje įrengtos „dvigubos“ arkos prailginant degimo produktų buvimą aukštoje temperatūroje laiką	
10.7.4	Pakurų ardymas ant kurių deginamas kuras, turi būti perforuotos pirminio degimo oro praėjimui ir tolygiam aušinimui pirminiu degimo oru ;	
10.7.5	Karščiui atsparios ardelės, kurių lydinyje yra ne mažiau kaip 26 % chromo.	
10.7.6	Pirminio ir antrinio degimo ventiliatoriai su dažnių keitikliais. Atskiras ventiliatorius kiekvienai atskirai zonai.	
10.7.7	Numatytos ne mažiau kaip dvi nepriklausomos, atskirai valdomos kuro deginimo zonos. Jos turi atskirai valdomus kuro/pelenų perstūmimo ardymo mechanizmus.	
10.7.8	Automatinis ardymo ir kuro padavimo į katilus valdymas.	

10.7.9	O <sub>2</sub> pertekliaus kontrolė.	
10.7.10	Numatytas paduodamo į pakuras pašildyto oro padavimas.	
10.7.11	Pakurose įrengtas automatinis pelenų šalinimas iš pakurų apačios bei iš pakurų galo.	
10.7.12	Numatyta dūmų recirkuliacija degimo proceso valdymui.	
10.7.13	Yra pelenų konteineris, tinkantis spec. transportu išvežinėti į sąvartyną .	
10.8.1	Ekonomaizeriai integruoti į šilumokaičius, arba atskirai stovintys įrenginiai.	
10.8.2	Su galimybe automatiškai atsijungti, katilui dirbant mažomis apkrovomis, kai išeinančio iš ekonomaizerio dūmų temperatūra mažesnė nei 120 °C.	
10.8.3	Jeigu ekonomaizeriai numatyti kaip atskiri įrenginiai ir jeigu juose susidarys pelenai – numatyti automatinį pelenų šalinimą į bendrą pelenų šalinimo sistemą.	
10.8.4	Numatyti sprendimus, kad ekonomaizerių rankinis valymas būtų reikalingas ne dažniau kaip kas 6 mėnesius.	
10.9.1	Multiciklonai su automatišku pelenų šalinimu į bendrą pelenų šalinimo sistemą.	
10.9.2	Dūmsiurbė (-bės) su dažnio keitikliu.	
10.9.3	Pelenų konteineris, tinkantis spec. transportu išvežinėti į sąvartyną;	
10.9.4	Automatinis pelenų šalinimas iš pakurų, ekonomaizerių ir multiciklonų į pelenų konteinerį.	
10.9.5	Kaminas (-ai) montuojamas (-i) ant naujų pamatų, kuriuos įrengia rangovas.	
10.9.6	Esantys cirkuliaciniai siurbliai turi būti pakeičiami į naujus, valdomus per dažnio	

	keitiklius.	
10.9.7	Avarinis elektros generatorius, kuris įsijungia automatiškai dingus elektrai ir aprūpina katilinę elektros energija, užtikrinančia pilnavertišką katilinės darbą.	
10.9.8	Numatyta vieta ir pajungimas įrengimui (-ams), kuris (-ie) sumažintų kietųjų dalelių išmetimą iki 50mg/Nm <sup>3</sup> .	
10.11	Apšiltintas ir apskardintas vamzdynas, katilo ir jo priklausinių pajungimui į bendrą šildymo sistemą.	
10.12.1	Normaliam ir saugiam katilų darbui bei patogiam aptarnavimui, valdymui, parametrų keitimui - sumontuota moderni, elektroninė, patikimą technologinio proceso valdymo ir kontrolės sistema, kuri leistų valdyti katilų darbą nuo jo paruošimo iki visiško sustabdymo be nuolatinio aptarnaujančio personalo. Darbo vieta – nešiojamas kompiuteris arba mobilusis telefonas.	
10.12.2.1	Rankinis medienos kuro užkūrimas.	
10.12.2.2	Automatinė kuro padavimo sistema.	
10.12.2.3	Automatinis ardymo ir kuro padavimo į pakurą valdymas.	
10.12.2.4	Valdymas ir O <sub>2</sub> kontrolė: moduliacinis su dažnio keitikliais.	
10.12.2.5	Automatinis reikiamo našumo reguliavimas priklausomai nuo poreikio.	
10.12.2.6	Automatinis O <sub>2</sub> kiekio palaikymas dūmuose.	
10.12.2.7	Avarinių režimu GSM signalų perdavimas į mobilųjį telefoną ir katilo kontrolė/valdymas internetiniu ryšiu.	
10.12.3	Numatytas analogiškas elektroninių procesų stebėjimas ir valdymas iš katilinės.	
10.12.4	Įrengti katilinės sunaudojamos elektros energijos apskaitą.	
10.12.5	Automatikos aparatūra, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Prietaisai, kontroliuojantys katilinės darbą, turi unifikotą (Europoje naudojamą) 4-20mA ar 0-10V analoginį išėjimą.	

10.12.6	Numatyti ir įrengti skaitmeniniai, šiuolaikiniai laisvai programuojami valdikliai.	
10.12.7	Numatytas automatinis (iš valdiklio) pagrindinių įrenginių valdymas.	
10.12.8	Katilų automatizavimo, kontrolės matavimo, apsaugų ir signalizacijos priemonių apimtis atitinka Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių ir visus kitus katilinėms taikomus reikalavimus.	
10.12.9	Katilai turi dirbti „kaskados“ principu kartu adaptuodamiesi į galios poreikį ir kartu moduliuodamiesi į optimalius režimus.	
10.12.10	Visi aukščiau paminėti parametrai ir avariniai įspėjimai atvaizduojami katilo grafiniame interfeise, kuris gali būti valdomas tiek iš kompiuterio, tiek iš mobilaus telefono.	
10.13.1	Katilų darbo efektyvumas deginant nuo 5 iki 35 % drėgmės biokurą prie nominalios apkrovos ne mažiau kaip 88 %, kai deguonies išmetamuose dūmuose ne daugiau kaip 8 %	
10.13.2	Katilų darbo efektyvumas prie minimalios apkrovos ne daugiau kaip 3 % mažesnis, negu katilų darbo efektyvumas prie nominalios apkrovos.	
10.14.1	Kietųjų dalelių išmetimai neviršija 50 mg/Nm <sup>3</sup> visame katilo apkrovimo 20-100% diapazone.	
10.14.2	Katilinės į aplinką išmetama tarša neturi viršyti Lietuvos Respublikos galiojančio Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento reikalavimų (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-778 „Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normos“.	
10.15	Katilo (-ų) apkrovos kėlimo greitis – 10 % galios per penkias minutes, esant termofikacinio vandens temperatūrai katile (-uose) ne mažiau kaip 45 °C, katilo (-ų) maksimali galia pasiekama ne ilgiau kaip per 50 minučių. Jeigu gamintojas negali pasiekti tokių parametų su katilo (-ų) „paslankumu“, gali rekomenduoti akumuliacinę talpą, arba kitus sprendinius, užtikrinančius greitą katilo (-ų) galios išvystymą ir katilo (-ų) stabdymą.	
10.15.2	Katilo (-ų) apkrovos mažėjimo greitis – 10 % galios per dešimt minučių.	
10.15.3	Galimybė aptarnauti katilo (-ų) pakurą iš vidaus ne vėliau kaip po 24 (dvidešimt keturių) valandų po katilo (-ų) sustabdymo.	

10.16	Visos sistemos, komponentai ir kiti įrenginiai išbandyti, įrenginiai atitinka keliamus patikimumo reikalavimus, o jų eksploatavimas ir techninė priežiūra nesudėtinga.	
10.17	Prenkant įrengimus, pirmenybė teikiama standartizuotoms dalims, siekiant palengvinti eksploatavimą ir techninę priežiūrą bei apriboti atsarginių dalių atsargų poreikį.	
11.1	Garantinis laikas nemažiau kaip 2,5 metų, nuo statybos užbaigimo ir pridavimo institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus.	
11.2	Rangovas suteikia Užsakovui visas garantijas, numatytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose. Garantinis laikas tyčia paslėptiems darbams- 20 metų, paslėptiems darbams - 10 metų, kitiems darbams – 5 metai, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.	
11.3	Garantinio laikotarpio metu Rangovas privalo taikyti tinkamą sumontuotos įrangos garantinį aptarnavimą ir aptarnavimo specialistų atvykimą pagal Užsakovo iškvietimą ne vėliau kaip per 24 valandas.	

Pasiūlymas galioja iki \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
*Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo*

\_\_\_\_\_  
*parašas*

\_\_\_\_\_  
*vardas ir pavardė*

---

**BENDROS 2,2MW GALIOS PILNAI AUTOMATIZUOTŲ  
BIOKURO KATILŲ SU EKONOMAIZERIAIS ĮDIEGIMAS  
UAB „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“ KATILINĖJE  
PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. [sutarties numeris]**

**sudaryta tarp**

**UAB „Universalūs medžio produktai“ ir [Tiekėjo pavadinimas]**

**[data]**

---

## TURINYS

1.	ĮŽANGA .....	32
2.	SUTARTIES SĄVOKOS, SUTARTIES STRUKTŪRA IR AIŠKINIMAS.....	32
3.	SUTARTIES OBJEKTAS.....	33
4.	SUTARTIES KAINA .....	33
5.	MOKĖJIMŲ TVARKA.....	34
6.	SUTARTIES GALIOJIMO IR VYKDYMO TERMINAI.....	35
7.	ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS .....	35
8.	ĮRANGOS KOKYBĖ IR GARANTIJA .....	36
9.	PASLAUGOS IR DARBAI .....	37
10.	PASLAUGŲ IR DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIS TERMINAS.....	38
11.	SUBTIEKIMAS, SUBTIEKĖJŲ KEITIMAS.....	39
12.	ĮRANGOS, PASLAUGŲ IR DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO TVARKA .....	40
13.	SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS.....	41
14.	SUTARTIES PAKEITIMAI.....	41
15.	SUTARTIES NUTRAUKIMAS .....	42
16.	KONFIDENCIALI INFORMACIJA.....	43
17.	ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ .....	44
18.	GINČŲ SPRENDIMAS IR TEISMINGUMAS .....	44
19.	SUSIRAŠINĖJIMAS .....	45
20.	KITOS SUTARTIES SĄLYGOS.....	45
21.	PRIEDAI .....	45
22.	ŠALIŲ REKVIZITAI .....	46

## 1. IŽANGA

UAB „Universalūs medžio produktai“, juridinio asmens kodas 183127592, kurios registruota buveinė yra Molėtų kel.27, Antakalnio II k., LT-20101 Ukmergės r., atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [veikimo pagrindas], (toliau –Užsakovas) ir

[juridinio asmens forma, pavadinimas], juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [veikimo pagrindas], (toliau – Tiekėjas) (jeigu Pasiūlymą pateikė ūkio subjektų grupė, nurodomi visų ūkio subjektų grupės narių rekvizitai),

Toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdami į tai, jog:

- A. Užsakovas, vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kitų teisės aktų bei Pirkimo dokumentų nuostatomis, siekia įsigyti Pirkimo objektą;
- B. Užsakovas, vadovaudamasis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kitų teisės aktų nuostatomis, parengė, patvirtino ir 2019m. birželio 6 d. Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) paskelbė „Bendros 2,2 MWgalios pilnai automatizuotubiokuro katilų su ekonomaiseriais įdiegimas UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinėje pirkimą“;
- C. Tiekėjas pateikė Pasiūlymą Pirkime, o Užsakovas, nustatyta tvarka atlikęs Pirkimo procedūras ir įvertinęs visus gautus pasiūlymus, pripažino jį Pirkimo laimėtoju.

Užsakovas iš vienos pusės, bei Tiekėjas iš kitos pusės, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**):

## 2. SUTARTIES SAŲVOKOS, SUTARTIES STRUKTŪRA IR AIŠKINIMAS

2.1. **Civilinis kodeksas** – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

2.2. **Darbai**– bet kokie Sutartyje bei Techninėje specifikacijoje, o taip pat teisės aktuose nurodyti darbai, susiję su Įrangos pateikimu, sumontavimu ir paleidimu eksploatacijai.

2.3. **Pasiūlymas** – Pirkėjui, vykdant Pirkimo procedūras, Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma Įrangai pateikti / Paslaugoms suteikti / Darbams atlikti.

2.4. **Paslaugos** – bet kokios Sutartyje bei Techninėje specifikacijoje, o taip pat teisės aktuose nurodytos paslaugos, susijusios su Įrangos pateikimu, sumontavimu ir paleidimu eksploatacijai.

2.5. **Pirkimas** – Užsakovo organizuotas pirkimas, siekiant sudaryti Sutartį.

2.6. **Pirkimo sąlygos** – Užsakovo vykdytų Pirkimo procedūrų metu pateiktų dokumentų visuma, kuriais vadovaujantis Tiekėjas pateikė Pasiūlymą.

2.7. **Įranga** – Sutarties 3 skyriuje bei Techninėje specifikacijoje nurodyta Įranga, kurią turi pateikti Tiekėjas.

2.8. **Sutarties kaina** – Tiekėjo Pasiūlyme bei Sutarties 4 skyriuje nurodyta suma už Sutarties įvykdymą.

2.9. **Subtiekėjas** – Tiekėjo pasiūlyme nurodytas juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantį tarpusavio sandorį su Tiekėju, Tiekėjo pasitelkiamas pateikti Sutartyje nurodytą Įrangą / suteikti Paslaugas / atlikti Darbus.

2.10. **Sutarties įsigaliojimo diena** – diena, kai Šalys pasirašo Sutartį ir Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą.



2.11. **Sutartis** – šios Sutarties sąlygos, visi jos priedai, pakeitimai ir patikslinimai.

2.12. **Techninė specifikacija** – dokumentas, kuris yra Pirkimo sąlygų ir šios Sutarties sudedamoji dalis, pateikiama kaip Sutarties priedas Nr. 1, ir kuriame nustatyti reikalavimai Įrangai / Paslaugoms / Darbams.

2.13. **Teisės aktai** – reiškia Lietuvos Respublikos teisės aktus ir tarptautines sutartis bei Europos Sąjungos teisės aktus ar bet kokios trečiosios šalies viešosios valdžios individualaus ar norminio pobūdžio potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jų teisinės galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kurią Šalį ir (arba) turi įtakos šios Sutarties vykdymui, bei Užsakovo vidaus teisės aktus, su kuriais Tiekėjas buvo supažindintas.

2.14. **Trečioji šalis** – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis.

2.15. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurią sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais, nustatoma tokia Sutarties dokumentų pirmenybės tvarka:

2.15.1. Techninė specifikacija;

2.15.2. Sutartis (su priedais, jei jie pridedami);

2.15.3. Pirkimo sąlygos (išskyrus Techninę specifikaciją);

2.15.4. Tiekėjo Pasiūlymas.

2.16. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.17. Sutartis yra sudaryta, ji turi būti aiškinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teisę.

### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Tiekėjas įsipareigoja savo rizika pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais tiekti Įrangą: biokuro katilinės įrangą (toliau – Įrangą) bei suteikti visas Paslaugas ir Darbus susijusius su Įrangos pateikimu, sumontavimu ir paleidimu eksploatacijai.

3.2. Užsakovas įsipareigoja priimti Techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias Įrangą, Paslaugas ir Darbus bei sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

3.3. Įrangos pristatymo ir sumontavimo vieta – Molėtų kel.27, Antakalnio II k., LT-20101 Ukmergės r.sav.

### 4. SUTARTIES KAINA

4.1. Sutarties kainą sudaro *[nurodyti kainą skaičiais]* EUR (*[nurodyti kainą žodžiais]*), įskaitant PVM:

4.1.1. Įrangos projektavimo darbų kaina – *[nurodyti kainą skaičiais]* EUR (*[nurodyti kainą žodžiais]*), įskaitant PVM;

4.1.2. Senos įrangos demontavimo darbų kaina – *[nurodyti kainą skaičiais]* EUR (*[nurodyti kainą žodžiais]*), įskaitant PVM;

4.1.3. Įrangos kaina – *[nurodyti kainą skaičiais]* EUR (*[nurodyti kainą žodžiais]*), įskaitant PVM;

4.1.4. su Įrangos pateikimu, sumontavimu ir paleidimu eksploatacijai susijusių Paslaugų ir Darbų kaina – *[nurodyti kainą skaičiais]* EUR (*[nurodyti kainą žodžiais]*), įskaitant PVM.

4.2. Tiekėjas į Sutarties kainą yra įskaičiavęs visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytu įsipareigojimų vykdymu, visus mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant, PVM, taip pat, įskaitant, bet neapsiribojant:

4.2.1. šios Sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, įskaitant išlaidas, susijusias su priverstiniu Sutarties

vykdymu;

4.2.2. visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Įrangos tiekimu, pavyzdžiui, transportavimo, pakrovimo ir iškrovimo, draudimo išlaidas.

4.3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

4.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus:

4.4.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos (įkainio) perskaičiavimo formulė, pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_s - A)}{\left(1 + \frac{T_s}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

$S_N$  – Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

$S_s$  – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – įvykdytos Sutarties dalies kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$T_s$  – senas PVM tarifas (procentais)

$T_N$  – naujas PVM tarifas (procentais)

4.4.2. Sutarties kaina perskaičiuojama, kai yra bent viena Sutarties 14.2 punkto sąlyga ir dėl to būtinas Darbų kainos perskaičiavimas.

4.5. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties. Perskaičiuojama ta Sutarties dalis, kuri pagal Sutartį vykdoma po kainos perskaičiavimo.

4.6. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi eurais.

## 5. MOKĖJIMŲ TVARKA

5.1. Pasirašius sutartį, Užsakovas moka 20% avansą nuo visos sutarties vertės įskaitant PVM.

5.2. Užsakovo mokėjimai vykdomi toliau nurodoma tvarka:

5.2.1. Sutarties 4.1.1 p. numatyta suma sumokama per 90 dienų, kai Rangovas parengia projektą ir jį suderina su Užsakovu bei valstybės institucijomis (jeigu tai taikytina);

5.2.2. Sutarties 4.1.2 p. numatyta suma sumokama per 90 dienų, kai Rangovas atlieka demontavimo darbus;

5.2.3. Likusi Sutarties kainos dalis sumokama per 90 dienų nuo sąskaitos – faktūros pateikimo, kai užbaigiami visi Darbai ir Įranga perduodama Užsakovui eksploatuoti.

5.3. Užsakovas atsiskaito su Tiekėju pagal Tiekėjo pateiktą sąskaitą – faktūrą ir perdavimo – priėmimo aktus, kuriuose nurodomas Įrangos / Paslaugų / Darbų pavadinimas, kiekis ir kaina. Perdavimo – priėmimo aktai ir sąskaitos – faktūros pateikiami Sutarties 12 punkte bei Sutarties 4 priede nurodytais terminais.

5.4. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal Sutarties 4.6 punkto reikalavimus.

5.5. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs Tiekėjui už patiektą Įrangą per Sutarties 5.1 punkte nurodytą terminą, Tiekėjui pareikalavus, moka Tiekėjui 0,02 procentų nuo nesumokėtos sumos dydžio už kiekvieną pradelstą dieną delspinigių.

5.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

5.6.1. po perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja suteiktų Įrangos, Paslaugų ir Darbų trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti perdavimo – priėmimo metu.

5.7. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Užsakovo mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų, teisės aktų nustatyta tvarka pranešant apie tokių netesybų įskaitymą.

## **6. SUTARTIES GALIOJIMO IR VYKDYMO TERMINAI**

6.1. Tiekėjas pradeda vykdyti Sutartį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, gavęs Užsakovo nurodymą ir įsipareigoja užbaigti visus Darbus, suteikti visas Paslaugas bei pateikti visą Įrangą bei ją priduoti VEI ne vėliau, kaip iki 2019 m. lapkričio 30d.

6.2. Detalus sutarties vykdymo grafikas nurodytas Sutarties 4 priede.

## **7. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS**

### **7.1. Užsakovas įsipareigoja:**

7.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

7.1.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Tiekėju, teikiant Sutarties vykdymui pagrįstai reikalingą informaciją, kurios pateikimo būtinybė iškilo Sutarties vykdymo metu;

7.1.3. Tiekėjui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, priimti patiektą Įrangą / suteiktas Paslaugas / atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

7.1.4. Tiekėjui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Tiekėjui už Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais patiektą Įrangą / suteiktas Paslaugas / atliktus Darbus pagal Sutarties 4 skyriuje nustatytą kainą;

7.1.5. priėmimo metu patikrinti Įrangos / Paslaugų / Darbų kokybę ir atitikimą Techninės specifikacijos ir Teisės aktų reikalavimams;

7.1.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, kurie yra nustatyti Sutartyje ir Teisės aktuose;

7.1.7. Savo sąskaita aprūpinti elektros energija, vandeniu, kuru ir užtikrinti šilumos nuėmimą katilinės įrangos montavimui ir išbandymui;

### **7.2. Užsakovas turi teisę:**

7.2.1. reikalauti Sutarties įvykdymo nurodytais terminais ir tvarka;

7.2.2. nutraukti Sutartį, esant Sutarties 15 skyriuje nustatytoms sąlygoms;

7.2.3. pakeisti Sutarties sąlygas, Sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka;

7.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai (įspėjus prieš tai Tiekėją ir nurodžius dėl kokio pažeidimo reikalavimas pateiktas);

7.2.5. tikrinti tiekiamos Įrangos kokybę, jos atitiktį techniniam projektui, kontroliuoti ir prižiūrėti Tiekėjo ar Subtiekėjų atliekamų Darbų / teikiamų Paslaugų eigą, reikalauti, kad Darbai / Paslaugos būtų teikiamos pagal techninį projektą ir laikantis Teisės aktų +reikalavimų.

### **7.3. Tiekėjas įsipareigoja:**

7.3.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

7.3.2. per Sutarties 13.1 punkte nurodytus terminus pateikti šios Sutarties įvykdymo užtikrinimą;

7.3.3. Sutartyje nustatytu laiku (Sutarties 4 priedas):

7.3.3.1. parengti techninį projektą dėl įrangos sumontavimo;

- 7.3.3.2. suderinti techninį projektą su Užsakovu bei su valstybės institucijomis pagal teisės aktų reikalavimus;
- 7.3.3.3. patiekti ir sumontuoti Užsakovui Įrangą, atitinkančią Techninės specifikacijos ir Teisės aktų reikalavimus;
- 7.3.3.4. atlikti bandomąją Įrangos eksploataciją bei paleisti Įrangą eksploatacijai;
- 7.3.3.5. patiekti dokumentaciją, įskaitant Įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas;
- 7.3.3.6. ištaisyti Įrangos / Paslaugų / Darbų defektus nustatytus Užsakovo;
- 7.3.4. prisiimti Įrangos žuvimo ar sugedimo riziką iki Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento;
- 7.3.5. atlyginti visus Užsakovo nuostolius, atsiradusius dėl netinkamos kokybės Įrangos / Paslaugų ir Darbų, susijusių su defektų šalinimu;
- 7.3.6. užtikrinti savo ir Subtiekėjų prievolę laikytis Teisės aktuose įtvirtintų darbų saugos reikalavimų;
- 7.3.7. užtikrinti, jog Užsakovas galės Sutarties vykdymo metu tinkamai naudoti Pastate esančiomis patalpomis;
- 7.3.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, kurie numatyti Sutartyje ir galiojančiuose Teisės aktuose.
- 7.4. **Tiekėjas turi teisę:**
- 7.4.1. gauti Sutartyje nurodyto dydžio užmokestį už laiku, tinkamai ir kokybiškai Užsakovui patiektą Įrangą / suteiktas Paslaugas / atliktus Darbus;
- 7.4.2. prašyti, kad Užsakovas pateiktų su tinkamu Sutarties vykdymu susijusią informaciją ar dokumentus, kurių pateikimo būtinybė atsirado Sutarties vykdymo metu;
- 7.4.3. reikalauti, kad Užsakovas tinkamai ir laiku vykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus.
- 7.5. Kiti Užsakovo ir Tiekėjo įsipareigojimai, teisės ir pareigos apibrėžiami galiojančiuose Teisės aktuose.

## **8. ĮRANGOS KOKYBĖ IR GARANTIJA**

- 8.1. Tiekėjas kartu su Įranga turi pateikti Užsakovui su Įranga susijusius dokumentus, t. y. atitikties deklaracijas, Įrangos sertifikatus, vartojimo / naudojimo, priežiūros instrukcijas ar kitus dokumentus, kuriuose būtų detalčiai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti ir taisyti bet kurią Įrangą ar jos dalis. Pateikti dokumentai turi būti originalo kalba bei vertimai į lietuvių kalbą.
- 8.2. Tiekėjas garantuoja Įrangos kokybę bei tyčia paslėptų trūkumų nebuvimą. Įrangos kokybė privalo atitikti gamintojo standartus, Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamos Įrangos modelius ar aprašymus, Įrangos dydį / svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.
- 8.3. Garantinių įsipareigojimų terminas yra [*nurodyti iš Tiekėjo pasiūlymo*] metai, tačiau ne trumpesnis kaip 30 mėnesių.
- 8.4. Pastebėjus Įrangos, dėl kurios pasirašytas perdavimo – priėmimo aktas, defektus, Užsakovas bet kuriuo garantinio termino metu gali pareikšti pretenzijas Tiekėjui dėl Įrangos kokybės. Užsakovas surašo aktą dėl defektų ir išsiunčia Tiekėjui Sutarties 19 punkte nurodytais kontaktais.
- 8.5. Tiekėjui defektų nepripažinus, Šalys tariaisi dėl nepriklausomos ekspertizės skyrimo, o nepavykus susitarti per 3 (tris) darbo dienas, Užsakovas savo pasirinkimu atlieka ekspertizę. Ekspertizės išlaidas padengia:
- 8.5.1. jei Įranga atitinka Sutartyje nurodytus reikalavimus – Užsakovas. Šiuo atveju ekspertizės išlaidos tenka Užsakovui;

8.5.2. jei Įranga neatitinka Sutarties reikalavimų – Tiekėjas. Šiuo atveju ekspertizės išlaidos tenka Tiekėjui.

8.6. Ekspertizės išvados Šalims yra privalomos. Įrangai, kurios defektų Tiekėjas nepripažino, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo defektinio akto pasirašymo ir išsiuntimo dienos Tiekėjas pateikia Užsakovui būtina ekspertizei dokumentaciją. Jei Tiekėjas reikalaujamos dokumentacijos nustatytu laiku nepateikė, laikoma, kad jis Užsakovo nustatytus defektus pripažino.

8.7. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita per protingą su Užsakovu suderintą ar Užsakovo nurodytą (jeigu termino nepavyksta suderinti per 3 (tris) darbo dienas) terminą pašalinti defektus ar nekokybišką Įrangą pakeisti nauja, taip pat atlyginti visas dėl to Užsakovo turėtas išlaidas bei nuostolius. Jei Tiekėjas per nurodytą laiką nepašalina defektų ar nepakeičia Įrangos, tuomet Užsakovas turi teisę pasinaudoti kitomis Sutarties ir Teisės aktuose nurodytomis teisėmis.

8.8. Tiekėjas nėra atsakingas už Įrangos kokybės pablogėjimą ir netaikys garantinio aptarnavimo, jeigu Užsakovas ir / ar asmenys, kurie objektyviai naudoja Įrangą, ją netinkamai eksploatavo ir/ar aptarnavo, naudojo netinkamą kurą.

8.9. Per Tiekėjo Pasiūlyme nurodytą garantinį terminą paaiškėjus, kad Tiekėjas tinkamai neįgyvendino garantuojamų techninių parametrų ir sprendinių, nurodytų jo Pasiūlyme, t.y. Įrangos darbo efektyvumas bandomosios eksploatacijos metu ar Tiekėjo Įrangos eksploatacijos metu neatitinka Tiekėjo nurodyto efektyvumo:

8.9.1. jei katilo darbo efektyvumas, deginant nuo 5 iki 35 proc. drėgmės biokurą prie nominalios apkrovos, yra mažesnis nei 88%, taikoma 10 000 EUR bauda;

8.10. Baudų sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Užsakovo patirtus nuostolius ir neapriboja galimybės pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Net ir sumokejus baudą, Tiekėjas neatleidžiamas nuo neatitiktųjų šalinimo, ir Tiekėjas neatitiktis šalina tol, kol įranga pilnai atitiks techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas.

## **9. PASLAUGOS IR DARBAI**

9.1. Tiekėjas, laikydamasis Techninės specifikacijos, Pasiūlymo, Teisės aktų reikalavimų ir terminų, turi suteikti visas Paslaugas ir atlikti visus Darbus, susijusius su Užsakovo galimybe tinkamai naudotis Įranga.

9.2. Paslaugos suteikiamos ir Darbai atliekami toliau nurodyta tvarka:

9.2.1. Tiekėjas parengia Darbų atlikimo techninius sprendinius, projektus, planus ir kitą medžiagą, privalomą tokiems Darbams pagal teisės aktų reikalavimus (toliau – Techninė dokumentacija);

9.2.2. Tiekėjas parengtą Techninę dokumentaciją pateikia Užsakovui peržiūrai bei pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimui. Apie planuojamą kiekvieno iš dokumentų pateikimą Užsakovui turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. Užsakovas įvertina Techninės dokumentacijos atitikimą Techninės specifikacijos, Pasiūlymo ir kitiems Sutartyje nustatytiems reikalavimams ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Techninės dokumentacijos gavimo raštu informuoja Tiekėją apie teigiamą įvertinimą arba pateikia motyvuotą neigiamą įvertinimą. Jeigu Užsakovas pateikia motyvuotą neigiamą įvertinimą, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo įvertinimo pateikti patikslintą Techninę dokumentaciją. Šis Užsakovo vertinimas nekeičia Tiekėjo atsakomybės už Techninės dokumentacijos galimą neatitikimą Techninės specifikacijos, Pasiūlymo ir kitiems Sutartyje nustatytiems reikalavimams;

9.2.3. Tiekėjas parengtą techninę dokumentaciją pateikia valstybės institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus, atsižvelgiant į Tiekėjo siūlomą sprendinį;

9.2.4. Darbai privalo būti vykdomi, vadovaujantis technine dokumentacija, Technine specifikacija, Pasiūlymu, Gera verslo praktika, siekiant maksimalios kokybės ir efektyvumo bei laikantis visų Paslaugoms ir Darbams taikomų teisės aktų reikalavimų, įskaitant aplinkosaugos reikalavimus;

9.2.5. Tiekėjas, užbaigęs montavimo darbus, apie tai informuoja Užsakovą. Užsakovas per Sutarties 12.6 punkte nurodytą terminą patikrina Darbus, kad nustatytų galimus neatitikimus Techninei specifikacijai ir Pasiūlymui;

9.2.6. Tiekėjas, užbaigęs montavimo darbus turi atlikti paleidimo derinimo darbus, paruošti režimines korteles ir atlikti nepertraukiamus eksploatacinius 72 val. bandymus abiem kuro rūšims;

9.2.7. Darbų atlikimo metu Užsakovas ir visi jo įgalioji asmenys turi teisę patekti į Darbų vykdymo vietą, tikrinti bei prižiūrėti Darbų atlikimą. Tiekėjas privalo sudaryti visas galimybes Užsakovui ir jo įgaliojtiems asmenims tikrinti ir prižiūrėti Darbų atlikimą;

9.2.8. Tiekėjas visais atvejais yra atsakingas už Darbų ir jų rezultato atitikimą Techninei specifikacijai, Pasiūlymui ir teisės aktams, nepriklausomai nuo to, ar Užsakovas ar jo įgalioji asmenys faktiškai patikrina Darbų atitikimą keliamiems reikalavimams ar ne;

9.2.9. Tiekėjas privalo savo sąskaita gauti visus sutikimus ir leidimus, kurie pagal teisės aktų reikalavimus yra būtini tam, kad, užbaigus atitinkamus Darbus, jų rezultatus būtų galima teisėtai naudoti pagal jų paskirtį.

## **10. PASLAUGŲ IR DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIS TERMINAS**

10.1. Atliekamiems Darbams / teikiamoms Paslaugoms, Darbų ir Paslaugų kokybei bei Tiekėjo personalui keliami kvalifikaciniai reikalavimai, apibrėžti Pirkimo sąlygose, Techninėje specifikacijoje bei Pasiūlyme. Tiekėjas, atlikdamas Darbus ir teikdamas Paslaugas, turi laikytis Teisės aktų reikalavimų.

10.2. Leidimų, licencijų ir sertifikatų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir (arba) naudingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus bei išpildomasias nuotraukas, įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui, reikalingi ir (arba) naudingi žymėjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

10.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad tinkama (Pirkimo sąlygas atitinkanti) jo ir (arba) jo personalo kvalifikacija būtų užtikrinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

10.4. Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą privalo pateikti Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal Teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų atlikimui / Paslaugų teikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisės aktų nustatytus dokumentus.

10.5. Tiekėjas garantuoja, jog Darbų ir Paslaugų perdavimo – priėmimo akto (-ų) pasirašymo metu Darbų / Paslaugų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų / Paslaugų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.

10.6. Tiekėjas atliktiems Darbams suteikia žemiau nurodytų terminų garantijas, kurios negali būti trumpesnės už nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Teisės aktuose, ir kurių terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo tarp Šalių dienos. Tuo atveju, jei įstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi įstatymo nustatyti garantiniai terminai. Tiekėjas suteikia šias garantijas:

10.6.1. garantija atliktiems darbams – ne mažiau kaip 5 (penkeri) metai;

10.6.2. garantija paslėptiems elementams – 10 (dešimt) metų, o jeigu nustatoma šiuose elementuose tyčia paslėpti defektai – 20 (dvidešimt) metų.

10.7. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų rezultato ar jo dalies naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas.

10.8. Apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus Užsakovas raštu informuoja Tiekėją.

10.9. Garantinio termino metu nustatyti Darbų trūkumai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas Šalių suderintas terminas, ne trumpesnis kaip 2 kalendorinės dienos, per kurį Tiekėjas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu terminu atsiradusius trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės /

ne dėl trečiųjų asmenų kaltės / ne dėl *force majeure* aplinkybių, jų ištaisymo būdas bei tvarka. Jeigu Šalys nesusitaria dėl trūkumų ištaisymo termino per 2 darbo dienas, Užsakovas turi teisę nustatyti trūkumų ištaisymo terminą. Jei Tiekėjas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti Darbų trūkumų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.

10.10. Tiekėjui per susitarime su Užsakovu ar Užsakovo nurodyme nustatytą terminą nepašalinus nustatytų trūkumų, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 procento nuo atliktų Darbų su trūkumais dydžio delspinigius už kiekvieną dieną, bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą.

10.11. Tiekėjas yra atsakingas už visus Darbų rezultato trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nurodyti Darbų perdavimo – priėmimo akte, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius, tiek už paslėptus trūkumus).

10.12. Jei dėl Tiekėjo netinkamai atliktų Darbų sugadinamas Užsakovo turimas turtas, neigiamai paveikiamos Užsakovo sistemos, įrenginiai, statiniai ar pablogėja jų veikimas, Tiekėjas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su atsiradusių neigiamų pasekmių šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Tiekėjo neginčijami ir papildomai nebeįrodinėtini bei šia Sutartimi Šalių pripažinti nuostoliai, kuriuos Tiekėjas privalo atlyginti Užsakovui ne vėliau, kaip per Užsakovo nurodytą terminą, pervedami į Užsakovo banko sąskaitą, nurodytą Sutarties 22 skyriuje, ar bet kokią kitą Užsakovo raštu nurodytą banko sąskaitą.

10.13. Garantinio termino metu atsiradus Darbų defektams, garantinis terminas tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

## 11. SUBTIEKIMAS, SUBTIEKĖJŲ KEITIMAS

11.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Tiekėjas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Tiekėju, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Tiekėjo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

11.2. Tiekėjo pasitelkiami Subtiekėjai:

11.2.1. *[nurodomi Subtiekėjai: fizinių / juridinių asmenų pavadinimai, kodai, gyvenamosios vietos arba buveinės adresas, Įranga, kurią teiks Subtiekėjai bei jų vertė EUR su PVM].*

11.3. Tiekėjas turi teisę pasitelkti Subtiekėjus, nenurodytus Pasiūlyme, jeigu šiems Subtiekėjams nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ir jų poreikio Tiekėjas negalėjo numatyti. Tokie Subtiekėjai turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga Įrangos, kurios tiekimas perduodamas Subtiekėjams, tiekimui. Tiekėjas privalo pranešti Užsakovui apie pasitelkiamą Subtiekėją bei pateikti teisę verstis veikla įrodančius dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo Subtiekėjo pasitelkimo.

11.4. Už Subtiekėjo tiekiamos Įrangos kokybę bei darbų saugos reikalavimų laikymąsi atsako Tiekėjas. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl Sutarties bei Teisės aktų reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako Tiekėjas. Tiekėjas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant Tiekėjo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

11.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Subtiekėjai gali būti pakeisti kitais:

11.5.1. dėl Subtiekėjų bankroto, restruktūrizavimo bylos iškelimo ar likvidavimo procedūros pradėjimo;

11.5.2. kai Subtiekėjai nebeatitinka Subtiekėjams keliamų kvalifikacinių reikalavimų;

11.5.3. kai su Subtiekėjais nutraukiama sutartis dėl negalėjimo laiku ir tinkamai įvykdyti Sutarties sąlygų.

11.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti pasitelkiami papildomi Subtiekėjai, kai:

11.6.1. paaiškėja, kad yra būtina pasitelkti naują (papildomą) Subtiekėją, atsiradus Pirkimo dokumentuose ir Techninėje specifikacijoje nenurodytiems darbams, nenurodytoms paslaugoms ar Įrangai, susijusioms su Įrangos tiekimu, be kurių nebūtų galima tinkamai įgyventi Sutarties nuostatų.

11.7. Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subtiekėjus, pastarieji turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo sąlygose.

11.8. Tiekėjas, norėdamas pakeisti Sutartyje numatytus Subtiekėjus, Užsakovui pateikia pagrįstą prašymą, kuriame nurodo aplinkybes, sąlygojančias Subtiekėjo pakeitimo poreikį, jo kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjai gali pradėti vykdyti įsipareigojimus tik Tiekėjui gavus Užsakovo sutikimą.

## **12. ĮRANGOS, PASLAUGŲ IR DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA**

12.1. Įrangos, Paslaugų ir Darbų priėmimas atliekamas pasirašant perdavimo – priėmimo aktą. Tiekėjas Užsakovui pateikia po 2 perdavimo – priėmimo aktų egzempliorius.

12.2. Projektavimo paslaugos perduodamos, atlikus visus projektavimo darbus, pateikiant 2 suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo aktų egzempliorius bei 2 techninio darbo projekto egzempliorius. Projektavimo darbai turi būti suderinti su atitinkamomis valstybinėmis institucijomis pagal teisės aktų reikalavimus (jeigu taikoma).

12.3. Darbai perduodami dalimis, nurodytomis Sutarties 5.2.1-5.2.3 p., pateikiant 2 atliktų Darbų bei Įrangos perdavimo – priėmimo aktų egzempliorius, kuriuose pateikiama informacija apie atliktų Darbų apimtį, vertę, Įrangos kiekį, gamintoją, vertę bei pateiktą Įrangos gamintojų dokumentus, naudojimosi instrukcijas, sertifikatus, pažymas ar kitus dokumentus.

12.4. Užsakovas, priimdamas Įrangą, Paslaugas ir Darbus, perdavimo – priėmimo akte turi teisę nurodyti, kad Įranga, Paslaugos ir Darbai priimamos su neesminiais neatitikimais, kuriuos Tiekėjas turės ištaisyti iki Užsakovo nurodyto termino.

12.5. Jei Įrangos, Paslaugų ir Darbų kokybė atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo perdavimo – priėmimo akto pateikimo turi pasirašyti perdavimo – priėmimo aktus.

12.6. Jeigu Įrangos pateikimo, Paslaugų suteikimo ir Darbų atlikimo metu ar per 5 (penkias) darbo dienas nustatomi Įrangos, Paslaugų ir Darbų trūkumai ar kitokie nukrypimai nuo Sutarties, Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą, nuroydamas priimto sprendimo motyvus (jei įmanoma, nuroydamas ir priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Įrangos, Paslaugų ir Darbų kokybė atitiktų Sutarties reikalavimus ir perdavimo – priėmimo aktas būtų pasirašytas) (toliau – Defektų aktas).

12.7. Tiekėjas Įrangą, neatitinkančią Sutarties reikalavimų, privalo atsiimti, pakeisti nauja arba pašalinti jos defektus per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita, Užsakovas neatlygina jokių su tuo susijusių Tiekėjo turėtų išlaidų ar nuostolių.

12.8. Tiekėjui neatsiems, nepakeitus Įrangos ar nepašalinus Įrangos Paslaugų ir Darbų defektų per Šalių suderintą, o jeigu suderinti nepavyksta per 2 darbo dienas, per Užsakovo nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę nepriimti Įrangos, Paslaugų ir Darbų ir už juos nesumokėti bei pateikti Tiekėjui pranešimą apie nepriėmimą. Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui Sutarties 0,02 procentų nuo netinkamos kokybės Įrangos, Paslaugų ir Darbų vertės dydžio už kiekvieną dieną delspinigius bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai.

12.9. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atliktų Darbų aktas nėra galutinis Darbų priėmimas – perdavimas. Šis Darbų priėmimas bei „aktavimas“ yra atliekamas tinkamo Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti. Tiekėjas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant atliktų Darbų ir pateiktų Įrangos rezultatus nuo žalos.



12.10. Nuosavybės teisė į Įrangą Užsakovui pereina nuo galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

12.11. Netiekiant Įrangos / netiekiant Paslaugų / nevykdant Darbų dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Užsakovo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui Sutarties 0,02 procentų nuo nesuteiktų Įrangos, Paslaugų, neįvykdytų Darbų vertės dydžio už kiekvieną dieną delspinigius bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai.

12.12. Priduodant darbus, Rangovo deklaruojamiems įrangos parametrams patikrinti, Užsakovas samdys nepriklausomą atestuotą laboratoriją.

### **13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

13.1. Tiekėjas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 25 000 EUR be PVM dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą), galiojantį visą Sutarties galiojimo terminą.

13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta.

13.3. Jei Sutartis būtų pratęsta, Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas taip pat turi būti pratęstas tam pačiam laikotarpiui. Sutarties vykdymo metu, likus iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų, Tiekėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

13.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas rašytine forma, jame turi būti nurodyta, kad Tiekėjui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) dienų, gavęs pirmą Užsakovo rašytinį reikalavimą, Užsakovui neprivalant pagrįsti savo reikalavimų, o tik rašte nurodžius, kaip Tiekėjas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus.

13.5. Pasibaigus Sutarčiai, Užsakovas grąžina Tiekėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą gavimo dienos.

13.6. Jei Tiekėjas nepateikia per Sutarties 13.1 punkte nustatytą terminą Sutartyje nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pasirašyti Sutartį.

### **14. SUTARTIES PAKEITIMAI**

14.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus kaip tai tiesiogiai numatyta Sutartyje. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos).

14.1.1. Subtiekėjų keitimą reguliuoja Sutarties 11.5 punktas;

14.1.2. Kainos perskaičiavimą reguliuoja Sutarties 4.3 punktas;

14.1.3. Šalių kontaktinių duomenų pakeitimą reguliuoja Sutarties 19.4 punktas.

14.2. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, įskaitant:

14.2.1. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių meteorologinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo meteorologinių sąlygų). Šalta žiema, iššalas ir susijusios fizinės sąlygos ar kliūtys nelaikomos nenumatytomis fizinėmis sąlygomis ar kliūtimis, ir Tiekėjas neturi teisės reikalauti Darbų pakeitimo ir (arba) Sutarties vykdymo pratęsimo;

14.2.2. nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, kaip jos apibrėžtos Sutartyje;

14.2.3. negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų medžiagų / įrangos dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių

aplinkybių (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos);

14.2.4. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (elektros, telekomunikacijų ir (ar) kitų tinklų) valdytojų ir pan.);

14.2.5. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog Darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui;

14.2.6. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo.

14.3. Darbų pakeitimai gali apimti:

14.3.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą, taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

14.3.2. bet kurią papildomą Darbą, įrangą, medžiagas;

14.3.3. Darbų kainos pasikeitimą.

14.4. Tiekėjo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu ir tik tiek, kiek toks keitimas neprieštaruoja Techninei specifikacijai (Darbų apimčiai, Techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

14.5. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, raštu pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 5 (penkis) dienas ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.

## **15. SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

15.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių sutarimu.

15.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 15 (penkiolika) dienų raštu apie tai įspėjęs Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu Tiekėjas iš esmės pažeidė Sutartį. Tiekėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:

15.2.1. Įranga neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Tiekėjas neištaiso defektų per Sutartyje nustatytą terminą, jeigu yra galimybė ištaisyti defektus;

15.2.2. atlikti Darbai / suteiktos Paslaugos neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Tiekėjas neištaiso trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą;

15.2.3. Tiekėjas daugiau kaip 30 d. vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį nuo Darbų ar dalies Darbų atlikimo termino, nustatyto Pasiūlyme;

15.2.4. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;

15.2.5. Tiekėjui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui tampa žinoma apie kitokį priverstinį Tiekėjo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos Tiekėjo galimybėms toliau vykdyti Sutartį;

15.2.6. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;

15.2.7. yra kitos aplinkybės, numatytos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.

15.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 15 (penkiolika) dienų raštu apie tai įspėjęs Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidė Sutartį. Užsakovo padarytas Sutarties

pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:

15.3.1. Užsakovas nevykdo savo pareigos atlikti mokėjimus pagal Sutarties 5 skyriuje nurodytą tvarką ir terminus ir vėlavimas trunka ilgiau kaip 60 dienų;

15.3.2. Užsakovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Tiekėjui tampa žinoma apie kitokį priverstinį Užsakovo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos Užsakovo galimybėms toliau vykdyti Sutartį;

15.4. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos Sutarties 15.2 punkte nurodytų priežasčių, Tiekėjas per 14 (keturiolika) dienų turi atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, Tiekėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį.

15.5. Tiekėjas, nepagrįstai nutraukęs Sutartį, moka Užsakovui 10 procentų nuo Sutarties vertės baudą ir atlygina tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

15.6. Sutartis nutraukiama nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų ir abejoms Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

15.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

15.8. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Tiekėjui tik iš dalies įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas ir Tiekėjas įsipareigoja sudaryti patiektą Įrangos perdavimo – priėmimo aktą pagal Sutarties nutraukimo dieną patiektą Įrangą. Šiame punkte nurodytą Įrangą Užsakovas priima tik jeigu ji aiškiai yra nurodyta (įvardinta) Sutartyje ir jos prieduose.

15.9. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Tiekėjas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

15.9.1. nutraukti visą tolesnį Įrangos tiekimą;

15.9.2. perduoti Užsakovui Įrangą, už kurias jau sumokėta.

15.10. Užsakovo naudai priskaičiuotos Tiekėjo netesybos yra išskaičiuojamos iš Užsakovo Tiekėjui mokėtinų lėšų ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo, ir (ar) išreikalaujamos kitokiu būdu.

## **16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA**

16.1. Šalys susitaria laikyti Sutarties pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslapyje neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui, ar patarėjui, ar paskolos davėjui.

16.2. Visa Užsakovo Tiekėjui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali.

16.3. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šios Sutarties nuostatas ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Sutarties nuostatos dėl konfidencialios informacijos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar turi būti atskleista pagal Teisės aktų reikalavimus. Kartu su Darbais patiekiamų Įrangos tiekimo ir naudojimo instrukcijos, kita panašaus pobūdžio informacija, taip pat nelaikoma konfidencialia informacija. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų

veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes.

16.4. Šalys žino, sutinka ir įsipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos, šia informacija naudotis tik Sutarties įvykdymo tikslui, o pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutartį nutraukus – gražinti konfidencialią informaciją kitai Šaliai ar pateiktą informaciją sunaikinti.

16.5. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 2000,00 EUR baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda. Baudos sumokėjimas neatleidžia nuo atsakomybės ir bauda gali būti taikoma kiekvienam atvejui atskirai.

## **17. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

17.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir Teisės aktuose nustatyta tvarka.

17.2. Jei Tiekėjas nutraukia visų ar dalies Įrangos tiekimą be pateisinamos priežasties, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

17.3. Jeigu Tiekėjas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį terminą, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

17.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis.

17.5. Tiekėjas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dėl Tiekėjo neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties pažeidimo. Tiekėjas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš Tiekėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.

17.6. Tiekėjas ir Užsakovas susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl neapmokėjimo už Įrangą, Tiekėjas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo neapmokėtos sumos, kaip tai numato Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis.

17.7. Sutarties pagrindu Šalies privalomos mokėti netesybos turi būti sumokėtos per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo dienos.

17.8. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.

17.9. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Civilinio kodekso 6.212 straipsnis. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti per 3 (tris) darbo dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.

## **18. GINČŲ SPRENDIMAS IR TEISMINGUMAS**

18.1. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, šios Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu, turi būti sprendžiami derybų keliu.

18.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

## **19. SUSIRAŠINĖJIMAS**

19.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai yra siunčiami ar bet koks kitas susirašinėjimas tarp Šalių yra vykdomas elektroniniu paštu, įteikiant Užsakovo ar Tiekėjo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytais adresais.

19.2. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: *[nurodomi kontaktiniai asmenys, jų telefonai, el. pašto adresai ir kt. reikalinga informacija]*.

19.3. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: *[nurodomi kontaktiniai asmenys, jų telefonai, el. pašto adresai ir kt. reikalinga informacija]*.

19.4. Jei pasikeičia nurodyti Šalies duomenys, ši Šalis turi informuoti kitą Šalį, pranešdama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## **20. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS**

20.1. Tiekėjas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško Užsakovo sutikimo.

20.2. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Teisės aktai.

20.3. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą, kaip ir pakeistoji norma.

20.4. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

## **21. PRIEDAI**

21.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

21.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

21.2.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

21.2.2. Priedas Nr. 2 – Pasiūlymas;

21.2.3. Priedas Nr. 3 – Pirkimo sąlygos.

21.2.4. Priedas Nr.4 – Detalus kalendorinis sutarties vykdymo grafikas.

## 22. ŠALIŲ REKVIZITAI

### UŽSAKOVAS:

[Pavadinimas]

[Adresas]

Tel.: [telefono numeris]; faks.: [numeris]

A. s. [sąskaitos numeris]

[Bankas]

Banko kodas [kodas]

Juridinio asmens kodas [kodas]

PVM mokėtojo kodas [kodas]

---

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*

Pasirašymo data 201 [ ] m. [ ] d.

### TIEKĖJAS:

[Pavadinimas]

[Adresas]

Tel.: [telefono numeris]; faks.: [numeris]

A. s. [sąskaitos numeris]

[Bankas]

Banko kodas [kodas]

Juridinio asmens kodas [kodas]

PVM mokėtojo kodas [kodas]

---

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*

Pasirašymo data 201 [ ] m. [ ] d.