

**ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS****PROJEKTAS: „UAB „NEO GROUP“ energijos vartojimo įmonėje mažinimas“**

1. Kvalifikacijos reikalavimų dalyje, 3.1.2. lentelės 3.1.2.4 punkte reikalaujama, kad tiekėjas turi būti modulių ir inverterių gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas, turintis teisę prekiauti ta įranga, instaliuoti, atlikti garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. Galime užtikrinti analogiškas funkcijas ir oficialiai neatstovaujant atitinkamų gamintojų, todėl laikome šį punktą pertekliniu ir apribojančiu konkurenciją, nes šis punktas įpareigoja prisirišti prie konkretaus gamintojo. Buvimas gamintojo atstovu nesprendžia įrangos patikimumo klausimo ir galutiniam klientui niekaip neužtikrina įrangos kokybės. Įrangos patikimumo ir garantijų klausimas paprastai sprendžiamas per trečios šalies draudimus bei standartines įrangos gamintojų garantines sąlygas, kurių atsirinkimui skiriame ypatingai daug dėmesio, nes saulės fotovoltinę įrangą naudojame taip pat ir mums priklausančiose elektrinėse.

***Perkama įranga yra brangi ir garantinis gamintojo terminas turėtų būti suteikiamas pakankamai ilgas (modulių našumui garantija – 25 metai). Didžiausi pasaulio gamintojai, kurių produkcija dažniausiai siūloma neturi savo padalinių Lietuvoje. Užsakovas nori būti užtikrintas, jog perka įrangą ir rangos darbus iš patikimo gamintojo ar atstovo, kuris yra praėjęs visus gamintojo reikalaujamus mokymus ir tiksliai žino, kaip turi būti sumontuota ir aptarnaujama įranga, kad išvengti gedimų. Įrangos gedimo atveju tik gamintojas ar jo įgaliotas atstovas greitai gali pašalinti įrangos gedimą ar jį pakeisti tuo pačiu analogu su kuo greičiausiais terminais. (kad elektrinė nestovėtų ir nepatirtų prastovos nuostolių). Mūsų tikslas Saulės elektrinės įrangos didžiausios garantijos, didžiausias efektyvumas, didžiausias patikimumas ir mažiausia kaina.***

2. Kvalifikacijos reikalavimų dalyje, 3.1.2. lentelės 3.1.2.5 punkte reikalaujama ISO 9001 ir ISO 14001 „saulės elektrinių komplektavimui ir montavimui“. Pažymime, kad reikalaujama specifinių ISO standartų, kurių rinkoje mūsų žiniomis turi tik vienas paslaugų tiekėjas. ISO standartai iš produktų gamintojų netinkami, nes šie reikalaujami ISO standartai skirti saulės elektrinių montuotojams, kurių Lietuvos rinkoje su šiais standartais praktiškai nėra, todėl apribojama konkurencija. Galime užtikrinti kokybišką paslaugų tiekimą klientui ir be šių ISO standartų.

***Mes reikalaujame šių sertifikatų, nes norim būti įsitikinę, jog potencialaus tiekėjo veikla yra pilnai susijusi su saulės elektrinių komplektavimu ir montavimu. Tokius sertifikatus turi visos įmonės***

***besispecializuojančios saulės elektrinių srityje (praėjusio konkurso metu 4 įmonės tokius sertifikatus pateikė).***

3. Techninės specifikacijos 1 lentelėje reikalaujama generacijos garantija ne mažiau 896 kWh/kWp 5 metus iš eilės. Nėra jokių reikalavimų energijos apskaitymo įrangai, todėl kyla klausimas kaip bus tiksliai pamatuojama generacija ir pagrindžiama gamybos garantija, jei nėra reikalavimo matavimo prietaisams, metrologinei patikrai, sertifikavimui, apskaitymo vietai. Nesant reikalavimų apskaitymo įrangos tikslumo užtikrinimui mažinamas duomenų patikimumas. Taip pat saulės elektrinę eksploatuos pats klientas jam su PPA perduodant elektrinės eksploatavimo instrukciją. Kyla abejonių ar apskritai įmanoma užtikrinti generacijos garantiją, jei elektrinės neeksploatuos garantiją suteikianti įmonė.

***Konkurso medžiagoje esančiose sąlygose (punktas 3.2) rašoma, kad apskaita bus reikalinga, kaip to reikalauja ESO, tad generacija bus matuojama privalomai ir tiksliai. Šios įrangos tikslumui nekeliami papildomi reikalavimai, ESO apskaitos prietaisai turi metrologinę patikrą. Dėl šios priežasties kelti dar papildomus reikalavimus apskaitos įrangai nėra tikslo.***

4. Prašome patikslinti ar būtų galimybė SPS skydus montuoti pastato viduje?

***Ne, nes sandėlyje sukrauta produkcija ir sumontuota svėrimo - pakavimo įranga.***

5. Prašome patikslinti ar tikrai privaloma montuoti varinius AC kabelius nuo SPS skydų iki narvelių?

***Taip, kaip parašyta konkurso sąlygose (su AL turėtumėme bėdų su praklojimu skirstykloje ir pajungimu - ten jau gana ankšta).***

6. Prašome patikslinti ar privaloma narveliuose montuoti ištraukiamus automatus, gal tikų saugiklis-kirtiklis blocai?

***Pagal pateiktą elektros schemą konkurso medžiagoje - narveliuose, kurie montuosis skirstykloje - automatai. Sąlygos nekeičiamos.***

7. Jei produkto garantijos ir efektyvumo garantijos laikotarpiai skiriasi, skaičiavimui naudojama mažesnioji reikšmė (pvz. jei produkto garantija yra 10 metų, o efektyvumo – 25 metai, tai skaičiavimui naudojama 10 metų).

Klausimas: Iš pateikto reikalavimo nėra aišku kas tiksliai vertinama ar produkto efektyvumo ar pačio produkto garantija. Mūsų supratimu tai yra savarankiški reikalavimai, kurie neturėtų būti sudėti viename reikalavime. Prašome palikti vieną reikalavimą arba atskirti į du atskirus. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad didžiausi pasaulio gamintojai nesuteikia ilgesnės kaip 10 metų garantijos, todėl šis reikalavimas galimai ribojantis konkurenciją.

***Remdamiesi ankstesniu konkursu matome, kad ilgesnė nei 10 metų garantija nėra perteklinė ar ribojanti konkurenciją. Produkto efektyvumo garantija nėra įtraukta į konkursinio balo skaičiavimo formulę. Abu reikalavimai yra pagrįstai paliekami tam, kad gautume kiek įmanoma geresnę pasiūlymą. Primename, kad šios pirkimo sąlygos yra patvirtintos LVPA.***

8. Trečiosios šalies (draudimo, banko ar kitos finansinės įstaigos, teikiančios draudimo, garantijos paslaugas) garantija teikiama fotovoltiniams moduliams turi būti tokios pat apimties kaip gamintojo teikiamos produkto

ir gaminio efektyvumo garantijos. Trečios šalies garantija turi būti pirmo pareikalavimo, neatšaukiama garantija ir galioti visą gamintojo teikiamų garantijų laikotarpį, nepriklausomai nuo gamintojo veiklos nutrūkimo, bankroto ar pan. atvejų. Konkurso sąlygose turi būti pateikiama Tiekėjo deklaraciją, patvirtinanti trečiosios šalies garantijos gavimą bei trečiosios šalies garantijos pavyzdinis polisas. Trečiosios šalies garantijos originalas turi būti pateikiamas po įrangos gavimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

Klausimas: Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad didžiausi pasaulio fotovoltinių modulių gamintojai (tikėtina, kad panaši situacija yra ir su mažesniais gamintojais) nesuteikia pirmo pareikalavimo garantijų. Prašome panaikinti pirmo pareikalavimo garantijos reikalavimą siekiant užtikrinti konkurenciją.

***Remdamiesi plačiai prieinama informacija nematome pagrįstumo šiame teiginyje. Mūsų žiniomis, pirmo pareikalavimo trečiosios šalies garantija yra suteikiama, tad šis reikalavimas yra pagrįstas ir neribojantis konkurencijos.***

9. Tiekėjo pateikto darbų vykdymo grafiko nesilaikymas yra esminis sutarties pažeidimas. Jei Tiekėjas nesilaiko darbų vykdymo grafiko (įskaitant tarpinius darbų vykdymo etapus) Pirkėjas turi teisę taikyti 250 (dviejų šimtų penkiasdešimties) eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną, taip pat pasinaudoti darbų įvykdymo laidavimu/garantija, taip pat nutraukti sutartį ir skelbti naują pirkimą.

Klausimas: 250 €/dieną bauda yra neadekvačiai didelė, įvertinant, kad numatyta ir kitų finansinių sutarties įvykdymo kontrolei (garantijos ir pan.). Prašome numatyti (jei būtina) mažesnes baudas. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad numatyti finansiniai instrumentai ir baudos kaip rizikos gali būti įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą.

***Projektui įgyvendinti yra suteikta 12 mėn., todėl iš principo vėlavimų neturėtų būti. Manome, kad bauda nėra neadekvačiai didelė.***

10. 5.1. Visų laikančiųjų konstrukcijų techninė garantija 25 m. Teikiamos gaminio specifikacijos

Klausimas: Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jūsų reikalavimas laikančiųjų konstrukcijų techninei garantijai yra pernelyg didelis ir ribojantis konkurenciją. Įprasta komercinė praktika yra 5-10 metų. Prašome patikslinti reikalavimą siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją.

***Remdamiesi ankstesniu konkursu galime teikti, kad 25 metų laikančiųjų konstrukcijų garantija yra prieinama ir nėra pernelyg didelė. Jūsų minima „įprasta komercinė praktika“ nėra mums žinoma.***

11. 1.4. Per 10 (dešimt) dienų po galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Rangovas privalo pateikti Užsakovui priimtino banko arba priimtinos draudimo bendrovės garantinio laikotarpio besąlyginę ir neatšaukiamą pirmo pareikalavimo garantiją arba draudimo laidavimo raštą ne mažesnei kaip

10 % (dešimties procentų) Sutarties kainos sumai. Garantijos ar laidavimo rašto turinys turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu. Garantinio laikotarpio garantija arba draudimo laidavimo raštas turi įsigalioti nuo galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos ir galioti ne mažiau kaip 5 (penkerius) metus.

Klausimas: Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad įprastinėje komercinėje praktikoje bankai ar draudimo bendrovės suteikia ne ilgesnę kaip 3 (trijų) metų garantiją. Jūsų reikalavimas pateikti garantiją 5 metams iki minimum susiaurina arba išvis apriboja galimybes pateikti tokią garantiją. Prašome patikslinti perteklinį reikalavimą pakeičiant reikalavimu iki 3 metų.

***2019-08-29 paskelbtose pakoreguotose sąlygos reikalavimas sumažintas iki 3 metų.***