

Atsakymai į paklausimus:

Laba diena,

Įvertinus pirkimo dokumentus prašome patikslinti:

1. Prašome patvirtinti, kad pasitelktus subrangovų pajėgumais ir pateikus jų dokumentus, tiekėjas tenkins kvalifikacinių reikalavimų punktus:

3.1.9

3.1.8

3.1.6

3.1.2

Atsakymas:

Pirkimo medžiagoje 3.2. punkte nurodyta:

Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, 3.1.2 punkte nustatytą reikalavimą turi atitikti tas ūkio subjektų grupės narys arba subrangovas, kuris bus atsakingas už šių darbų vykdymą, 3.1.3 – 3.1.9 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys.

Prašome tiekėjų vadovautis pirkimo medžiagoje nurodytais reikalavimais.

2. Prašome „Priede Nr.3“ nurodyti prisijungimo tašką prie pastotės, arba transformatoriaus įvado vietą.

Atsakymas:

Tiksli pajungimo vieta nėra numatyta. Pajungimo vietos parinkimas spėsis atliekant saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo darbus, stengiantis maksimaliai išnaudoti saulės fotovoltinės elektrinės tiekiamos el. energijos naudą.

3. Prašome leisti pasiūlymo užtikrinimo garantijai reikalaujamą sumą pervesti į jūsų įmonės sąskaitą, konkursui pateikus pavedimo kopiją. Jei ne, prašome pateikti banko garantijos formą ir/ar išdavimo sąlygos. Bei dėl Covid apribojimų liesti teikti garantiją elektroninėmis priemonėmis su banko e. parašu.

Atsakymas:

Pasiūlymo užtikrinimo garanto pervedimas į įmonės sąskaita negalimas.

Banko, arba draudimo bendrovės draudimo laidavimo raštas pasirašytas galiojančiu elektroniniu parašu ir pateiktas elektroninėje laikmenoje kartu su atspausdintu pasiūlymu bus laikomas atitinkančiu pirkimo medžiagos reikalavimus.

4. Dėl šventinio laikotarpio prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2021-01-08, kad paruošti banko garantiją, reikalaujamus skaičiavimus ir gauti visus patvirtinimus iš įrangos gamintojų, jų atstovų ar kitų subtiekiejų.

Atsakymas:

Pirkimo sąlygų 4.9 p. nurodyta, kad pasiūlymas Pirkime turi būti pateiktas iki 2020 m. gruodžio mėn. 30 d. 10 val. Pabrėžiame, kad Pirkimo vykdymo metu jokių būdu nebuvo tikslinama ar keičiama, pirkimo medžiaga, todėl pasiūlymo pateikimo terminas neprivalo būti pratęstas. Dar daugiau, Pirkimo sąlygų 4.9 p. nurodytas pasiūlymų Pirkime pateikimo terminas visiškai atitinka Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių reikalavimus, todėl ir šiuo aspektu jį keisti nėra teisinio pagrindo.

PAFT 460.3 p. nurodyta, kad pasiūlymų pateikimo terminas turi būti nustatytas toks, kad tiekėjai spėtų susipažinti su pirkimo dokumentais ir parengti pasiūlymus. **Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 dienos nuo kvietimo dalyvauti pirkime paskelbimo svetainėje www.esinvesticijos.lt dienos.** Atsižvelgiant į tai, kad kvietimas (skelbimas) svetainėje www.esinvesticijos.lt buvo paskelbtas 2020 m. gruodžio 21 d., o pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2020 m. gruodžio 30 d., matyti, kad pasiūlymų pateikimo terminas yra 9 dienos.

Taigi, Pirkimo sąlygų 4.9 p. nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui visiškai atitinkant PAFT 460.3 p. reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas laikytinas teisėtu ir pakankamu.

Pasiūlymo pateikimo terminas nebus keičiamas.

5. Prašome pagrįsti reikalavimą 3.1.7. nes Tiekėjas neprivalo butui gamintuoju ar jų atstovu, kad tiekti įrangą. Įranga gali būti perkama ir per platintoją. Prašome patvirtinti ar bus priimamas platintojo įgaliojimas, kad patenkinti 3,1,7 punkto reikalavimus.

Atsakymas:

Tiekėjas, kuris atstovauja tam tikro gamintojo įrangą, reguliariai praeina mokymus, kaip dirbti, montuoti prižiūrėti ir atlikti garantinį aptarnavimą.

Tiekėjai, kurie perka įrangą iš trečiųjų šalių gali nežinoti, kaip tiksliai sumontuoti vienus ar kitus komponentus. Sumontavus komponentus ne pagal reikalavimus elektrinė gali veikti netinkamai, sutrumpėti jos eksploataavimo laikas ar netgi negalėti gamintojų suteikiamos garantijos.

Kai kurie gamintojai garantinėse taisyklėse nurodo, kad garantijos galioja tik tuo atveju, jeigu įranga sumontuota tik autorizuoto atstovo.

Reikalavimai nurodyti 3.1.7 punkte nebus keičiami

6. Tiekėjas norėtų dalyvauti UAB "Novameta" 375 KW saulės jėgainės pirkimo konkurse. Konkursų sąlygų 4.9 punkte nurodyta, kad pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. gruodžio mėn. 30 d. 10.00 val. atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus adresu Ateities pl.39, LT-52119 Kaunas. Dėl susiklosčiusios neeilinės COVID-19 situacijos ir nuo gruodžio mėn. 16 d. sugriežtintų karantino sąlygų, ribojančių galimybę patekti į kitą savivaldybę, prašome leisti pasiūlymą pateikti elektroninėmis priemonėmis.

Atsakymas:

Sugriežtinti reikalavimai pateikti į kitas savivaldybes, netaikomi įmonių darbuotojams vykstantiems darbo reikalais daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 1418 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Tai pat pasiūlymus galima pateikti paštu bei per pasiuntinius, kurių darbą neriboja aukščiau nurodytas Vyriausybės nutarimas.

Reikalavimas nurodytas 4.9. punkte nebus keičiamas.

7. Tiekėjas siekia dalyvauti UAB Novameta paskelbtame 375 kW galios saulės fotoelektrinės įrangos (įskaitant montavimo darbus) pirkimo konkurse. Pirkimo pasiūlymus reikalinga pateikti iki 2020 m. Gruodžio mėn. 30 d. 10 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus adresu Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas. Prašome atkreipti dėmesį, kad rangovui siekiant pateikti tinkamą ir ekonomiškai naudingiausią bei Užsakovo poreikius atitinkantį pasiūlymą yra reikalinga objekto apžiūra. Pirkimas paskelbtas karantino laikotarpiu, kai pasaulinės pandemijos metu prieš šventiniame laikotarpyje nuo

2020 m. gruodžio 16 d. ypatingai suvaržomas judėjimas Lietuvos teritorijoje ir sutrikęs siuntų pristatymas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“,
p r a š o me nukelti pasiūlymų pateikimo terminą, kad rangovai siekdami pateikti ekonomiškai naudingiausią

Atsakymas:

Sugriežtinti reikalavimai pateikti į kitas savivaldybes, netaikomi įmonių darbuotojams vykstantiems darbo reikalais daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 1418 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
Tai pat pasiūlymus galima pateikti paštu bei per pasiuntinius, kurių darbą neriboja aukščiau nurodytas Vyriausybės nutarimas.

Reikalavimas nurodytas 4.9. punkte nebus keičiamas.

8. Norime informuoti, kad pagal dabartines konkurso sąlygas, negalime pateikti pasiūlymo. Rekomenduojame Jums patikslinti konkurso sąlygas ir anuliuoti 3.1.7 punktą. Šis punktas jokios naudos neteikia klientui, visos garantijos būtų suteikiamos ir be šio reikalavimo.

Atsakymas:

Jūsų teiginys, kad klientui šis reikalavimas nesuteikia jokios naudoties ir visos garantijos sutiekiamos ir be šio reikalavimo yra abstraktus.

Tiekėjas, kuris atstovauja tam tikro gamintojo įrangą, reguliariai praeina mokymus, kaip dirbti, montuoti prižiūrėti ir atlikti garantinį aptarnavimą.

Tiekėjai, kurie perka įrangą iš trečiųjų šalių gali nežinoti, kaip tiksliai sumontuoti vienus ar kitus komponentus. Sumontavus komponentus ne pagal reikalavimus elektrinė gali veikti netinkamai, sutrumpėti jos eksploataavimo laikas ar netgi negalėti gamintojų suteikiamos garantijos.

Kai kurie gamintojai garantinėse taisyklėse nurodo, kad garantijos galioja tik tuo atveju, jeigu įranga sumontuota tik autorizuoto atstovo.

Todėl Jūsų teiginys, kad 3.1.7 išskelti reikalavimai yra nelogiški ir nesuteikia jokios naudoties yra neteisingi.

Reikalavimai nurodyti 3.1.7 punkte nebus keičiami

9. Dėl techninių parametrų lentelėje

		Esami	Siulomi
1.3.	Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei)	≥ IP68	≥ IP65
3.3.4	Paklaida	-0/ + 5 Wp	-0/+ 3 Wp

a) IP68 klase yra naudojama panardinamas įrenginiams, Saulės moduliai montuojami ant stogo, todėl siūlome panaudoti tokia pat klase kaip ir inverterių kurie stovės šalia - IP65

b) Paklaida prašome patikslinti iki 0, + 3 Wp

Atsakymas:

a) Saulės elektrinės jungiamoji dėžutei keliami reikalavimai IP 68, nes saulės elektrinės fotomoduliai turi dirbti ilgus metus lauko sąlygomis veikiami įvairių atmosferinių

reikšinių. IP 65 apsaugos klasė suteikia tik minimalią apsaugą nuo vandens patekimo į kontaktinę jungiamąją dėžutę.

- b) Paklaidos amplitudė yra palikta didesnė, todėl Jūsų siūloma paklaidą sumažinti gali riboti tiekėjų skaičių, todėl parametras nekeičiamas.