

UAB „Karjerai“
Įm. k. 147027966, PVM kodas: LT470279610, mob.: +37068686065,
Laisvės a. 1-8, LT-35175, Panevėžys

Tiekėjams

2021-06-07

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

UAB „Karjerai“ gavo tiekėjų klausimus dėl Saulės jėgainės įsigijimo konkurso sąlygų ir teikia atsakymus į tiekėjų klausimus:

1. Tiekėjo klausimas:

Dalyvausime jūsų paskelbtame konkurse. Išanalizavus medžiagą iškilo klausimas, kurioje tiksliai sklypo vietoje bus elektrinės prijungimo prie jūsų tinklų taškas? ir kitas klausimas, kurioje vietoje bus galima statyti pačią saulės elektrinę? Atsakymai į šiuos klausimus leis įsivertinti kokio ilgio ir skerspjūvio kabeliai bus reikalingi.

Pirkėjo atsakymas:

Žemės sklype nėra statinių. Saulės elektrinės vietą žemės sklype pasirenka tiekėjas. Susitikimo metu tiekėjui bus galimybė apžiūrėti žemės sklypą, saulės elektrinės prijungimo prie tinklo tašką ir išmatuoti atstumą nuo tiekėjo saulės elektrinės iki pajungimo taško. Pirkėjas tokių matavimų nėra atlikęs, nes saulės elektrinės vietą žemės sklype pasirenka tiekėjas.

2. Tiekėjo klausimas:

Esame įmonė <.....>, planuojame dalyvauti jūsų organizuojamame viešajame pirkime dėl 300 kW saulės elektrinės įrengimo.

Techninėje specifikacijoje, Priedas Nr.1, numatyti minimalūs reikalavimai keitikliams (Inverteriams), t.y. 10. Pункte numatyta, kad įranga turi turėti atitinkamas deklaracijas ir atitikti numatytas direktyvas, tačiau priede Priedas Nr.2, tai įrodančių dokumentų neprašote pateikti.

Prašome pakoreguoti priedą Nr.2, įtraukiant šias direktyvas, prašant pateikti tai įrodančius dokumentus.

Pirkėjo atsakymas:

Pirkėjas ištaisė techninę klaidą konkurso sąlygų priede Nr. 2 ir pateikia patikslintą pasiūlymo formą (pridedama).

Pridedama:

1. Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 – Pasiūlymo forma (patikslinta).

PASIŪLYMO FORMA



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PASIŪLYMAS
DĖL SAULĖS JĖGAINĖS ĮSIGIJIMO**

2021-__-__

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame www.esinvesticijos.lt 2021-05-31
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias **Prekes** (įskaitant visas Konkurso sąlygų 4.12 p. nurodytas išlaidas):

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Saulės jėgainė ir montavimas	1	Kompl.		
IŠ VISO (bendra įrangos ir jos montavimo darbų kaina)					
2**.	Saulės elektrines projektavimo ir kitos dokumentacijos kaina bei Leidimo gaminti el. energiją gavimas*	1	Kompl.		
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)					

*- Išlaidos nefinansuojamos ES paramos lėšomis, tačiau turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

** - Saulės elektrines projektavimo ir kitos dokumentacijos kaina bei Leidimo gaminti el. energiją gavimas negali viršyti 1200 Eur + PVM.

Suma žodžiais:

Siūlomos **Prekės** visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Jrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai</i>	<i>Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją (konkurso sąlygų 1 priedas)</i>	<i>Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą (tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)</i>
	REIKALAVIMAI SAULĖS FOTOELEMENTAMS		
1.	Modulio technologija	Bifacial PERC	
2.	Modulio efektyvumas	≥20 %	
3.	Modulio rėmas	Be rėmo arba aliuminio rėmas	
4.	Maksimali vėjo apkrova	≥2400 Pa	
5.	Maksimali sniego apkrova	≥5400 Pa	
6.	Kontaktinės dėžutės (connection box) saugos klasė	IP67 arba geresnė	
7.	Moduliai turi būti ženklinti CE ženklu	Taip	
8.	Produkto gamyklinė garantija ir garantinis aptarnavimas	≥12 metų	
9.	Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia	≥93%	
10.	Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia	≥85 %	
11.	Linijinė garantija, pirmais metais efektyvumas	≥98%	
12.	Darbinės modulio temperatūros režiai	Ne siauresni kaip -40°C ~+ 85°C	
13.	Kokybės standartai:	IEC 61215:2016 IEC 61730:2018	
	REIKALAVIMAI ĮTAMPOS KEITIKLIAMS		
1.	Naudingumo koeficientas	≥98 %	
2.	Fazių skaičius	3	
3.	Saugos klasė	IP65 arba geresnė	
4.	Duomenų perdavimo sąsajos	Kabeliu arba belaidžiu ryšiu	
5.	Sistemos darbo stebėseną nuotoliniu būdu	Taip	
6.	Technologija	Be transformatoriaus	
7.	Kokybės standartai:	IEC 62109-1:2010 IEC 62109-2:2011 IEC 62116:2014 IEC 61727:2004	Tiekiami nepriklausomų sertifikuotųjų išduotas sertifikatas, atestatas ar analogiškas dokumentas
8.	Inverteriai turi būti ženklinti CE	Taip	

Eil. Nr.	Jrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai	Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją (konkurso sąlygų 1 priedas)	Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą (tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)
	ženklų		
9.	Produkto gamyklinė garantija ir garantinis aptarnavimas	≥ 10 metų	
10.	Deklaracijos, direktyvos	2014/35/EU 2014/53/EU 2014/30/EU CE deklaracija arba sertifikatas	
	MONITORINGO SISTEMA		
1.	Monitoringo internetu sistema	Įrangos gamintojo suteikta galimybė nuotoliniu būdu neatlygintinai stebėti saulės elektrinės darbą per visą saulės elektrinės eksploatavimo terminą	Pateikiamas įrangos gamintojo monitoringo sistemos aprašymas.

*- Būtina pateikti visus dokumentus, nurodytus pirkimo sąlygose bei jų prieduose, taip pat dokumentus, įrodančius įrangos tinkamumą bei tinkamą tiekėjo kvalifikaciją

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 2021-XX-XX d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujanti įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškējus aukščiau nurodytoms aplinkybēms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė