

UAB „Karjerai“
Įm. k. 147027966, PVM kodas: LT470279610, mob.: +37068686065,
Laisvės a. 1-8, LT-35175, Panevėžys

Tiekėjams


2021-10-21

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

UAB „Karjerai“ (toliau – Pirkėjas) gavo tiekėjų klausimus dėl Saulės jėgainės įsigijimo konkurso sąlygų ir teikia atsakymus į tiekėjų klausimus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimai	Pirkėjo atsakymai
1.	Prašome tiksliai nurodyti vietą, kur numatyta statyti saulės elektrinę, nes dabar įkeltas visas sklypas, kuriame nenurodyta vieta saulės elektrinei.	Pirkėjas patikslina duomenis apie žemės sklypą, kuriame bus statoma saulės elektrinė. Pakeičiamas Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 – Žemės sklypo planas. Saulės elektrinė bus statoma žemės sklype, kurio planas pridedamas. Saulės elektrinės vietą žemės sklype parenka tiekėjas.
2.	Ar sklype yra melioracijos įrenginiai, jei taip, prašome juos nurodyti.	Nėra.
3.	Minimaliuose inverterių techniniuose reikalavimuose nurodyta, jog reikalaujama šių sertifikatų: IEC 62109-1:2010 IEC 62109-2:2011 . Prašome patikslinti kurio iš sertifikatų reikalaujate?	Siūlomi keitikliai (inverteriai) privalo atitikti IEC 62109-1:2010 arba IEC 62109-2:2011 standartą, t. y. vieną iš šių standartų.
4.	Ekonominio naudingumo lentelėje ekonominiai balai suteikiami proteguojant vieną gamintoją: „ <i>Geriausia reikšme laikoma ilgiausias garantijos terminas metais. Maksimalus balų skaičius suteikiamas už 30 metų gamintojo suteikiamą garantinį terminą. Už ilgesnį nei nurodytas garantinį terminą daugiau balų neskiriama.</i> „ Dauguma didžiausių pasaulio saulės modulių gamintojai duoda 12 metų produkto garantiją moduliams. Siūlome mažinti šią garantiją bent iki 15 metų, t.y. tokią, kokią jūs nustatėte inverteriams ir konstrukcijoms. Beje inverteriai yra labiausiai gendantis dalis saulės elektrinės dalių.	Tiekėjo prašymas netenkinamas. Ekonominio naudingumo vertinimas nekeičiamas.
5.	Taip pat norėjome paprašyti, kad nurodytumėte elektrinės statybai bent 6 mėn atsižvelgiant į tai, kad jūsų nurodytas	Tiekėjo prašymas tenkinamas ir patikslinamas Konkurso sąlygų 2.5 punktas išdėstant jį taip:

Direktorius
Mindaugas Varanauskas



UAB „Karjerai“
Įm. k. 147027966, PVM kodas: LT470279610, mob.: +37068686065,
Laisvės a. 1-8, LT-35175, Panevėžys

	<p>elektrinės pastatymo terminas per 3 mėn, nuo sutarties pasirašymo yra neįgyvendinamas, nes : iki elektrinės statybos pradžios turi būti gauti šie dokumentai: ESO išankstinės prisijungimo sąlygos (2 savaitės), VERT plėtros leidimas (3 savaitės), ESO galutinės sąlygos (1 savaitė), Projekto suderinimas su ESO (minimum 1 savaitė), Statybos leidimas įvertinus viešimą (1.5 mėn). Tad kaip pastebim statyba 3 mėnesius negalima. Arba prašome pateikti visu dokumentus, leidžiančius statybą iškart po sutarties pasirašymo.</p>	<p>„2.5. Saulės šviesos elektrinė turi būti sumontuota per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos. Valstybinės energetikos tarybos leidimas gaminti elektros energiją privalo būti gautas per 2 (du) mėnesius nuo saulės elektrinės sumontavimo datos. Terminų pratęsimas galimas ne ilgesniam kaip 2 (du) mėnesių terminui dėl objektyvių aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo ir Pirkėjo.“</p>
6.	<p>3.1.1.2. Tiekėjai turi turėti ypatingo arba neypatingo statinio statybos rangovo kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti bendruosius statybos darbus, kitos paskirties inžinerinių statinių (atsinaujinančių išteklių energiją naudojančius energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), statybos darbus (tinka ir kvalifikacijos atestatas, kuriame nurodyta, kad gali vykdyti inžinerinių tinklų – elektros tinklų iki 110 kV įrengimo darbus). – perteklinis reikalavimas. Bendruosius darbus gali vykdyti įmonės, kurios atlieka kitos paskirties statybos darbus (pvz. stato tiltus, pastatus ir pan.). Tokio tipo atestato neturi įmonės, kurios tik įrenginėja saulės elektrines. Elektros tinklų iki 110 kV atestatas irgi perteklinis, nes tokio tipo elektrinei įrengti nereikia turėti tokios aukštos 110 kV įtampos atestato (jo niekur nepritaikysi). Prašome panaikinti šį perteklinį reikalavimą.</p>	<p>Pirkėjo perkama saulės elektrinė yra neypatingas statinys. Statant neypatinguosius inžinerinius statinius (saulės šviesos energijos elektrines) rangovui kvalifikacijos atestatas neprivalomas, o statybai vadovauti (būti statybos vadovu) turi teisę atestuoti asmenys neypatingųjų statinių statybai¹.</p> <p>Tiekėjas bus laikomas atitinkančiu 3.1.1.2 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, jei pasiūlys specialistą, kuriam suteikta teisė būti ypatingo arba neypatingo statinio statybos vadovu – statiniai: inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai (žr. Konkurso sąlygų 3.1.1.3 punkte nustatytą reikalavimą).</p> <p>Konkurso sąlygų 3.1.1.2 punkte nustatytas reikalavimas pateikti tiekėjui išduotą atestatą naikinamas:</p> <p>2) Tiekėjai turi turėti ypatingo arba neypatingo statinio statybos rangovo kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti bendruosius statybos darbus, kitos paskirties inžinerinių statinių (atsinaujinančių išteklių energiją naudojančius energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), statybos darbus (tinka ir kvalifikacijos atestatas, kuriame nurodyta, kad gali vykdyti inžinerinių tinklų – elektros tinklų iki 110 kV įrengimo darbus).</p>
7.	<p>11.12 Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygiška ir</p>	<p>Pirkėjui priimtinas draudimo bendrovės laidavimo raštas, kuriuo draudimo bendrovė neatšaukiamai įsipareigoja atlyginti Pirkėjui</p>

¹ <https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/ar-ant-pastato-stogo-sumontuota-saules-elektrine-tampa-pastato-dalimi-ir-kokie-reikalavimai-keliami-statybu-vadovui-bei-rangovu-atestacijai>

Direktorius
Mindaugas Varanauskas



UAB „Karjerai“
Įm. k. 147027966, PVM kodas: LT470279610, mob.: +37068686065,
Laisvės a. 1-8, LT-35175, Panevėžys

<p><i>neatšaukiama sutarties sąlygų įvykdymo garantija ar draudimo bendrovės laidavimu, kurį tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, privalo pirkėjui pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5 % sutarties vertės be PVM. Sutartis įsigalioja tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą galiojantį visą sutarties vykdymo laiką. – prašome panaikinti be sąlygiškumo sąlygą, kadangi jokia draudimo įmonė negali suteikti tokio laidavimo UAB tipo įmonei. Arba paaiškinkite, kad prašote besąlygiško garanto TIK iš banko, o draudimo laidavimas gali būti paprastas ir Jums bus priimtinas. Šiuo metu ši sąlyga skamba dviprasmiškai ir nėra konkrečiai aiški.</i></p>	<p>nuostolius iki laidavimo rašte nurodytos sumos pagal Pirkėjo raštišką pareikalavimą ir nereikalaujama Pirkėjo prašomos išmokėti sumos pagrindimo (nuostolių įrodymų), jei tiekėjas tinkamai neįvykdys savo prievolių Pirkėjui pagal sudarytą pirkimo sutartį.</p>
--	--

Priedai:

1. Žemės sklypo planas.

Direktorius

Mindaugas Varanauskas

Direktorius
Mindaugas Varanauskas



