

UAB "Ameko konstrukcijos"

Direktoriui

D. Sinskui

INFORMACINIS PRANEŠIMAS  
Dėl denginio konstrukcijų laikomosios galios

2023 01 11

Klaipėda

Informuojame, kad rengiant statinio konstrukcijų konstrukcinės darbo projektą objektui *"Esamo administracinio pastato (un. Nr. 5597-1004-4087), Statybininkų g.1 Gargžduose, rekonstravimo ir paskirties keitimo į gamybos paskirties pastatą projektas"* – buvo įvertinta 20kg/m<sup>2</sup> charakteristinė apkrova saulės elektrinės modulių įrengimui visame pastato stogo plote.

Pastato laikančiosios konstrukcijos – gali būti apkrauti saulės elektrinės fotovoltiniais moduliais be papildomo esamų konstrukcijų stiprinimo.

Pagarbiai,

Direktorius

Artūras Preikšaitis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Artūras'.

Tel. 8 46 219 561