

Konkurso „2,5 MW GALIOS SAULĖS ŠVIŠSOS ENERGIJOS FOTOVOLTIŠS  
ELEKTRINĖS, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMAS“

Tiekĕjų klausimai-atsakymai

1. Ar turite sklypo topografinę nuotrauką?  
**Sklypo topografinę nuotrauka pridedama.**
2. Ar turite saulės elektrinės elektrotechninį projektą?  
**Elektrotechninis projektas neparengtas, jį parengs konkurso laimėtojas.**
3. Koks yra Saulės elektrinės įrengimo terminas?  
**Terminas yra nurodytas Devold SE pirkimo\_pardavimo sutartyje FIN, kuri pridėta prie bendrų konkurso dokumentų.**
4. Dokumente „Devold Salygos 0313\_FIN“ nėra nurodyto 5 priedo.  
**Priedas nr. 5 yra sutarties projektas, kuris pridėtas kaip atskiras dokumentas.**
5. Pagal 3 lentelės 2.1 punktą, minimali numatyta fotomodulių produkto gamintojo garantija ( $\geq 15$  metų) ŕenkliai riboja konkurenciją. Standartinė rinkoje tokio tipo modulių garantija, kurią taiko didieji Bloomberg Tier 1 gamintojai – 12 metų.  
**Atsiŕvelgiame į pateiktą pastabą ir minimalią produkto garantiją sumaŕinsime iki 12 m. Atnaujintos konkurso sąlygos bus paskelbtos nedelsiant.**
6. Fotomodulių efektyvumo garantija po 25m eksploatacijos laikotarpio(Pasiūlymų vertinimo kriterijai, punktas 2.1.2.) ŕenkliai viršija Bloomberg Tier 1 gamintojų standartinę garantiją. Pagal esamą balų apskaičiavimo sistemą bus ŕenkliai ribojama konkurencija. Minimalus kriterijus (3 lentelė, punktas 2.1.2)  $\geq 84\%$ , tačiau balai suteikiami tik pasiekus 88% (6.10.4.2.).  
**Įmonės tikslas yra įsigyti inovatyvų produktą, kuris turėtų geriausią kainos ir kokybės santykį. Modulio efektyvumo koeficientas tiesiogiai prisideda prie gaunamos ekonominės naudos. Norime pabrėŕti, kad minimalus nustatytas efektyvumo kriterijus (84% po 25 m.) neapriboja Tiekĕjų konkurencijos, pasiekti 88 proc. Efektyvumą po 25 veikimo metų pasiekti nėra privaloma.**
7. Siūloma fotomodulių efektyvumo balų skaičiavimo skalė ŕenkliai mažina konkurenciją, didžiausių Bloomberg Tier 1 gamintojų standartinių modulių efektyvumas svyruoja tarp 21-21,5%.  
**Ekonominio naudingumo modulio efektyvumo vertinimo kriterijų balų lentelė konkurencijos nemaŕina. Pirkėjas turi teisę pasirinkti kokie prioritetai teikiami planuojamai įsigyti įrangai. Minimalus modulio efektyvumo koeficientas yra 21 % (Klausime nurodyta apatinė reikšmė), todėl konkurencija nėra ribojama.**

8. 4 pirkimo sąlygų priede pateikta stogo informacija neleidžia tiksliai įvertinti leistinų stogo apkrovų. Ar stogi buvo atlikta ekspertizė? Jeigu taip, prašome ją pateikti.  
**Stogui ekspertizė nebuvo atlikta. Tačiau konkurso medžiagoje buvo pateikti stogo mechaniniai atsparumai; Pirkimo sąlygų priedas Nr. 4.**