

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“

Juridinių asmenų registratoras, įmonės kodas 183127592, PVM mokėtojo kodas LT831275917, Antakalnio II km., Ukmergės raj. sav., 20101-LT, tel. a/s LT877400049198523810 AB Danske bankas , swift kodas SMPOLT22 , www.ump.lt  
(8340) 636 20, faks. (8340) 637 85

### DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/ PATIKSLINIMO

2019m.vasario 25d. Nr.284/1

UAB „Universalūs medžio produktai“ (toliau – **Pirkėjas**) vykdo 2x1,1 MW galios pilnai automatizuotų biokuro katilų su ekonomaizeriais įdiegimas UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinėje pirkimą.

Pirkėjas toliau pateikia Konkurso sąlygų paaaiškinimus:

#### 1 klausimas.

Pirkimo sąlygų 1.1.1. punkte yra nurodyta : „Katilų darbinis slėgis: 2,5 bar(o)“. Ar tai ne klaida, kadangi įprastai buitinių katilų darbinis slėgis yra 2-2,5 bar?

**Atsakymas:** Dėl įmonės šiluminių trasų ir tinklų ypatumų, reikalingas katilų darbinis slėgis-2,5 baro.

#### 2 klausimas.

Pirkimo sąlygų 10.4.8. punkte yra nurodyta: „ Tai nebūtų kūrenimas tai sausu, tai šlapiu kuru. Tačiau turėtų būti numatytas sprendimas perėjimui nuo sauso prie šlapio kuro, ir atvirkščiai, su minimaliai reikalingomis korekcijomis. Perėjimas turėtų užimti maksimaliai 8 valandas. **Šamoto permūrijimas pakuroje nelaikomas minimalia korekcija.**“

2.1.Prašome paaiškinti ar nebus laikoma kaip šamoto **permūrijimas pakuroje**, jei pakuros nebus permūrijamos, tačiau bus naudojamos nuimamos arba uždedamos termobetoninės plokštės?

2.2. Paaiškinkite nuo kokio momento skaičiuojamas perėjimo laikas. Prašome padidinti perėjimo laiką iki 12 val.

**Atsakymas:** Termobetoninių plokščių uždėjimas ir nuėmimas nebus traktuojamas kaip šamoto permūrijimas pakuroje.

Perėjimo laikas skaičiuojamas nuo katilo, dirbančio optimaliu režimu, sustabdymo iki naujo paleidimo.

Perėjimo laikas padidinamas iki 12 val.

#### 3 klausimas.

Pirkimo sąlygų 10.7.2. punkte yra nurodyta:“ Pakuros sienos aušinamos vandeniu ir turinčios papildomo šilumokaičio funkciją.”

Ką turi pateikti tiekėjas, kad įrodytų, jog pakura yra pilnai aušinama vandeniu?

**Atsakymas:** Turi pateikti brėžinius ar kitus tai patvirtinančius dokumentus.

#### 4 klausimas.

Pirkimo sąlygų 10.7.10. punkte yra nurodyta: „ Pakurose turi būti įrengtas automatinis pelenų šalinimas iš pakurų apačios bei iš pakurų galo.“

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“

Juridinių asmenų registratorius,Įmonės kodas 183127592, PVM mokėtojo kodas LT831275917, Antakalnio II km., Ukmergės raj. sav., 20101-LT, tel. a/s LT877400049198523810 AB Danske bankas , swift kodas SMPOLT22 , www.ump.lt  
(8340) 636 20, faks. (8340) 637 85

Gamintojas katiluose dėl technologijos ypatumų nenaudoja papildomo pelenų šalinimo iš po ardyno, kadangi pakanka kas 6 mėnesius išvalyti pelenus aptarnavimo metu, ar tai tenkins Užsakovą?

**Atsakymas:** Tenkins, jei rangovas įsipareigos įrengti pelenų šalinimo įrangą iš po ardyno savo sąskaita, jeigu eksploatacijos metu pelenus reikės šalinti rankiniu būdu dažniau, negu kas 6 mén.

### 5 klausimas.

Pirkimo sąlygų 10.7.11. punkte nurodyta: „ Numatyti dūmų recirkuliaciją degimo proceso valdymui.“

Biokuro katilų su pakuromis gamintojai taiko skirtinges technologijas degimo proceso valdymui. Ar galima siūlyti lygiavertį degimo proceso valdymo sprendimą be dūmų recirkuliacijos?

**Atsakymas:** sąlygose numatyta dūmų recirkuliacija degimo proceso valdymui.

### 6 klausimas.

Pirkimo sąlygų 10.14 punkte yra nurodytos leistini išmetamų teršalų kiekiai, o pasiūlymo formoje yra nurodyta tik numatyti pajungimo vieta rangoviniam filtrui ar elektrostatiniam filtrui?

Ar galima naudoti ir kitokias priemones / įrangą kad neviršyti leidžiamų išmetamų teršalų kiekijų?

**Atsakymas:** Galima siūlyti įvairias priemones, užtikrinančias leistinus teršalų kiekijų išmetimus į aplinką.

### 7. klausimas.

Pirkimo sąlygų 62 punkte yra nurodyta, kad Sutarties projekto sąlygos yra privalomos Tiekiėjams ir sudarant Sutartį su laimėtoju nebus keičiamos.

Pirkimo dokumentų 3 priedo „Sutarties projektas“ 6.1. punkte yra nurodyta , kad Tiekiėjas pradeda vykdyti Sutartį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, gavęs Užsakovo nurodymą ir įsipareigoja užbaigti visus Darbus, suteikti visas Paslaugas bei patiekti visą įrangą bei ją priduoti VEI ne vėliau kaip iki 2019m. rugsėjo 30 dienos.

Pagal pateiktas pirkimo sąlygas Tiekiėjas teikdamas pasiūlymą negali įsivertinti kada su laimėjusi tiekėjų bus pasirašyta sutartis, kadangi dėl nenumatyty aplinkybių, įskaitant ir tai, kad gali užsišesti net tik derybų vykdymas, bet pirkimo dokumentų iki sutarties pasirašymo vertinimas LVPA. Įvertinant tai, kad Sutarties sąlygos yra privalomos ir nebus keičiamos, Sutarties 6.1. punkte nurodyta konkreti darbų pabaiga sudaro sąlygas kilti problemai, jei dėl nenumatyty aplinkybių užsities pirkimo procedūros ir likęs laikas bus nerealus atlikti projektavimo, projekto derinimo su Užsakovu ir institucijomis bei įrangos tiekimo, montavimo ir pridavimo VEI darbus. Todėl prašome nurodyti darbų užbaigimo terminus nuo sutarties pasirašymo datos, pvz. ne ilgiau kaip per 7 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos.

**Atsakymas:** Darbų užbaigimo terminas-ne ilgiau kaip per 6 mén.nuo sutarties pasirašymo dienos.

Direktorius

Vygantas Dabužinskas