

Uždaroji akcinė bendrovė, adresas: Vasario 16-osios g. 38, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., LT-53273, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filialas, įmonės kodas 302642572, PVM mokėtojo kodas LT100006229915



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

TVIRTINU
UAB „Nordic Idea“ l.e.p
Tadas Lipnevičius _____

KONKURSO ŠALYGOS

UAB „Nordic Idea Suspausto oro sistemos ir Aspiracinės sistemos pirkimas

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS.....	2
2.	PIRKIMO OBJEKTAS.....	2
3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI.....	2
4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4
5.	KONKURSO ŠALYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS.....	5
6.	VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS.....	6
7.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	6
8.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	6
9.	DERYBOS	7
10.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO.....	7
11.	PIRKIMO SUTARTIES ŠALYGOS	8
12.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	9
13.	PRIEDAI	9

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Nordic idea“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „**Modernių technologijų diegimas vykdant UAB „Nordic idea“ veiklos plėtrą**“(Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0109), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis ir UAB „Nordic Idea“ savomis lėšomis numato įsigyti kompleksinį pirkimą: **Suspausto oro sistemos ir Aspiracinės sistemos pirkimą** .

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės).

1.3. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, šis pirkimas vykdomas vadovaujantis įmonės Pirkimų politika, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Apklauso būdu projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.

1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: vyr. technologas Tadas Lipnevičius, Vasario 16-osios g. 38, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., LT-53273, tadas@nordicidea.lt, tel. Nr. +370 615 33754.

1.8. Pirkimas vykdomas vienu etapu: Tiekėjų, kurių duomenys atitinka minimalius kvalifikacinius ir pirkimo dokumentų reikalavimus , pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje konkurso sąlygų 1 priede. Pasiūlymas gali būti pateiktas visam pirkimo objektui jo neskaidant smulkiau.

2.2. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.3. Prekės turi būti naujos (nenaudotos).

2.4. Prekių pristatymo vieta – **Vasario 16-osios g. 38, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.**

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
----------	-----------------------------	------------------------------------	--



NORDIC IDEA

FURNITURE FACTORY

1.	<p>Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės.</p> <p>Jei tiekėjas vykdo sutartį, tai įvykdytos sutarties vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymų vertės.</p>	<p>Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas</p>	<p>Tiekėjas turi pateikti per paskutinius 3 metus (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus, tai nuo jo įregistravimo dienos) pateiktų prekių sąrašą, nurodant prekių bendras sumas, datas ar prekių gavėjus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne. Įrodymui apie prekių suteikimą pateikiama: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – kandidato ar dalyvio deklaraciją.</p> <p>Norėdama įsitikinti arba siekdama patikslinti, atskiru prašymu Pirkėjas gali paprašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių ar kitus tiekėjo vykdytų sutarčių objektą apibūdinančių dokumentų kopijas. Pirkėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu, siekiant patikslinti informaciją apie vykdytą sutartį.</p>
2.	<p>Tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemą atitinkančią LST EN ISO 9001 (arba lygiavėrcio) standarto reikalavimus.</p>	<p>Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetama.</p>	<p>Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas (tinkamai patvirtinta kopija), patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001 (arba lygiavėrcio) standarto reikalavimus.</p>
3.	<p>Tiekėjas turi teisę atlikti garantinį aptarnavimą siūlomai įrangai arba turėti sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą. Gedimo atveju reakcijos (atvykimas ir gedimo šalinimo pradėjimas) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 24 val.</p>	<p>Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas</p>	<p>Pateikiami galiojantys įgaliojimas arba lygiavėrciai dokumentai, įrodantys gamintojo (arba gamintojo įgalioto asmens) atstovavimą atlikti įrangos garantinį aptarnavimą. Jeigu aptarnavimą atliks kitas ūkio subjektas, kuris gamintojo (arba gamintojo įgalioto asmens) yra įgaliotas atlikti įrangos aptarnavimą, tiekėjas turi pateikti aptarnavimo sutartį su šiuo ūkio subjektu. Įsipareigojimas reguoti į gedimą per ne ilgesnį kaip 24 val.</p>

Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) **dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).**

3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (*Apostille*) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo;

3.1. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba nei lietuvių ir anglų, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 lentelės 1-3 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens (pateikiamas įgaliojimą suteikiantis dokumentas).

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.

4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: **UAB „Nordic idea“, Vasario 16-osios g. 38, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., LT-53273, „UAB „Nordic Idea“ Suspausto oro sistemos ir Aspiracinės sistemos pirkimas“ taip pat tiekėjo pavadinimas ir adresas.** Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. pateikiami prekių aprašymai;

4.5.4. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6. **Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą** – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2016 m. rugpjūčio mėn. 23 d. 10.00 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: **UAB “Nordic idea”, Vasario 16-osios g. 38, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.** Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.9. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir gražinami tiekėjui registruotu laišku.

4.10. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visus techninės specifikacijos reikalavimus. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai taip pat PVM, kuris skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir visos tiekėjo išlaidos įrangos montavimui, paleidimui, derinimui, darbuotojų apmokymams įrangos pristatymo vietoje. Visi pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu (išskyrus tuos atvejus, kai nurodomi sveiki skaičiai). Jeigu su bendra pasiūlymo kaina susiję skaičiai išreikšti ne dviejų skaičių po kablelio tikslumu ir Pirkėjo prašymu dalyvis nepaaiškina, nepatikslinka (ar netinkamai patikslinka) su pasiūlymo kaina susijusių skaičių, pasiūlymas atmetamas.

4.11. **Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino.** Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.12. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.13. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiką gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinkinti konkurso sąlygas.

5.3. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik raštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: **vyr. technologas Tadas**

Lipnevičius, Vasario 16-osios g. 38, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., LT-53273, tadas@nordicidea.lt, tel. Nr. +370 615 33754.

6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĚŠIMO PROCEDŪROS

6.1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris vyks UAB “Nordic Idea” posėdžių salėje adresu Vasario 16-osios g. 38, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav, **2016 m. rugpjūčio mėn. 23 d. 10.00 val.** (valandą Lietuvos laiku). Vokų plėšimas prilyginamas susipažinimui su Tiekėjų pateiktais pasiūlymais.

6.2. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje nedalyvauja pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų atstovai. Pasiūlymų vertinimas vykdomas uždaruose pirkimo komisijos posėdžiuose Tiekėjams nedalyvaujant.

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

7.1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

7.2. Komisija nagrinėja:

7.2.1. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

7.2.2. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

7.3. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Komisijos keliamus reikalavimus.

7.4. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

7.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu pateiktos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

7.6. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

7.7. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

7.8. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal **mažiausios kainos kriterijų**.

8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

8.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

8.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

8.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

8.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

8.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje ir techniniame projekte ir kt.);

8.1.5. tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

8.1.6. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų;

8.1.7. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Neįprastai maža kaina bus laikoma tokia, kuri daugiau kaip 30 proc. mažesnė už pirkimui suplanuotas lėšas;

8.1.8. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

8.1.9. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

8.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

9. DERYBOS

9.1. Visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai kviečiami deryboms dėl pasiūlymo kainos.

9.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

9.3. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

9.4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

9.5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

9.6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, jei jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

9.7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

10. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

10.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

10.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

10.3. Mažiausią kainą pasiūlęs Tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

10.4. Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10.5. Pasiūlymus pateikę tiekėjai apie pirkimo sutarties sudarymą informuojami raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirkimo sutarties sudarymo, nurodant tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis bei laimėjusio pasiūlymo kainą.

11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

11.1. Tiekėjas kviečiamas pasirašyti sutartį ne anksčiau nei gavus Lietuvos verslo paramos agentūros pritarimą įvykdytoms pirkimo procedūroms.

11.2. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.

11.3. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat Pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.

11.4. Apibūdinant sutarties šalių teises ir pareigas būtina vadovaujantis atitinkamomis Civilinio kodekso nuostatomis bei atsižvelgti į pirkimo objekto specifiką.

11.5. Ginčų nagrinėjimo tvarka:

11.5.1. Pirkimo sutarčiai ir visoms iš šios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.5.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Pirkimo sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Pirkimo sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

11.6. Atsiskaitymo sąlygos: 20 proc. nuo visos įrangos sumos mokama per 5 dienas po sutarties su tiekėju pasirašymo dienos, 70 proc. – mokama prieš įrangos išsiuntimą ir likusi 10 proc. dalis – per 30 kalendorinių dienų po įrangos perdavimo į eksploataciją.

11.7. Jei bet kuri sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui.

11.8. Pirkimo sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis.

11.9. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti konkurso ir Pirkimų taisyklių nustatyti principai bei tikslai. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš sutarties šalių.

11.10. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) sutarties sudarymo metu, sutarties šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo „UAB „Nordic Idea“ Suspausto oro sistemos ir Aspiracinės sistemos pirkimas“ konkurse išlaidos neatlyginamos.

12.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

12.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

12.4. Tiekėjas pretenziją gali pateikti per 5 dienas nuo tos dienos, kai sužinojo apie tariamą teisių pažeidimą. Pirkėjas išnagrinėja pretenziją per 5 dienas.

13. PRIEDAI

1 priedas. Techninė specifikacija;

2 priedas. Pasiūlymo forma.

1 priedas – Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas „Suspausto oro sistema“ – 1 vnt., „Aspiracinė sistema“ – 1 vnt.

Visa įrangą turi būti pristatyta, sumontuota, paleista ir Užsakovo personalas turi būti apmokytas dirbti su perkama įranga per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

2. Įrangai turi būti suteikta (be išlygų) ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija.

3. Tiekėjas pristato prekes pagal tarptautinių prekybos rūmų taisykles „Incoterms“. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Pristatymo laikotarpis pradamas skaičiuoti nuo dienos, kai sutartis įsigalioja. Iki prekių priėmimo visa atsakomybė dėl prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka tiekėjui.

4. Techniniai reikalavimai:

Suspausto oro sistema

Eil. Nr.	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai
1	Staklių sertifikatas (- ai) patvirtinantis atitikimą Europos Sąjungos standartams (CE) arba lygiavertis	taip
1	Stacionarus, sraigtinis, kintamo našumo kompresorius	
	Aušinimas	oru
	Minimalus našumas (prie min. sūkių ir 7 bar slėgio)	ne daugiau 1,95 m ³ /min
	Maksimalus našumas (prie maks. sūkių ir 7 bar slėgio)	ne mažiau 8,3 m ³ /min
	Programuojamas darbinio slėgio diapazonas	ne mažesniame intervale kaip nuo 6 iki 12,5 bar
	Elektros variklio nominali galia	ne daugiau 45 kW
	Maks. galios sąnaudos (su aušinimo ventiliatoriais ir sausintuvu)	ne daugiau 60 kW
	Pavaros tipas	tiesioginė arba krumpliaratinė
	Triukšmo lygis prie maks. sūkių	ne daugiau 70 dB
	Min aplinkos temperatūra	ne daugiau +3 °C
	Maks. aplinkos temperatūra	ne mažiau +45 °C

	Alyvos kiekis suspaustame	ne daugiau 3 mg/m ³
	Rasos taško temperatūra	ne daugiau +3°C
	Integruotas dažnio keitiklis	taip
	Elektros variklis specialiai paruoštas darbui su dažnio keitikliu	taip
	Integruotas cikloninis atskirtuvas su automatiniu drenažu	taip
	Integruotas freoninis sausintuvas su automatiniu drenažu	taip
	Mikroprocesorinė valdymo bei apsaugos sistema, valdanti kompresorių, dažnio keitiklį ir sausintuvą	taip
	Avarinio stabdymo jungiklis	taip
	Informacija valdiklio ekrane pateikiama lietuvių kalba	taip
	Kompresoriaus darbo parametrų vizualizacija LAN tinklu	taip
	Centrinio valdymo prijungimo galimybė CAN tinklu	taip
	Slėgio, temperatūros, kompresoriaus apkrovimo ir statuso peržiūra	taip
	Įspėjimų, gedimų, serviso indikacija	taip
	Paskutinių gedimų / įspėjimų atmintis	taip
	2 – jų skirtingo slėgio lygių nustatymo galimybė	taip
	Programuojamas paleidimo / stabdymo laikmatis	taip
	Automatinis pasileidimas po įtampos dingimo (galimybė aktyvuoti)	taip
	Naudojimo ir aptarnavimo instrukcija	lietuvių kalba
2.	Stacionarus, sraigtinis, fiksuoto našumo kompresorius	
	Aušinimas	oru
	Maks. efektyvus našumas (prie 8 bar slėgio),	ne mažiau 5,1 m ³ /min
	Maks. darbinis slėgis už sausintuvo	ne mažiau 8,2 bar
	Elektros variklio nominali galia,	ne daugiau 30 kW
	Maks. galios sąnaudos (su aušinimo ventiliatoriais ir sausintuvu)	ne daugiau 40 kW

	Pavaros tipas	tiesioginė arba krumpliaratinė
	Triukšmo lygis,	ne daugiau 70 dB
	Min aplinkos temperatūra	ne daugiau +2 °C
	Maks. aplinkos temperatūra	ne mažiau +45 °C
	Alyvos kiekis suspaustame	ne daugiau 3 mg/m ³
	Rasos taško temperatūra	ne daugiau +3°C
	Integruotas cikloninis atskirtuvas su automatiniu drenažu	taip
	Integruotas freoninis sausintuvas su automatiniu drenažu	taip
	Mikroprocesorinė valdymo bei apsaugos sistema, valdanti kompresorių ir sausintuvą	taip
	Avarinio stabdymo jungiklis	taip
	Informacija valdiklio ekrane pateikiama lietuvių kalba	taip
	Kompresoriaus darbo parametrų vizualizacija LAN tinklu	taip
	Centrinio valdymo prijungimo galimybė CAN tinklu	taip
	Slėgio, temperatūros, kompresoriaus apkrovimo ir statuso peržiūra	taip
	Įspėjimų, gedimų, serviso indikacija	taip
	Paskutinių gedimų / įspėjimų atmintis	taip
	2 – jų skirtingo slėgio lygių nustatymo galimybė	taip
	Programuojamas paleidimo / stabdymo laikmatis	taip
	Automatinis pasileidimas po įtampos dingimo (galimybė aktyvuoti)	taip
3.	Oro rinktuvas	ne mažiau 3 vnt.
	Tūris	ne daugiau 0,9 m ³
	Tipas	vertikalus
	Paviršiaus padengimas	cinkuotas vidus ir išorė

	Maksimalus darbinis slėgis	ne mažiau 10 bar
	Min. aplinkos temperatūra	ne mažiau -10 °C
	Maks. aplinkos temperatūra	ne mažiau +45 °C
	Apsauginis vožtuvas	taip
	Manometras	taip
	Kondensato nuleidimo ventilis	taip
4.	Magistralinis suspausto oro mikro-filtru su plūdiniu drenažu	
	Nominalus pralaidumas (prie 7 bar),	ne mažiau 14 m ³ /min
	Suspausto oro pajungimas	ne mažiau 2 “
	Maksimalus darbinis slėgis	ne mažiau 15 bar
	Kietų dalelių išvalymo klasė (pagal ISO8573-1: 2010)	1 klasė
	Alyvos koncentracija	ne daugiau 0,001 ppm
	Filtravimo efektyvumas	Ne mažiau 99,98 %
	Difmanometras	taip
	Plūdinis drenažas	taip
	Naudojimo ir aptarnavimo instrukcija lietuvių kalba	taip
5.	Alyvos / vandens separatorius	
	Leistinas kompresoriaus našumas (12 / 24 d.v. režimu)	ne mažiau 21 / 10 m ³ /min
	Kondensato pritekėjimo jungtis	2 x ¾ “
	Likutinis alyvos kiekis kondensate	ne daugiau 15 ppm
	Kondensato užterštumo mėginių indeliai	taip
	Naudojimo ir aptarnavimo instrukcija	lietuvių kalba
6.	Suspausto oro paskirstymo vamzdynas ø63 (su ventiliais 4vnt)	Ne mažiau kaip 220 m

	Suspausto oro paskirstymo vamzdynas $\varnothing 32$ (su ventiliais 2vnt)	Ne mažiau kaip 120 m
	Suspausto oro paskirstymo vamzdynas $\varnothing 25$ (su ventiliais 26vnt)	Ne mažiau kaip 248 m

Aspiracinė sistema

Eil. Nr.	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai
1	Filtravimo įrenginys (būtina pateikti sertifikatus patvirtinančius sistemos atitikimą ATEX normoms) įskaitant:	Taip
	Filtro korpusas su filtravimo rankovėmis	Taip
	Rotorinis dozatorius	Taip
	Valymo ventiliatoriai	Taip
	Sprinkleris	Taip
	Sprogimo sklendės	Taip
	Aptarnavimo durelės ir pan	Taip
2	Aspiraciniai ventiliatoriai	
	Oro nusiurbimo vamzdynas su pneumatinėmis sklendėmis	Taip
	Oro grąžinimo vamzdynas į dvi atskiras patalpas (įskaitant: „žiema/vasara sklendė“; priešsprogiminė sklendė, visi kiti būtini elementai)	Taip
	Pneumotransportas į konteinerį: ventiliatorius ir ortakiai (atstumas ne mažiau 20m nuo filtro iki konteinerio; atlieku pikinis kiekis transportavimui iki 1,5t/h)	Taip
	Elektros valdymo spinta vidinėje pastato patalpoje (įsk. dažnio keitiklius bei slėgio daviklius)	Taip
	Elektros kabeliai nuo spintos iki visų sistemos agregatų	Taip
	Visi tvirtinimo elementai;	Taip
	Montavimas.	Taip
3.	Bendrieji reikalavimai:	Bendrieji reikalavimai:
	Teigiamo slėgio aspiracinė sistema	Taip
	Ventiliatoriai montuojami prieš filtravimo įrenginį	Taip
	Bendras sistemos našumas – ne mažiau 105.000m ³ /val	Taip
	Visu aspiracinių ventiliatorių paleidimas/valdymas turi būti per dažnio keitiklius pagal slėgį magistraliniuose ortakiuose	Taip
	Turi būti galimybė keisti užduodamą slėgį magistraliniuose ortakiuose siekiant užtikrinti optimalias elektros sąnaudas, bei oro greičius pajungimo prie staklių taškuose	Taip
	Prie aspiracinės sistemos numatoma pajungti stakles sumontuotas dviejose nepriklausomose patalpose su atskirais oro grąžinimo kanalais	Taip
	Filtravimo plotas skaičiuojamas įvertinant jų valymą darbo metu.	Taip

	Darbinis filtravimo plotas (atėmus valomą darbo metu filtravimo plotą) ne mažiau nei 1.100m ² (t.y. apkrova ne daugiau nei 100m ³ /m ² /val.).	Taip
	Elektros energijos sąnaudos valymo ciklui – ne daugiau 2,2kWh.	Taip
	Filtravimo įrenginys turi būti suprojektuotas montavimui lauke	Taip
	Aspiracinės sistemos montavimui reikalingas plotas ne daugiau kaip 17x7,5m. Numatoma montavimo vieta – išligai pastato sienos ant grindinio. Filtravimo įrenginys turi būti modulinės konstrukcijos ir ateityje esant poreikiui lengvai plečiamas	Taip
28	Aspiracinės sistemos vadymo pulto (su visom esamom ir galimom gedimo informacijom, atliekų konteinerio užpildymo stebesenos informacija, sistemos darbinės temperatūros informacija) instaliavimas mechaninėse dirbtuvėse	taip
4.	Sistemos našumo poreikiai:	
	Linija 2.1.	
	Pajungimo taškų	ne mažiau 8vnt.
	Našumas	nemažiau 7.100m ³ /val; prie slėgio nemažiau nei 4.050Pa.
	Ventiliatoriaus el. variklio galingumas (Būtina pateikti sertifikatus patvirtinančius sistemos atitikimą ATEX normoms).	ne daugiau 18,5kW
	Ventiliatorius su diržine pavara.	Taip
	Valdymas per dažnio keitiklį pagal slėgį magistralėje.	Taip
	Linija 2.2.	Taip
	Pajungimo taškų	ne mažiau kaip 20vnt
	Našumas	nemažiau 23.000m ³ /val prie slėgio ne mažiau nei 4.200Pa
	Ventiliatorius su tiesiogine pavara	Taip
	Ventiliatoriaus el. variklio galingumas (Būtina pateikti sertifikatus patvirtinančius sistemos atitikimą ATEX normoms).	ne daugiau 55kW
	Linija 2.3	
	Pajungimo taškų	ne mažiau 8vnt
	Našumas	ne mažiau 29.150m ³ /val. (16.150m ³ /val. + rezervas 13.000m ³ /val.); Prie slėgio nemažiau nei 3.950Pa.
	Ventiliatoriaus el. variklio galingumas (Būtina pateikti sertifikatus patvirtinančius sistemos atitikimą ATEX normoms)	ne daugiau 55kW
	Ventiliatorius su tiesiogine pavara.	Taip
	Valdymas per dažnio keitiklį pagal slėgį magistralėje.	Taip
	Linija 2.4	
	Pajungimo taškų	ne mažiau 10vnt.
	Našumas	ne mažiau 20.100m ³ /val. prie slėgio nemažiau nei 4.000Pa.
	Ventiliatoriaus el. variklio galingumas (būtina pateikti sertifikatus patvirtinančius sistemos atitikimą ATEX normoms).	ne daugiau 37kW
	Ventiliatorius su tiesiogine pavara.	Taip

	Valdymas per dažnio keitiklį pagal slėgį magistralėje.	Taip
	Linija 2.5	
	Pajungimo taškų	ne mažiau 15vnt
	Našumas	ne mažiau 20.000m ³ /val. prie slėgio nemažiau nei 4.000Pa.
	Ventiliatoriaus el. variklio galingumas (Būtina pateikti sertifikatus patvirtinančius sistemos atitikimą ATEX normoms).	ne daugiau 37kW
	Valdymas per dažnio keitiklį pagal slėgį magistralėje.	Taip