

**UAB „ART GLACIO”**  
**Įmonės kodas: 303131399**  
**PVM mokėtojo kodas: LT100004902614**  
**Adresas: Pilviškių g. 48, Gudeliai, LT-70199 Vilkaviškio r.**

## **KONKURSO SĄLYGOS**

0,1 MW galios fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinei reikalingos įrangos, projektavimo ir įrengimo (rangos) darbų pirkimui

### **TURINYS**

1.BENDROSIOS NUOSTATOS .....	2
2.PIRKIMO OBJEKTAS .....	2
3.TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI .....	3
4.PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS .....	8
5.KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS .....	9
6.PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS .....	10
7.PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS .....	11
8.DERYBOS .....	12
9.SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO .....	12
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS .....	12
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS .....	13
12. PRIEDAI .....	13

## 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Art Glacio“ (toliau vadinama – Perkančioji organizacija), įgyvendindama projektą „*AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „ART GLACIO““ Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0024*), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: **0,1 MW galios fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės projektavimo ir įrengimo (rangos) darbus kartu su reikalinga įranga**, kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje.

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (nauja redakcija nuo 2017-06-01) (toliau – Taisyklės).

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2017-09-14 adresu [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: **UAB „Art Glacio“ direktorius Arūnas Simutis, telefono numeris 869829759, El. pašto adresas: [artglacio@gmail.com](mailto:artglacio@gmail.com) , Pilviškių g. 48, Gudeliai, LT-70199 Vilkaviškio r.**

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkami 0,1 MW galios fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės projektavimo ir įrengimo (rangos) darbai kartu su reikalinga įranga, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (**konkurso sąlygų 2 priedas**).

2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam įrangos bei darbų kiekiui.

2.3. Fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės įranga turi būti pastatyta ir jos montavimo darbai turi būti atlikti iki **2017-12-18**.

2.4. Prekių pristatymo bei darbų atlikimo vieta – **UAB „Art Glacio“, Pilviškių g. 48, Gudeliai, Vilkaviškio r.**

2.5. Tiekėjas turi parengti fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės įrengimo techninį projektą, apimančią architektūrinę, konstrukcijų ar kitas dalis, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką pagal LR teisės aktų reikalavimus (**konkurso sąlygų 2 priedas**). Tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu laisvos formos deklaraciją, kad techninis projektas bus suderintas su kompetetingomis institucijomis (jei reikalinga) ir kad gaus statybą leidžiančius dokumentus (jei reikalinga) bei visus kitus projektavimui reikalingus dokumentus.

2.6. Darbams atlikti naudojamos LR nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai (reikalavimai nurodyti konkurso sąlygų 2 priede). Pirkėjui pareikalavus, tiekėjas įsipareigoja pateikti įrangos kilmės ir atitikties sertifikatus. Pateikiama laisvos formos deklaracija, kad visos medžiagos bei montuojami įrenginiai yra nauji ir nenaudoti, atitinkantys visus jiems keliamus reikalavimus.

2.7. Įgyvendinant projektą konkursą laimėjęs tiekėjas privalės užtikrinti tokią darbų ir įrangos kokybę, kuri sąlygotų ne mažesnę kaip 1000 kWh per metus elektros energijos gamybą. Įgyvendinant

projektą tiekėjas bus atsakingas už Pirkėjo projekte nustatytų rodiklių pasiekimą, t.y. tam tikro kiekio išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO<sub>2</sub> kiekio sumažinimą.

2.8. Pirkimo dalyviai atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą ir vėlesnius Pirkimo sąlygų paaiškinimus/papildymus, už patikimo informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba Darbų atlikimui, gavimą. Tiekėjui laimėjus pirkimą nebus priimtas joks jo reikalavimus, grindžiamas klaidomis ar praleidimais, pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas.

### 3. TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

#### Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija ir/arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. *
3.1..2.	Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka.
3.1.3.	Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji	Tiekėjo, neatitinkančio	Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs

	<p>organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.</p>	<p>šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas</p>	<p>rimto profesinio pažeidimo.</p>
<p>3.1.4.</p>	<p>Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.</p>		<p>1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma. 2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių</p>

			<p>skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</p> <p>Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.</p>
3.1.5.	<p>Tiekėjas per 3 metus arba jeigu veiklą vykdo trumpiau, nuo įsteigimo dienos, nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.</p>	<p>Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas</p>	<p>Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas per 3 metus arba jeigu veiklą vykdo trumpiau, nuo įsteigimo dienos, nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo.</p>

### Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.6.	<p>Tiekėjas turi teisę verstis veikla:</p> <p>Fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės projektavimas ir reikalingos įrangos montavimas</p>	<p>Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas</p>	<p>1) Tiekėjo įstatų dalis, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyta tiekėjo įregistravimo faktas bei vykdoma veikla), asmens besiverčiančio veikla turint verslo liudijimą – verslo liudijimas, patvirtinantis teisę verstis atitinkama veikla</p> <p>2) Pateikiama Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduoto atestato, leidžiančio dirbti elektros įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbus, kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys teisę verstis atitinkama veikla.</p>

3.1.7.	<p>Tiekėjas turi turėti arba gali pasitelkti (remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais) specialistus, nurodytus 3.1.7.1 – 3.1.7.2 papunkčiuose.</p> <p><i>Tiekėjas gali siūlyti specialistą vienai ar kelioms pozicijoms, jei jis turi teisę/kvalifikaciją pagal šiame punkte nurodytus reikalavimus.</i></p>	<p>Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo ir nepateikusio 3.1.7.1 – 3.1.7.2 punktuose numatytų dokumentų pasiūlymas atmetamas</p>	<p>Pateikiamas: tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas specialistų (-o), kurie (-is) bus atsakingi (-as) už sutarties vykdymą, sąrašas (nurodomi specialisto vardas, pavardė, jo pareigos vykdant sutartį, specialisto išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, specialisto kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai, kiekvieno specialisto darbų teikimo tiekėjui teisinė forma (darbo sutartis, ketinimų protokolas ar kt.).</p> <p>Kiekvieno specialisto kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai pagal kiekvieną 3.1.7. punkto papunktį:</p>
3.1.7.1	<p>Bent vieną kvalifikuotą specialiųjų statybos darbų vadovą (-us), kuris (-ie) būtų kvalifikuotas (-i) elektros inžinerinių sistemų įrengimo ir procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo darbams.</p> <p>Specialiųjų statybos darbų vadovas (-ai), per paskutinius 3 metus turi būti atlikęs (-ę) specialiųjų statybos darbų vadovo (-ų) funkcijas, įgyvendinant bent vieną sutartį, kurios objektas – saulės elementų (elektrinės), kurios įrengtoji galia yra 100 kW, įrengimo darbai. Šis (-ie) statinys (-iai) turi būti baigtas (-i), t.y. turi būti pasirašyta (-os) statybos užbaigimo aktas (ai).</p>		<p>1) VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas, suteikiantis teisę eiti šias pareigas.</p> <p>2) Statybos objekto statybos darbų užbaigimo aktas (-ai), kuriame (-iuose) nurodytas specialiųjų statybos darbų vadovas arba lygiavertis dokumentas (deklaracija).</p> <p>Specialisto sutikimas atlikti sutartyje numatytus darbus, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar subtiekiejo įmonėje) ir tiekėjo ar subtiekiejo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas).</p>
3.1.7.2	<p>Bent vieną projekto dalies vadovą (-us) techninio projekto dalims:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektrotechnikos;</li> <li>• automatizavimo.</li> </ul> <p>Projekto dalies vadovas turi būti per paskutinius 3 metus suprojektavęs (-ę) bent vieną saulės elektrinę (-es) (elementus), kurios įrengtoji galia yra 100 kW. Suprojektuotam objektui turi būti gauti statybą leidžiantys dokumentai.</p>		<p>1) VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas, suteikiantis teisę eiti šias pareigas.</p> <p>2) Laisvos formos deklaracija, kurioje nurodytas saulės elementų (elektrinės) įrengimo (statybos) adresas, įrengtoji galia, užsakovas, užsakovo kontaktiniai duomenys ir patvirtinta, kad yra gauti statybą leidžiantys dokumentai.</p> <p>Specialisto sutikimas atlikti sutartyje numatytus darbus, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar subtiekiejo įmonėje) ir tiekėjo ar subtiekiejo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį</p>

			specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas).
3.1.8.	Tiekėjo per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent vieną saulės elektrinės įrengimą darbą, kurios galia yra (arba) ne mažesnė kaip 100 kW.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Nuo tiekėjo įregistravimo dienos sutarties (-čių) sąrašas, kuriame būtų nurodyta įdiegtos (-ų) saulės elektrinės (-ių), atliktų darbų sąrašas, pagal kurį atliktų darbų bendra instaliuotoji galia yra (arba) ne mažesnė kaip 100 kW. Pateikiamas įrengimo darbų sutarčių sąrašas, kartu su užsakovų pažymomis, arba įmonės finansiniai dokumentai įrodantys, kad saulės elektrinių įrengimo apimtys atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Užsakovų pažymose (ar atsiliepiamuose) turi būti nurodomas atliktų darbų pavadinimas/ apibūdinimas, darbų atlikimo per nurodytą laikotarpį vertė, tikslios darbų atlikimo datos (metai, mėnuo, diena) ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Įrodymui bus priimtinos ir užsakovo pasirašytos ir antspaudu patvirtintos statybos užbaigimo deklaracijos, jei jose yra visa reikalaujama informacija
3.1.9.	Tiekėjas turi būti įsidedęs kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistemą pagal standartus ISO 9001:2015 (2008), ISO 14001:2015 (2008), OHSAS 18001 arba lygiavertės kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos priemonės užtikrinančias, kad įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, aplinkosaugai, atitinka minėtų standartų reikalavimus. Įsidedta kokybės vadybos sistema ir aplinkos apsaugos sistema (ar priemonės) turi galioti šioms įmonės veikloms: fotovoltinių saulės energijos elektrinių komplektavimas ir montavimas	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatai ir (arba) kitų lygiaverčių kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įsidedimas patvirtinančių dokumentų kopijos ir informacija (pvz. Tiekėjo įsidedtų kokybės vadybos priemonių ir aplinkos apsaugos vadybos standartų ISO 9001:2015 (2008), ISO 14001:2015 (2008) ir OHSAS 18001 tikslus, reikalavimus ir priemonės nurodytoms įmonės veikloms aprašymas, kiti tiekėjo sertifikatai ar dokumentai patvirtinantys lygiaverčių kokybės vadybos sistemų ir aplinkos apsaugos sistemų įregistravimą (įsidedimą) ar lygiaverčių kokybės vadybos aplinkos apsaugos priemonių taikymą).

\* Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. - 3.1.5. punktuose nustatytus reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.6. - 3.1.9. punktuose ir jų papunkčiuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turi bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

3.5. Tiekėjas, ketinantis dalį darbų atlikti subranguojant darbus ar paslaugas tretiesiems juridiniams asmenims, tokių darbų ar paslaugų apimtis turi nurodyti savo pasiūlyme bei įvardinti, kokius subrangovus ir kokias pirkimo dalis atlikti jis ketina pasitelkti. Jeigu subrangovų atliekamų darbų ar paslaugų apimtis viso projekto dalyje yra didesnė kaip 10%, subrangovai turi atitikti konkurso sąlygų 3.1.1.1. - 3.1.1.5. punktuose numatytus reikalavimus ir tiekėjas turi pateikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus kartu su teikiamu pasiūlymu.

#### **4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių.

4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: konkursui „Fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės įrengimo (įskaitant įrangą) rangos darbų pirkimas“ pagal projektą „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „ART GLACIO““ (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0024). Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.5.1 užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2 konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3 jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4 kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.



4.6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį ir montavimo darbų apimtį.

4.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. rugsėjo mėn. 22 d. 16:30 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Pilviškių g. 48, Gudeliai, LT-70199 Vilkaviškio r., Lietuva. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir gražinami tiekėjui registruotu laišku

4.11. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, įskaitant montavimo darbų apimtį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su projektavimo, konstravimo, transportavimo ir kitais darbais, reikalingais nurodytoms prekėms atgabenti ir sumontuoti.

4.12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2017-12-18. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

4.15. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

4.16. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

## **5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiką gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3. Pirkėjas nenumato susitikimo su tiekėjais.

5.4. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliojti palaikyti: UAB „Art Glacio“ direktorius Arūnas Simutis, telefono numeris 869829759, El. pašto adresas: [artglacio@gmail.com](mailto:artglacio@gmail.com), Pilviškių g. 48, Gudeliai, LT-70199 Vilkaviškio r., Lietuva.

## 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2 Komisija nagrinėja:

6.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.3 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.5 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.6 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.7 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.8 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.

6.9 Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų lyginamasis svoris nustatomas kainos lyginamojo svorio (X) ir kitų kriterijų lyginamųjų svorių (Y), išreikštų balų intervalų viršutinių ribų suma. Maksimalus galimas balų skaičius 100:

$$X + \sum Y_{(A+B+C+D)} = 100.$$

Vertinimo kriterijai		Funkcinio parametro lyginamasis svoris	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina			X = 40
Fotoelektrinių modulių efektyvumo parametrai:			$Y_A = Y_1 + Y_2 + Y_3$ Maksimalus $Y_A = 20$
1.	Efektyvumo garantija po 15 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia:	$L_1 = >90\%$	$Y_1 = 5$
2.	Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia:	$L_2 = 80\%$ $L_2 = 81-85\%$ $L_2 = >85\%$	$Y_2 = 0$ $Y_2 = 2$ $Y_2 = 5$

Vertinimo kriterijai		Funkcinio parametro lyginamasis svoris	Lyginamasis ekonominio naudingumo įvertinime
3.	Fotoelektrinių modulių techninė garantija:	L <sub>3</sub> = 10 metų L <sub>3</sub> = >15 metų L <sub>3</sub> = ≥20 metų	Y <sub>3</sub> =0 Y <sub>3</sub> =5 Y <sub>3</sub> =10
Inverterių kokybiniai parametrai:			Y <sub>B</sub> = Y <sub>4</sub> + Y <sub>5</sub> Maksimalus Y <sub>B</sub> =20
4.	Inverterių gamintojo garantija:	L <sub>4</sub> = 10 metų L <sub>4</sub> = >15 metų L <sub>4</sub> = ≥20 metų	Y <sub>4</sub> =0 Y <sub>4</sub> =5 Y <sub>4</sub> =10
5.	Efektyvumas (EURO/DEC)	L <sub>5</sub> = 95 % L <sub>5</sub> = >97 % L <sub>5</sub> = >98 %	Y <sub>5</sub> =0 Y <sub>5</sub> =5 Y <sub>5</sub> =10
Prekės ir darbų garantijos ir techninis aptarnavimas:			Y <sub>C</sub> = Y <sub>6</sub> Maksimalus Y <sub>C</sub> =15
6.	Prekės ir darbų garantijos ir techninis aptarnavimas	L <sub>6</sub> = nėra L <sub>6</sub> = yra	Y <sub>6</sub> =0 Y <sub>6</sub> =15
Išpildomoji techninė vizualizacija:			Y <sub>D</sub> = Y <sub>7</sub> Maksimalus Y <sub>D</sub> =5
7.	Išpildomoji techninė vizualizacija	L <sub>7</sub> = nėra L <sub>7</sub> = pateikta	Y <sub>7</sub> =0 Y <sub>7</sub> =5

## 7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

### 7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

- 7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
- 7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
- 7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
- 7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
- 7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
- 7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
- 7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
- 7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

## 8. DERYBOS

8.1 Išnagrinėjus pasiūlymus, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai **gali** būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai informinami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

## **9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas ir įregistruotas anksčiau.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties ar nepateikia konkurso / derybų sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

## **10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.3 Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygiška ir neatšaukiama sutarties sąlygų įvykdymo garantija ar draudimo bendrovės laidavimu, kurį dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, privalo pirkėjui pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 10 % sutarties vertės. Sutartis įsigalioja tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

## **11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

11.4 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

## **12. PRIEDAI**

12.1 Pasiūlymo forma;

12.2 Techninė specifikacija;

12.3 Tiekėjo deklaracija;

12.4 Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

(Perkančioji organizacija, adresas)

**PASIŪLYMAS**

**DĖL FOTOVOLTINĖS SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO  
(ĮSKAITANT ĮRANGĄ) RANGOS DARBŲ  
PIRKIMO**

**A dalis. Duomenys apie tiekėją ir techninė informacija**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_   
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas ir pašto indeksas	
Įmonės kodas	
PVM mokėtojo kodas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) 2017-09-14.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
1	2	3	4
1.	Fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės įrengimo (įskaitant įrangą) rangos darbai		

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės

tokios:

<b>Eil.Nr.</b>	<b>Prekių techniniai rodikliai</b>	<b>Rodiklių reikšmės</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<i>Fotoelektrinių modulių efektyvumo parametrai:</i>		
1.	Efektyvumo garantija po 15 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia:	
2.	Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia:	
3.	Fotoelektrinių modulių techninė garantija:	
<i>Inverterių kokybiniai parametrai:</i>		
4.	Inverterių gamintojo garantija:	
5.	Efektyvumas (EURO/DEC)	
<i>Prekės ir darbų garantijos ir techninis aptarnavimas:</i>		
6.	Aptarnavimo laikotarpis	
<i>Išpildomoji techninė vizualizacija:</i>		
7.	Išpildomoji techninė vizualizacija:	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

<b>Eil.Nr.</b>	<b>Pateiktų dokumentų pavadinimas</b>	<b>Dokumento puslapių skaičius</b>

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:

*Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją*

Pasiūlymas galioja iki 2017-12-18 d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujanti įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

*Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*

*parašas*

*Vardas Pavardė*

**PASIŪLYMAS  
DĒL FOTOVOLTINĒS SAULĒS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINĒS ĪRENGIMO  
(ĪSKAITANT ĪRANGA) RANGOS DARBU  
PIRKIMO**

**B dalis. Kainos**

20 - -

\_\_\_\_\_

*data*

\_\_\_\_\_

*Vieta*

Tiekėjo pavadinimas	
---------------------	--

Mūsu pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų *prekių* kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbu pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės įrengimo (įskaitant įrangą) rangos darbai	1	Vnt.				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Suma žodžiais

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

\_\_\_\_\_  
*Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*

\_\_\_\_\_  
*parašas*

\_\_\_\_\_  
*Vardas Pavardė*



## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### Pagrindiniai reikalavimai fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės įrangai, rangos ir projektavimo darbams

#### 1. lentelė. Pagrindiniai fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės projekto parametrai:

Pastatas	Parametrai	Reikšmės
Administracinis/gamybinis ir sandėliavimo pastatai, adresu: Pilviškių g. 48, Gudeliai, LT-70199 Vilkaviškio r. Un. Nr. 4400-2035-0921 ir 4400-3801-0710.	Bendra saulės fotoelektrinės įrengtoji galia, MW	Ne mažiau kaip 0,1 MW.
	Montavimo vieta	Ant administracinio/gamybinio ir sandėliavimo pastatų stogų
	Montavimo metodas	Sandėliavimo patalpų balastinė - aerodinaminė Sistema plokščiam stogui, be fizinės intervencijos į stogą. Po bėgeliais turi būti patiasta speciali, ne mažiau, kaip 1,5 mm storio guma. Gamybinių patalpų tvirtinama varžtais kuo mažesne intervencija į stogą (tvirtinimo apkabomis)
	Montavimo konstrukcija	Aliuminio lydinio arba plieninė karšto cinkavimo. Nerūdijančio plieno varžtai.
	Montavimo kampas horizonto atžvilgiu, laipsniai	5-35°
	Orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, laipsniai	Optimali
	Monitoringo internetu sistema	Su galimybe užsakovui stebėti SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis, bei kitus jėganės parametrus bei, AB ESO pareikalavus, stebėti ir jiems)
	Elektros energijos skirstymas	Generuojama elektros energija naudojama įstaigos elektros energijos poreikiui tenkinti (bei AB ESO pareikalavus)
	Naudojama įranga	Pagal ESO prijungimo sąlygas

#### 2. lentelė. Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams:

Nr.	Atliekami darbai	Aprašymas
1.	Saulės fotoelektrinės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų	Turi būti sumontuotos ypatingai patikimos konstrukcijos, kad būtų sumažinta pratekėjimų rizika dėl stovinčio vandens tikimybės. Turi būti pasirinktos aliumininės konstrukcijos,

	sumontavimas	lengvos, patikimos, ilgaamžės. Elektrinės įrengimo metu, poveikis esamiems stogams turi būti minimalus. Jei statybų metu bus sugadinta stogo danga, ji turi būti atstatyta.
2.	Inverterių (keitiklio), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas	Saulės fotomodulių jungimas grupėmis (linijomis), srovės keitiklių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, saulės fotomodulių grupių jungimas į srovės keitiklius, srovės keitiklių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas. Montuojant kabelius bei kitą el. įrangą negali būti sugadinta pastato estetinė išvaizda, taip pat turi būti užtikrinti visi elektrotechnikos taisyklių ir kiti projektiniai reikalavimai. Fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitymui įrengti apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai.
3.	Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai	Fotovoltinius modulius sumontuoti išlaikant vientisas plokštumas, neturi būti išlinkimų ar iškilimų, kiek įmanoma vengti šešėliavimo. Sujungiant DC grandines įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį.

**3 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai techniam darbo projektui, apimančiam architektūrinę, konstrukcijų ar kitas dalis, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką:**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Statytojo reikalavimai</b>	<b>Aprašymas</b>
1.	Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai	Techniniame darbo projekte (toliau - projektas) taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Projektas rengiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymu, kitais tokių statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais. Teisės aktų ir reglamentų sąrašas: 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 2. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energijos įstatymas. Pastabos: - Nustojus galioti kuriam nors iš nurodytų dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas, taip pat atsižvelgiant į visus pagrindinio dokumento paskesnius pakeitimus; - Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkama tas, kuris užtikrina geresnes pastato fizines, technines ir eksploatacines savybes. - Rengdamas saulės fotoelektrinės techninio darbo projekto, apimančio architektūrinę, konstrukcijų ar kitas dalis, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką, projektuotojas taip pat vadovaujasi ir kituose sutarties dokumentuose įvardintais normatyviniais aktais.

2.	Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	<p>Parengti pastato, adresu Pilviškių g. 48, Gudeliai, LT-70199 Vilkaviškio r. techninį darbo projektą, apimantį elektrotechninę, konstrukcijų ar kitas dalis, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką - ne mažiau kaip 0,1 MW galios saulės elektrinė - įgyvendinant projektą „<i>AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „ART GLACIO““ Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0024</i>).</p> <p>Techninio darbo projekto suderinimas su kompetentingomis institucijomis (jei reikalinga), statybą leidžiančių dokumentų (jei reikalinga) bei visų kitų projektavimui reikalingų dokumentų gavimas.</p>
3.	Techniniai ir kokybiniai (techninio, estetinio ir t. t. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal projekto dalis	<p>1. Bendroji dalis:</p> <p>1.1. Projektuojamos fotovoltinės saulės elektrinės (ne mažiau kaip 0,1 MW) ant pastatų unikalūs Nr. 4400-2035-0921 ir 4400-3801-0710 stogų, adresu Pilviškių g. 48, Gudeliai, LT-70199 Vilkaviškio r. dokumentų sudėties žiniaraščiai (bylų pavadinimai, žymenys);</p> <p>1.2. Ne mažiau kaip 0,1 MW saulės elektrinės bendrieji rodikliai;</p> <p>1.3. Kitos privalomosios bendrosios dalies sudedamosios dalys.</p> <p>1.4. Elektrotechninė dalis:</p> <p>1.5. Saulės elektrinė ne mažiau kaip 0,1 MW projektuojama ant pastatų, unikalūs Nr. 4400-2035-0921 ir 4400-3801-0710 stogų, adresu Pilviškių g. 48, Gudeliai, LT-70199 Vilkaviškio r. Fotovoltiniai saulės moduliai konstruojami ant laikančiųjų ankerinių konstrukcijų ir montuojami ant stogo. Pastato stogo konstrukcija – lygi ir pasvirusi 5-35 laipsnių kampu.</p> <p>1.6. Pateikiama saulės elektrinės 0,1 MW įrengimo projektavimo sprendimai, techninės specifikacijos, brėžiniai.</p> <p>2. Konstrukcijų dalis:</p> <p>2.1. Suprojektuoti ne mažiau kaip 0,1 MW saulės elektrinę ją įrengiant ant pastatų (unikalūs Nr. 4400-2035-0921 ir 4400-3801-0710) stogų, adresu Pilviškių g. 48, Gudeliai, LT-70199 Vilkaviškio r. Saulės modulius montuojant ant laikančiųjų ankerinių konstrukcijų. Pateikiami konstrukcijų sprendimai, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendimai.</p> <p>2.2. Pateikiama saulės elektrinės 0,1 MW įrengimo projektavimo sprendimai, techninės specifikacijos, brėžiniai.</p> <p>3. Kitos dalys, atsižvelgiant projektuojamo statinio specifiką ir derinant sprendimus su užsakovu..</p>
4.	Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą)	Nėra

5.	Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos reglamentą ar laikiną apsaugos reglamentą)	Nėra
6.	Techniniai architektūros ir kokybės (techninio, estetinio ir t. t. lygio) reikalavimai sprendimams pagal Projekto dalis	Techninį darbo projektą suderinti su Užsakovu bei, pagal poreikį, suderinti su kompetentingomis institucijomis.
7.	Projektavimo eiliškumas	Viena projektavimo stadija – techninio darbo projekto, apimančio konstrukcijų ar kitas dalis, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką, parengimas
8.	Nurodymai sprendinių derinimui su Užsakovu	Techninio darbo projekto sprendinius derinti su Užsakovu.
9.	Projekto dokumentų atlikimo kalba	Lietuvių
10.	Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui, dokumentų komplektų skaičius.	Projektinių pasiūlymų – 2 egz. atspausdinti, 1 egz. kompiuterinėse laikmenose. Projekto – 4 egz. atspausdinti, 1 egz. kompiuterinėse laikmenose.

#### 4 lentelė. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai įrangai:

Eil. Nr.	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai	Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją (konkurso sąlygų 1 priedas)	Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą (tiekėjas turi nutodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)
----------	--	---	--

<b>I.</b>	<b>FOTOELEKTRINIAI MODULIAI:</b>		
1.	<b>Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti ne mažesnius nei šių standartų reikalavimus:</b>		
1.1.	ISO 9001	Taip	
1.2.	ISO 14001	Taip	
1.3.	OHSAS 18001	Taip	
2.	<b>Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus:</b>		
2.1.	EN 61215	Taip	
2.2.	EN 61730	Taip	
2.3.	EN 60068	Taip	
2.4.	Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei)	IP67	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.5.	CE atitikties deklaracija	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.6.			
2.7.	Modulio galia ne mažesnė, W	60 celių - 270 W 72 celių – 325 W	Teikiamos gaminio specifikacijos

2.8.			
3.	<b>Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai kriterijai</b>		
3.1.	Voltamperinių charakteristikų matavimas saulės simulatoriuje	Taip	Ataskaita teikiama kiekvienam pagamintam moduliui (pagaminus ir pristčius modulį turi būti pateikta užsakovui, konkurse pateikiamas tik PVZ variantas )
3.2.	Gamintojo garantijos moduliams:		
3.2.1.	Produkto garantija	$\geq 10$ metų	Teikiamos gaminio specifikacijos
3.2.2.	Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia	$\geq 80$ %	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.	<b>Techiniai ir kokybiniai reikalavimai fotoelementų moduliams</b>		
4.1.	<b>Elektriniai (nominalūs) parametrai prie standartinės apšvitos (STC), 1000 W/m<sup>2</sup>, 25°C, AM 1,5:</b>		
4.1.1.	Nominali galia P <sub>MPP</sub> , W	$\geq 260-280$	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.1.2.			
4.1.3.			
4.1.4.			
4.1.5.	Sistemos įtampa, V	$\leq 1000$ V	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.2.	<b>Mechaninis atsparumas</b>		
4.2.1.	Maksimali vėjo apkrova, Pa	$\geq 2400$	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.2.2.	Maksimali sniego apkrova, Pa	$\geq 5400$	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.3.	<b>Temperatūriniai koeficientai</b>		
4.4.	<b>Kiti parametrai</b>		
4.4.1.	Svoris, kg	Nenurodyta	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.4.2.	Saulės elementų tipas	polikristalinis	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.4.3.	Modulio rėmas	Aliuminis	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.4.4.	Paklaida	-0/+5 Wp	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.4.5.	Modulio stiklo storis	3,2 mm	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.4.6.	Kontaktinė dėžutė	IP67, ventiliuojama	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.4.7.	Kabelių ilgis, mm	$\geq 1000$	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.4.8.	Spalva	Nenurodyta	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.4.9.			
4.4.10.	Celių skaičius	60 arba 72, polikristaliniai	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.4.11.	Moduliai turi būti ženklinti CE ženklu	Taip	Teikiamos gamintojo atitikties deklaracija/sertifikatas
4.4.12.			
4.4.13.			
4.4.14.	Spalva	Nenurodyta	Teikiamos gaminio specifikacijos

4.4.15.	Darbinė temp. diapazonas	-40 °C iki +85 °C	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.4.16.	Celių skaičius	60 arba 72, polikristaliniai	Teikiamos gaminio specifikacijos
4.4.17.			

II.	<b>INVERTERIAI:</b>		
1.	<b>Siūlomi inverteriai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus:</b>		
1.1.	CE, 2004/108/EC, 2006/95/EC	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
1.2.	VDE V 0126-1-1	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
1.3.	EN 61000-6-1, EN 61000-3-3	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
1.4.	EN 50438:2007	Taip (tik trijų fazių inverteriams)	Teikiamos gaminio specifikacijos
1.5.	IEC 61727:2004	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
1.6.	IEC 62116:2008	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
1.7.	IEC 62109-2:2011	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.	<b>Gamintojo garantija</b>	≥ 5 metų	Teikiamos gaminio specifikacijos
3.	<b>Techniniai parametrai:</b>		
3.1.	Fazių skaičius	3	
3.2.	Apsaugos lygis	Ne žemesnis kaip IP 65	
3.3.	Vartotojo sąsaja	Skystų kristalų monitorius	
3.4.	Modulių sekos jungties tipas	MC4	
3.5.	Efektyvumas (EURO/DEC)	≥ 97 %	
3.6.			
3.7.	Galimos duomenų perdavimo sąsajos	RS485 ir ar USB	
3.8.	Dirbtinė vėdinimo sistema	Taip	
3.9.			
3.10.			
3.11.			
3.12.			

**(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)**

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

\_\_\_\_\_  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**TIEKĖJO DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_  
Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Sudarymo vieta)

1. Aš, \_\_\_\_\_ ,  
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)  
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) \_\_\_\_\_ ,  
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) \_\_\_\_\_  
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame \_\_\_\_\_  
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris , pirkimo būdas)

\_\_\_\_\_ , skelbtame

\_\_\_\_\_ ,  
(internetinio portalo pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,

\_\_\_\_\_ ,  
data ir numeris )

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame reikalavime vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174) pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

\_\_\_\_\_  
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų  
pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

\_\_\_\_\_  
(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

**MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA**

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

\_\_\_\_\_  
(sudarymo vieta)

Aš, \_\_\_\_\_,  
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) \_\_\_\_\_,  
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) \_\_\_\_\_  
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame \_\_\_\_\_,  
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame \_\_\_\_\_,  
(nuoroda į internetinį portalą)

kvalifikacijos duomenys\* yra tokie (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil.Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.		
2.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.		
3.	Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos		



	pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.		
4.	Tiekėjas yra įvykęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.		
5.	Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.		
<b>Eil.Nr.</b>	<b>Teisės verstis atitinkama veikla reikalavimai</b>	<b>Taip</b>	<b>Ne</b>
6.	Tiekėjas turi teisę verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti: Fotovoltinės Saulės šviesos energijos elektrinės projektavimas ir reikalingos įrangos montavimas		
<b>Eil.Nr.</b>	<b>Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai</b>	<b>Taip</b>	<b>Ne</b>
7.	Tiekėjas turi nurodyti numatomą paskirti specialiuųjų statybos darbų vadovą		
8.	Tiekėjas turi nurodyti numatomą paskirti projekto dalies vadovą (-us) techninio projekto dalims (elektrotechnikos ir automatizavimo)		
9.	Tiekėjo per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykęs bent viena saulės elektrinės įrengimą darba, kurios galia yra (arba) ne mažesnė kaip 100 kW.		
10.	Tiekėjas turi būti įsidiegęs kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistemą pagal standartus ISO 9001:2015 (2008) ir ISO 14001:2015 (2008) arba lygiavertės kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos priemonės užtikrinančias, kad įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, aplinkosaugai, atitinka minėtų standartų reikalavimus. Įsidiegta kokybės vadybos sistema ir aplinkos apsaugos sistema (ar priemonės) turi galioti		

	šioms įmonės veikloms: saulės fotovoltinių elektrinių komplektavimas ir montavimas		
--	--	--	--

*\*Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.*

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

\_\_\_\_\_  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų  
pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)