

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“

Juridinių asmenų registras, Įmonės kodas 183127592, PVM mokėtojo kodas LT831275917, Antakalnio II km., Ukmergės raj. sav., 20101-LT, tel. a/s LT877400049198523810 AB Danske bankas, swift kodas SMPOLT22, www.ump.lt
(8340) 636 20, faks. (8340) 637 85

2017 m. lapkričio 28 d. Nr. 259

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/ PATIKSLINIMO

UAB „Universalūs medžio produktai“ (toliau – **Pirkėjas**) vykdo 2,2 MW galios pilnai automatizuoto biokuro katilo su ekonomaizeriu įdiegimas UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinėje pirkimą (toliau – **Pirkimas arba Konkursas**).

Pirkėjas toliau pateikia Konkurso sąlygų paaiškinimus:

Klausimas

Techninės specifikacijos 11.1.8.p. „*Naudojamas kuras – nuo 8 iki 50 % drėgmės smulkinta mediena, pjuvenos, medžio dulkės*“.

Vadovaujantis ilgamete įmonės patirtimi, norime atkreipti dėmesį, jog katilas su pakura kaip įrenginio visuma efektingai ir kokybiškai gali būti suprojektuotas, pagamintas ir skirtas naudoti arba sausą ($W=8 - 30\%$), arba šlapią kurą ($W=30 - 55\%$). Atsižvelgiant į tai, jog planuojamas naudoti pagrindinis kuras bus sąlyginai sausas, prašome patvirtinti, jog tiekėjas užtikrins Užsakovo techninius reikalavimus, pasiūlydamas pakurą su katilu, kuris degins kurą – nuo 8 iki 30 % drėgmės, kurio sudėtyje bus smulkinta mediena, pjuvenos, medžio dulkės. Esant papildomam Užsakovo poreikiui kartu deginti ir drėgną kurą, Tiekėjas numatys galimybę, kurą maišyti esamame kuro sandėlyje ant judančių grindų užtikrinant bendro kuro mišinio drėgnumą iki 30 %.

Atsakymas

Pirkėjas nekeičia Techninės specifikacijos 11.1.8 p. Tai reiškia, jog katilas turi turėti galimybę deginti kurą nurodytu drėgnumu intervale (8%-50%). Gamintojas gali numatyti reikalingus katilo ar kitos įrangos konstrukcinius perderinimus, kurie gali įrenginio eksploataavimo metu užtrukti ne daugiau kaip 12 valandų.

Pagarbiai

Direktorius



Vyantas Dabužinskas