



Garlita
Joint-Stock Company Ltd.



UAB "Garlita" Stadiono g. 2, Rinkūnų k. Garliavos apyl. sen., Kauno raj. LT-53280 Lietuva
Tel./fax+370 37 39 38 93 E-mail:garlita@garlita.lt www.garlita.lt

Tiekėjams(siunčiama el. paštu ir skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje
www.esinvesticijos.lt)

2018-01-17 Nr. 18-01-17

Dėl konkurso sąlygų paaiškinimo „Saulės elektrinės įrangos (įskaitant montavimą) pirkimas“

Vadovaujantis UAB "Garlita" vykdomo „Saulės fotoelektrinės įrangos (įskaitant montavimą) pirkimas, konkurso sąlygų 5.1 punktų, pateikiame atsakymus į iki 2018m.sausio 16 d. (imtinai) gautus tiekėjų prašymus paaiškinti konkurso sąlygas.

Paklausimas:

Pagal techninį reikalavimą keitikliui 2.8.14, suminis visų inverterių energijos vartojimas nakties metu nurodytas parametras <1W.Prašome pagal reikalavimą paaiškinti ar priimti, kad kiekvieno inverterio naktinis vartojimas turi būti <1W,ar tai yra skirta visai elektrinei? Ar netiktų inverteris kuris naudoja iki 1W?

Atsakymas:

Pirkimo sąlygų reikalavimas yra, kad suminis, tai yra visos elektrinės inverterių energijos suvartojimas nakties metu būtų ne didesnis kaip 1W.

Pirkimų komisijos pirmininkas
(parašas)

Juozas Martikaitis