



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

ORTHO BALTIC

UAB BALTIC ORTHOSERVICE

UAB „BALTIC ORTHOSERVICE“
Taikos pr. 131a, LT-51124 Kaunas, Lietuva
telefonas: 8 37 47 39 70, faksas: 8 37 47 38 63, el.paštas: info@orthobaltic.lt
įmonės kodas 110866664, PVM mokėtojo kodas LT108666610

KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS/PATIKSLINIMAS

80kW galios saulės elektrinės pirkimas

Tiekėjas 2018 m. kovo 13 d. kreipėsi dėl 80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso sąlygų paaiškinimo.

Klausimas:

1. Prašome išaiškinti 8 punktą – funkcija sniego tirpdymui. Ar tikrai šis reikalavimas priskiriamas prie inverterio, kadangi įprastai sniegas yra tirpdomas nuo modulio.

Atsakymas:

Vadovaudamiesi 80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso sąlygomis atsakome į pateiktą klausimą apie 8 punktą ir jį paaiškiname, bet nekeičiame sąlygų. Šis parametras priskiriamas inverteriams. Inverteriai gali būti montuojami ir eksploatuojami lauko sąlygomis todėl būtina užtikrinti efektyvų, nepertraukiamą veikimą esant įvairioms klimatinėms sąlygoms todėl ši funkcija yra būtina.

Klausimas:

2. Prašome išaiškinti 10 punktą – elektros energijos galios poreikis nakties metu W, mažiau arba lygu 0,03? Ar vartojimas turi būti 0,03 (per visą sistemą) ar vienam inverteriui? Ar galia 0,03?

Atsakymas:

Vadovaudamiesi 80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso sąlygomis atsakome į pateiktą klausimą apie 10 punktą ir jį paaiškiname, bet nekeičiame sąlygų. Energijos galios poreikis pagal specifikaciją reikalaujamas vienam inverteriui. Specifikacija paremta remiantis esamų rinkoje inverterių elektros energijos galios poreikiu nakties metu.