



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veikslių programa



UAB „SBE“

Įmonės kodas 167622291, informacija apie įmonę kaupiama juridinių asmenų registre,
adresas Runionys, LT-33313 Molėtų r., PVM kodas: LT676222917,
tel. +370 (383) 58233, E-mail: uabsbe1@gmail.com

KONKURSO SĄLYGOS

Šilumos siurblių sistemos (įskaitant montavimą) pirkimas

TURINYS

| | |
|---|---|
| 1. BENDROSIOS NUOSTATOS | 2 |
| 2. PIRKIMO OBJEKTAS | 2 |
| 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI | 2 |
| 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS | 3 |
| 5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS | 4 |
| 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS | 4 |
| 7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS | 5 |
| 8. DERYBOS | 5 |
| 9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO | 6 |
| 10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS | 6 |
| 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS | 7 |
| 12. PRIEDAI | 7 |

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1 UAB „SBE“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB „SBE““ Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0011, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: Šilumos siurblių sistemą (įskaitant montavimą), kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės).
- 1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
- 1.3 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2018-06-22.
- 1.4 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
- 1.5 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.
- 1.6 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Sigitas Bikas, tel. (8 698) 27254, e-paštas: uabsbel@gmail.com.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1 Perkama šilumos siurblių sistema (įskaitant montavimą), kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (toliau taip pat vartojamas terminas įranga).
- 2.2 Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam įrangos bei darbų kiekiui, pagal reikalaujamus terminus: šilumos siurblių sistema turi būti pristatyta ir sumontuota per 8 (aštuonis) mėnesius po sutarties su Tiekėju pasirašymo.
- 2.3 Prekių pristatymo bei darbų atlikimo vieta - *Runionys, LT-33313 Molėtų r., Lietuvos Respublika*.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- 3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
|----------|---|---|
| 3. 1. 1 | Tiekėjo paskutinių 3 (trijų) finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) vidutinė apyvarta yra ne mažesnė nei pasiūlymo vertė. | Pateikiamas tiekėjo paskutinių 3 finansinių metų pelno nuostolio ataskaita (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus – pateikti duomenis per laiką nuo įregistravimo dienos) arba šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, atitinkamas dokumentas.. |
| 3. 1. 2 | Tiekėjo praėjusių finansinių metų kritinio likvidumo koeficientas (tiekėjo trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis) yra ne mažesnis kaip 0,5. Kriterijus išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjas atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą. | Pateikiamas tiekėjo praėjusių finansinių metų balansas arba šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, atitinkamas dokumentas ir atitinkamo koeficiento skaičiavimai. |

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
|----------|--|---|
| 3. 1. 3 | Tiekėjas yra įrengęs (t.y. sėkmingai užbaigęs ir pasirašęs galutinį darbų perdavimo aktą) ne mažiau nei vieną: ≥50 kW galios geoterminę šildymo/šaldymo sistemą. | Trumpas objekto aprašymas su užsakovo kontaktiniais duomenimis. |

Pastabos:

1) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi);

2) pirkėjui paprašius, tiekėjas privalės pateikti teikiamų dokumentų originalus.

3.2 3.1.2 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.1 ir 3.1.3 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3 Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytą reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam Rangovui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.

4.3 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas *Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas*. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.4 **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.4.1 užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.4.2 konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.4.3 jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.4.4 kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

- 4.5 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
- 4.6 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį ir darbų apimtį.
- 4.7 Tiekėjas nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
- 4.8 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2018 m. liepos mėn. 02 d. 10 val.**¹ (Lietuvos Respublikos laiku) pateikus paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: *Runionys, LT-33313 Molėtų r., nuo 8 val. iki 17 val.* Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
- 4.9 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.
- 4.10 Pasiūlymuose nurodoma prekių ir darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį ir darbų apimtį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių ir darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į pasiūlymo kainą, tiekėjui nebus atlyginamos.
- 4.11 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
- 4.12 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
- 4.13 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 4.14 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.
- 4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- 5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo el. paštu uabsbe1@gmail.com pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas arba Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu paaiškinimus paskelbia Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt
- 5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 5.3 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

¹ Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 7 dienos nuo pirkimo paskelbimo Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt

- 6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2018 m. liepos 02 d. 10 val. 10 min. (Lietuvos Respublikos laiku) UAB „SBE“ patalpose, adresu Runionys, LT-33313 Molėtų r. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
- 6.2 Komisija nagrinėja:
- 6.2.1 ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
 - 6.2.2 ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
 - 6.2.3 ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
- 6.3 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
- 6.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
- 6.5 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
- 6.6 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
- 6.7 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais, vertinant pasiūlymo kainą be PVM.
- 6.8 Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- 7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
- 7.1.1 tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
 - 7.1.2 tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
 - 7.1.3 tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
 - 7.1.4 pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
 - 7.1.5 tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
 - 7.1.6 buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
 - 7.1.7 tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
 - 7.1.8 tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
- 7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas elektroniniu paštu per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

- 8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai bus kviečiami deryboms.
- 8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
- 8.3 Derybos vykdomos dėl įrangos (įskaitant montavimą) kainos.
- 8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
- 8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
- 8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
- 8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9 SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

- 9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis iš šių eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas buvo įregistruotas anksčiausiai.
- 9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
- 9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

10 PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- 10.1 Pirkimo sutartis su tiekėju bus pasirašoma per 2 darbo dienas nuo pirkimo sutarties suderinimo su VŠĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ dienos.
- 10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos.
- 10.3 Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos nustatymas. Kaina, dėl kainų lygio pasikeitimų, mokesčių (išskyrus PVM.) pasikeitimų ar kitų priežasčių, nebus perskaičiuojama.
- 10.4 Tiekėjo pateikto darbų vykdymo grafiko nesilaikymas yra esminis sutarties pažeidimas. Jei Tiekėjas nesilaiko darbų vykdymo grafiko Pirkėjas turi teisę taikyti 200 Eurų baudą už kiekvieną uždelstą darbų vykdymo grafiko dieną, taip pat nutraukti sutartį ir skelbti naują pirkimą.
- 10.5 Už pateiktą šilumos siurblių sistemą atsiskaitoma žemiau nurodyta tvarka ir sąlygomis:
 - 10.5.1 Per 30 dienų nuo sutarties dėl techninėje specifikacijoje numatytos šilumos siurblių sistemos sudarymo Tiekėjui sumokamas 30% nuo bendros sutarties kainos su PVM avansas.
 - 10.5.2 Tolesni atsiskaitymai vykdomi dalimis, pagal kas mėnesį pateiktas sąskaitas ir atliktų darbų aktus, šių atsiskaitymų suma negali būti didesnė nei 65% nuo sutarties objekto kainos su PVM.
 - 10.5.3 5% nuo sutarties kainos su PVM sumokama per 5 kalendorines dienas nuo galutinio atliktų darbų akto pasirašymo dienos.
- 10.6 Sutartis su Tiekėju nutraukiama:
 - 10.6.1 Kai Tiekėjo darbų vykdymo vėlavimas suteikia pagrindą manyti, jog Paslaugos ar Darbai nebus užbaigti laiku;

- 10.6.2 Tiekējas nevykdo pagrįstų Pirkėjo ar Pirkėjo paskirto statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl Tiekėjo atliekamų darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų ar Techninės specifikacijos;
- 10.6.3 Savo iniciatyva, be racionalaus pagrindimo, iš anksto raštiškai nepranešdamas Užsakovui skiria (ar keičia) Pirkimo sąlygose nenurodytus specialistus, arba samdo nesuderintus subrangovus.
- 10.6.4 Tiekējas padaro esminį sutarties pažeidimą.
- 10.6.5 Pirkējas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu jo atžvilgiu LVPA arba bankas nutraukia finansavimą. Priėmęs sprendimą nutraukti sutartį, pirkējas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą informuoja Tiekėją. Tokiu atveju Tiekėjui apmokama už darbus kurie yra atlikti ir nupirkta medžiaga iki sutarties nutraukimo. Jokios kompensacijos ar kitokios išmokos Tiekėjui, tokiu atveju, nėra mokamos.

11 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
- 11.2 Pirkējas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkējas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
- 11.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

12 PRIEDAI

- 1. Techninė specifikacija;
- 2. Pasiūlymo forma Priedas Nr. 2

ŠILUMOS SIURBLIŲ SISTEMOS (ĮSKAITANT MONTAVIMĄ) PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ:

- 1.1. Pirkėjas – UAB „SBE“ siekia pagal 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys ištekliai pramonei LT+“ įgyvendinti projektą „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB „SBE““ projekto Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0011.
- 1.2. Pirkimo objektas: šilumos siurblių sistema (įskaitant montavimą):
 - 1.2.1. Šilumos siurblių sistemos įrengimo vieta – Runionys, LT-33313 Molėtų r.
 - 1.2.2. Šilumos siurblio lauko kontūras bus montuojamas Pirkėjo panaudos teise valdomame ežere (sklypo unikalus Nr. 6201-0004-0007), atstumas iki pastato apie 47 metrus.
- 1.3. Šilumos siurblių sistema turi būti pristatyta ir sumontuota per 8 kalendorinius mėnesius po sutarties su Tiekėju pasirašymo.

2. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI IR JOS MONTAVIMO DARBŲ APIMČIAI:

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Parametrai</i> | <i>Reikalavimai</i> |
|-----------------|--|---|
| 1. | Bendra šildymo/šaldymo sistemos šiluminė galia kW | ≥70 |
| 2. | Šaldymo moduliai (2vnt.) | 0°C temperatūros palaikymui šaldymo kameroje iki 100 m ³ |
| 3. | Karšto vandens gamyba | 45°C temperatūros vandens poreikis min. 20 m ³ per 8 valandų pamainą (1 pamaina per parą). Poreikis piko metu 4m ³ /h. |
| 4. | Maksimalus šilumos poreikis patalpų šildymui šildymo sezono metu | 10kW |
| 5. | Sistemų automatizavimas ir apjungimas | Elektros ir šiluminės energetinės sistemos turi keistis duomenimis, signalais. Jais remiantis koreguoti darbo režimus, siekiant minimizuoti perteklinės elektros energijos saugojimą elektros skirstymo operatoriaus tinkluose. |
| 6. | Apjungimas su esamomis sistemomis | Naujai montuojamos sistemos privalo būti apjungtos su esamomis ir naudojamomis šildymo, karšto vandens, šalto vandens ir elektros sistemomis. |

3. TECHNINIAI IR KOKYBINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI IR ĮRENGIMAMS:

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai</i> | <i>Minimalūs reikalavimai</i> | <i>Pastabos</i> |
|-----------------|--|---|--|
| 1. | Siūlomo šilumos siurblio skirto šildymui techniniai ir kokybiniai parametrai | | Pateikiama atitikties deklaracija ar sertifikatų kopijos (kopijos leidžiamos lietuvių/anglų/vokiečių kalbomis) |
| 1.1. | Kompresorių skaičius | 1 | |
| 1.2. | Šiluminė galia | ≥50 kW | 10/35°C |
| 1.3. | Naudingumo koeficientas (COP) | ≥4 | Pagal EN255 0/35°C* |
| 1.4. | Perkaitinto garo šilumos nuėmimas atskiru šilumokaičiu (de-super heater) | Privaloma | |
| 1.5. | Maksimali šildymo temperatūra | ≥65°C | |
| 2. | Siūlomo šilumos siurblio skirto šildymui/šaldymui techniniai ir kokybiniai parametrai | | Pateikiama atitikties deklaracija ar sertifikatų kopijos (kopijos leidžiamos lietuvių/anglų/vokiečių kalbomis) |
| 2.1. | Kompresorių skaičius | ≤2 | |
| 2.2. | Šiluminė galia | ≥20kW | 10/35°C |
| 2.3. | Naudingumo koeficientas (COP) | ≥4 | Pagal EN255 0/35°C* |
| 2.4. | Maksimali šildymo temperatūra | ≥55°C | |
| 2.5. | Šaldymo temperatūra | ≤-10°C | |
| 3. | Siūlomų šaldymo modulių techniniai ir kokybiniai parametrai | | |
| 3.1. | Priverstinė oro cirkuliacija | Privaloma | |
| 3.2. | Elektrinis drenažo pašildymo kabelis | Privaloma | |
| 3.3. | Galima | 0°C temperatūros palaikymui šaldymo kameroje iki 100 m ³ ≥5 kW | |
| 4. | Siūlomos multifunkcinės talpos šaldymui techniniai ir kokybiniai parametrai | | |
| 4.1. | Tūris | 500 l | |
| 4.2. | Izoliacijos storis | 100 mm | |
| 5. | Siūlomos multifunkcinės talpos šaldymui techniniai ir kokybiniai parametrai | | |
| 5.1. | Tūris | 1000 l | |
| 5.2. | Izoliacijos storis | 100 mm | |
| 6. | Siūlomos multifunkcinės talpos šildymui techniniai ir kokybiniai parametrai | | |
| 6.1. | Tūris | 30000 l | |
| 6.2. | Tinkamumas eksploatuoti lauko | Privaloma | |

| | | | |
|------------|--|---|-------------------------|
| | sąlygomis | | |
| 6.3. | Stratifikacija | Privaloma | |
| 6.4. | Karšto vandens ruošimo funkcija | Privaloma | |
| 7. | Siūlomų neužšalančių skysčių šaldymo agregatų pildymui kokybiniai parametrai | | |
| 7.1. | Neužšalimo temperatūra | -20°C | |
| 7.2. | Biologiškai skaidus, tinkamas naudoti maisto pramonėje | Privaloma | Pateikiami saugos lapai |
| 8. | Siūlomų neužšalančių skysčių lauko kolektoriaus pildymui kokybiniai parametrai | | |
| 8.1. | Neužšalimo temperatūra | -20°C | |
| 8.2. | Biologiškai skaidus, tinkamas naudoti vandens telkiniuose | Privaloma | Pateikiami saugos lapai |
| 9. | Siūlomo lauko kolektoriaus techniniai ir kokybiniai parametrai | | |
| 9.1. | Vamzdyno tipas | PN \geq 6 PE | |
| 9.2. | Diametras DN | \geq 40mm | |
| 9.3. | Ilgis | \geq 3500m | |
| 9.4. | Vamzdžių jungimas (paslėpti darbai) | Elektra virinama | |
| 9.5. | Tvirtinimo būdas | Inkaruojama prie vandens telkinio dugno | |
| 10. | Siūlomos šildymo/šaldymo sistemos automatikos techniniai ir kokybiniai parametrai | | |
| 10.1. | Sistemos hidraulinių skysčių temperatūros, slėgio ir lygio matavimas ir kontrolė | Privaloma | |
| 10.2. | Įrangos kritinių darbo režimų apsaugos | Privaloma | |
| 10.3. | Operatoriaus valdymo skydas su pagrindinių temperatūrinių parametrų atvaizdavimu | Privaloma | |
| 10.4. | Pagrindinių sistemos siurblių valdymas | Rankinis ir automatinis | |
| 10.5. | Elektros tinklo apkrovos stebėseną | Privaloma | |
| 10.6. | Temperatūrinių darbo režimų valdymas | Pagal elektros tinklo apkrovą | |

* Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

PASIŪLYMAS
DĖL ŠILUMOS SIURBLIŲ SISTEMOS (ĮSKAITANT MONTAVIMĄ) PIRKIMAS

 20 - - .

data

Vieta

| | |
|---|--|
| Tiekėjo pavadinimas | |
| Tiekėjo adresas | |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | |
| Telefono numeris | |
| Fakso numeris | |
| El. pašto adresas | |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) *konkurso skelbime*, paskelbtame *svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodyti data*.

2) *konkurso sąlygose*;

3) *pirkimo dokumentų prieduose*.

Mes siūlome šias *prekes*:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbu pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
|----------------|---|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 ² | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Šilumos siurblys 50 kW skirtas šildymui | 1 | vnt. | | | | |
| 2. | Multifunkcinė talpa šildymui | 1 | vnt. | | | | |
| 3. | Šilumos siurblys 20 kW skirtas šaldymui | 1 | vnt. | | | | |
| | Šaldymo moduliai | 2 | vnt. | | | | |
| 4. | Multifunkcinės talpos šaldymui | 2 | vnt. | | | | |
| 5. | Neužšalantys skysčiai šaldymo agregatų pildymui | 1 | vnt. | | | | |
| 6. | Neužšalantys skysčiai | 1 | vnt. | | | | |

² Lentelės 1–4 stulpelius užpildo pirkėjas

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 ² | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | lauko kolektoriaus pildymui | | | | | | |
| 7. | Sistemos lauko kolektorius | 1 | vnt. | | | | |
| 8. | Sistemos automatika | 1 | vnt. | | | | |
| 9. | Sistemos montavimas | 1 | vnt. | | | | |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) | | | | | | | |

Siūlomos prekės / paslaugos / darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai | Minimalūs reikalavimai (pagal I konkurso sąlygų priedą) | Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą (tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą tiekėjo siūlomą rodiklį: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) Ši nuostata neprivaloma automatikos komponentams |
|-----------|--|---|---|
| 1. | Siūlomo šilumos siurblio skirto šildymui techniniai ir kokybiniai parametrai | | |
| 1.1. | Kompresorių skaičius | 1 | |
| 1.2. | Šiluminė galia | ≥50 kW | |
| 1.3. | Naudingumo koeficientas (COP) | ≥4 | |
| 1.4. | Perkaitinto garo šilumos nuėmimas atskiru šilumokaičiu (de-super heater) | Privaloma | |
| 1.5. | Maksimali šildymo temperatūra | ≥65°C | |
| 2. | Siūlomo šilumos siurblio skirto šildymui/šaldymui techniniai ir kokybiniai parametrai | | |
| 2.1. | Kompresorių skaičius | ≤2 | |
| 2.2. | Šiluminė galia | ≥20kW | |
| 2.3. | Naudingumo koeficientas (COP) | ≥4 | |
| 2.4. | Maksimali šildymo temperatūra | ≥55°C | |
| 2.5. | Šaldymo temperatūra | ≤-10°C | |

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| 3. | Siūlomų šaldymo modulių techniniai ir kokybiniai parametrai | | |
| 3.1. | Priverstinė oro cirkuliacija | Privaloma | |
| 3.2. | Elektrinis drenažo pašildymo kabelis | Privaloma | |
| 3.3. | Galia | 0°C temperatūros palaikymui šaldymo kameroje iki 100 m ³ ≥5 kW | |
| 4. | Siūlomos multifunkcinės talpos šaldymui techniniai ir kokybiniai parametrai | | |
| 4.1. | Tūris | 500 l | |
| 4.2. | Izoliacijos storis | 100 mm | |
| 5. | Siūlomos multifunkcinės talpos šaldymui techniniai ir kokybiniai parametrai | | |
| 5.1. | Tūris | 1000 l | |
| 5.2. | Izoliacijos storis | 100 mm | |
| 6. | Siūlomos multifunkcinės talpos šildymui techniniai ir kokybiniai parametrai | | |
| 6.1. | Tūris | 30000 l | |
| 6.2. | Tinkamumas eksploatuoti lauko sąlygomis | Privaloma | |
| 6.3. | Stratifikacija | Privaloma | |
| 6.4. | Karšto vandens ruošimo funkcija | Privaloma | |
| 7. | Siūlomų neužšalantių skysčių šaldymo agregatų pildymui kokybiniai parametrai | | |
| 7.1. | Neužšalimo temperatūra | -20°C | |
| 7.2. | Biologiškai skaidus, tinkamas naudoti maisto pramonėje | Privaloma | |
| 8. | Siūlomų neužšalantių skysčių lauko kolektoriaus pildymui kokybiniai parametrai | | |
| 8.1. | Neužšalimo temperatūra | -20°C | |
| 8.2. | Biologiškai skaidus, tinkamas naudoti vandens telkiniuose | Privaloma | |
| 9. | Siūlomo lauko kolektoriaus techniniai ir kokybiniai parametrai | | |
| 9.1. | Vamzdyno tipas | PN≥6 PE | |
| 9.2. | Diametras DN | ≥40mm | |

| | | | |
|------------|--|-------------------------------|--|
| 9.3. | Vamzdžių jungimas (paslėpti darbai) | Elektra virinama | |
| 10. | Siūlomos šildymo/šaldymo sistemos automatikos techniniai ir kokybiniai parametrai | | |
| 10.1. | Sistemos hidraulinių skysčių temperatūros, slėgio ir lygio matavimas ir kontrolė | Privaloma | |
| 10.2. | Įrangos kritinių darbo režimų apsaugos | Privaloma | |
| 10.3. | Operatoriaus valdymo skydas su pagrindinių temperatūrinių parametrų atvaizdavimu | Privaloma | |
| 10.4. | Pagrindinių sistemos siurblių valdymas | Rankinis ir automatinis | |
| 10.5. | Elektros tinklo apkrovos stebėseną | Privaloma | |
| 10.6. | Temperatūrinių darbo režimų valdymas | Pagal elektros tinklo apkrovą | |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-__-__ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė