

Tiekėjams

2020-08-06

**KONKURSO „DOLOMITO SKALDOS GAMYBOS PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS
DIEGIANT TECHNOLOGINES EKOINOVACIJAS“ Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0010
TIEKĖJŲ KLAUSIMAI IR AB "DOLOMITAS" ATSAKYMAI****Tiekėjo klausimas:**

1. Remdamiesi konkursinių sąlygų 4.3.4 punktu, prašome patvirtinti, kad tiekėjas atitiks konkurso sąlygų reikalavimus, jei pateiktas pasiūlymo galiojimo laidavimo raštas bus užtikrinamas užsienyje registruotos draudimo bendrovės?
2. Prašome patikslinti, ar tiekėjo pasiūlymo draudimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą, jei draudimas bus išduotas anglų kalba?
3. Ar gali tiekėjas, siekdamas atitikti 3.1.2. punkte nustatytus reikalavimus, remtis savo subrangovo patirtimi?
4. Prašome patikslinti sąnaudų žiniaraščio (01 TRANSPORTERIO GALERIJA, 02 MKT-3) Betonavimo darbai 4 punkto „Inkariniai varžtai Peikko HPM 20P arba analogiški“ kiekį - 604 vnt., pagal brėžinius turi būti - 784 vnt. (patatų su 16 vnt. inkarinių varžtų - 34 vnt / 544 varžtų, patatų su 8 vnt. inkarinių varžtų - 30 vnt / 240 varžtų, viso - 784 varžtų).
5. Technologinėje projekto dalyje 7.3 punkte aprašyta „Darbo projekto ruošimo ir įrenginio įrengimo metu, technologijos tiekėjui suderinus su Užsakovu, turi būti numatyta įrengti stebėjimo kameras, konvejerio ir aptarnavimo aikštelių stebėjimui, ir garsinę paleidimo signalizaciją.“

Atsižvelgiant į 7.3 p. visiškai neaiški apimtis ką reikia vertinti. Ar galima patikslinti, ką norima matyti per tas kameras ir kokio detalumo? Ar išvis vertinti šią dalį? Priklausomai nuo to, ką Užsakovas norės matyti per tas kameras gali tekti pastatyti tik vieną ar dvi kameras arba gali neužtekti ir 20 vnt. Prašome patikslinkite 7.3 p.

Atsakymas:

1. Atsakydami į Jūsų klausimą, informuojame, kad kaip ir nurodyta konkurso sąlygų 4.3.4 punkte, pasiūlymo galiojimas gali būti užtikrinamas pateikiant tiek Lietuvos Respublikos, tiek užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą.
2. Remiantis konkurso sąlygų 3.3. punktu visi dokumentai, kurie reikalingi projekto įgyvendinimo ir užbaigimo metu, privalo būti rengiami lietuvių kalba. Išimtis numatyta tik įrangos gamintojų informacijai apie jų produktus, kurie gali būti teikiami anglų arba rusų kalbomis.
3. Tiekėjo patirtis, kai pats tiekėjas kaip subrangovas atliko darbus, yra tinkama. Tuo atveju, jei tiekėjas pasitelks subrangovus- jų patirtimi, siekiant atitikti kvalifiacinius reikalavimus 3.1.2. lentelėje, remtis negalės. Vadovaujantis konkurso sąlygų 3.2. punktu tiekėjas gali remtis tik ūkio subjektų grupės narių patirtimi.

4. Atsakydami į Jūsų klausimą, Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę vadovaujantis konkurso sąlygų 10.11.15 punkte nurodytomis nuostatomis „Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti šalių susitarimu keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė nesumažina ar nepadidina daugiau nei 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės, išskyrus Priede Nr. 3 išvardintas Prekės Nr. 1 dalis 1.1., 1.2. ir 1.3., kurių pakeitimų vertė nesumažina daugiau nei 30 proc. ir nepadidina daugiau nei 10 proc. pradinės tos dalies sutarties vertės. Šis punktas netaikomas Prekei Nr. 2.

Atsižvelgiant į tai, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti kiekiai yra orientaciniai. Tiekėjas remdamasis savo technologiniais sprendiniais turi pats nusimatyti visas reikalingas sąnaudas Prekės Nr. 1 gamybai, sumontavimui, paleidimui ir derinimui.

Tiekėjas radęs techniniame projekte neatitikimų ar prieštaravimų su kitais projekto dokumentais, turi vadovautis tokia dokumentų viršenybe:

1. Techninės specifikacijos;
2. Aiškinamieji raštai;
3. Brėžiniai;
4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
5. Atsakydami, informuojame, kad tiekėjas remdamasis savo technologiniais sprendimais turi pats įvertinti kaip tinkamai įrengti stebėjimo kameras, kad būtų užtikrintas konvejerio ir aptarnavimo aikštelių perimetrinis stebėjimas ir apsauga.