

Konkurso „2,5 MW GALIOS SAULĖS ŠVIOSOS ENERGIJOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMAS“

Tiekėjų klausimai-atsakymai Nr. 2

1. Jūsų pridėtuose dokumentuose nerandame ESO sąlygų. Jos būtinos įrengimo darbų apimčiai ir kainai apskaičiuoti.

**Šiuo metu negalime pateikti ESO sąlygų, nes dėl kovo pradžioje patvirtinto PETA (pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo), pasikeitė ir gamintojų reglamentavimas bei įrengimo sąlygos, todėl sąlygų išdavimas stringa. Informacija bus pateikta vėliau.**

2. Jeigu pateiksime mažesnės galios pasiūlymą 2234,82 kW (558.42 kW ant stogo ir 1,676.4 kW ant žemės) ar jis nebus atmestas ?

Ar teikti pasiūlymą su mažesne generacija, bet Jums reikiamos galios 2,5MW (700kW ant stogo, 1,8MW ant žemės)?

**Konkurso dokumentuose nurodoma, kad minimali saulės jėgainės galia turi būti ne mažesnė kaip 2500 kW. Pateikus mažesnės galios saulės jėgainės pasiūlymą jis bus atmestas, kaip netenkinantis minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Taip pat pateikus mažesnės negu 700 kW galios elektrinę ant stogo, toks pasiūlymas taip pat bus atmestas kaip netenkinantis minimalių reikalavimų.**