

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“

Juridinių asmenų registras, Įmonės kodas 183127592, PVM mokėtojo kodas LT831275917, Antakalnio II km., Ukmergės raj. sav., 20101-LT, tel. a/s LT877400049198523810 AB Danske bankas, swift kodas SMPOLT22, www.ump.lt
(8340) 636 20, faks. (8340) 637 85

2017 m. lapkričio 10 d. Nr. 253

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/ PATIKSLINIMO

UAB „Universalūs medžio produktai“ (toliau – **Pirkėjas**) vykdo Saulės fotoelektrinės įrangos (įskaitant montavimą) pirkimą (toliau – **Pirkimas arba Konkursas**).

Tiekėjas pateikė paklausimą dėl Konkurso sąlygų. Pirkėjas toliau pateikia Konkurso sąlygų reikalavimų paaiškinimus bei patikslinimus:

1. Klausimas.

Ar galite patikslinti, ar saulės elektrinės įrangos specifikacijos turi būti išverstos į lietuvių kalbą, ar tinka originalo kalba?

1. Atsakymas.

Įrangos pagrindiniai parametrai turi būti išversti į lietuvių kalbą.

2. Klausimas.

Techninėje specifikacijoje rekomenduojame nenaudoti šių parametru:

2.7.2. punktas „Modulio celių skaičius“;

2.7.3. punktas „Modulio galia ne mažesnė nei W_p “;

2.7.4. punktas „Išmatuotas užpildo faktorius (fill factor)“;

2.7.5. punktas „Max. Sistemos įtampa, V“;

2.7.15. punktas „Celės kontaktų skaičius (bussbars)“.

2. Atsakymas

2.7.2. punktas „Modulio celių skaičius“ buvo panaikintas 2017 m. spalio 19 d.

2.7.3 punktas „Modulio galia ne mažesnė nei W_p “ panaikinamas.

2.7.4. punktas „Išmatuotas užpildo faktorius (fill factor)“ panaikinamas.

2.7.5. punktas „Max. Sistemos įtampa, V“ nėra panaikinamas, kadangi pagal Pirkėjo elektros energijos poreikius šiuo konkrečiu atveju nėra sistemų virš 1000 V poreikio. Visos sistemos skirstomos: iki 1000 V ir virš 1000 V. Sistemoms virš 1000 V reikalinga specifinė specialistų kvalifikacija, atestatai ir leidimai. Pirkėjo energetikas taip pat yra atestuotas darbui su sistemomis iki 1000 V, todėl įdiegus sistemą virš 1000 V, Pirkėjas neturėtų pajėgumų ją prižiūrėti ir naudotis.

2.7.15. punktas „Celės kontaktų skaičius (bussbars)“ nėra naikinamas, kadangi didesnis celės kontaktų skaičius lemia mažesnę elektros srovės kelią, dėl ko sumažėja vidiniai nuostoliai ir padidėja celės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“

Juridinių asmenų registras, Įmonės kodas 183127592, PVM mokėtojo kodas LT831275917, Antakalnio II km., Ukmergės raj. sav., 20101-LT, tel. a/s LT877400049198523810 AB Danske bankas, swift kodas SMPOLT22, www.ump.lt
(8340) 636 20, faks. (8340) 637 85

patikimumas mikroįtrūkimams dėl sumažėjusių vidinių apkrovų. Didesnis celės kontaktų skaičius pagerina šešėlio toleranciją ir sumažina praradimus, esant daliniam šešėliui, pvz. susikaupus nešvarumams modulio kampuose. Siekiant didesnio efektyvumo visi fotomodulių gamintojai nuolat kryptingai dirba didindami celės kontaktų skaičių. Pirmi moduliai buvo gaminami su dviem celių kontaktais, tačiau pastebėjus ženklų efektyvumo ir patikimumo pagerėjimą didinant kontaktų skaičių, dauguma gamintojų jau persiorientavo į 4-5 bussbarų celes. Celės kontaktų skaičiaus didinimas yra vyraujanti našumo gerinimo technologija, laikomas perspektyviausiu, siekiant padidinti modulio efektyvumą, o svarbiausia, ne tik nepakelti modulio savikainos, bet ją ir sumažinti.

3. Klausimas

Vadovaujantis PAFT 460.2 papunkčiu, nustatančiu, kad „Apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmeti, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto. Šiuo atveju tiekėjams būtina nurodyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.“ Atkreipiame dėmesį, kad techninėje specifikacijoje paliekant 2.7.1 punktą „Fotovoltinių modulių sandara: silicio kristalų“, būtina jį patikslinti pagal aukščiau minėtą pastabą.

3. Atsakymas

Patiksliname Techninės specifikacijos 2.7.1. p. Sandara: Silicio kristalų ar lygiavertė.

4. Klausimas.

Atsižvelgiant į 2017 m. spalio 16 d. el. laiške nurodytą pastabą dėl konkurso sąlygų 57 punkte esančio Kriterijaus (T1), atkreipiame dėmesį, kad pasiūlymus vertinant pagal ekonominio naudingumo kriterijų, pirkimo dokumentuose turi būti aprašyti vertinimo kriterijai susiję su pirkimo objektu (turintys tiesioginės įtakos pirkimo objektui). Nerekomenduojama pasiūlymus vertinti pagal kriterijus, susijusius su tiekėjų kvalifikacija.

4. Atsakymas.

Pirkėjas pateikė paaiškinimą dėl Kriterijaus T1 2017 m. spalio 19 d. paaiškinime. Papildomai nurodyta, jog Pirkėjas, net vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis (<http://vpt.lrv.lt/lt/konsultacine-medziaga/perkanciosioms-organizacijoms/vpi/geroji-praktika>), nėra draudžiama vertinti Tiekėjo specialistų patirtį, kuri turi įtakos tinkamam sutarties įvykdymui, kaip suteikiantį papildomą ekonominį naudingumą, todėl Kriterijus T1 nekeičiamas.

5. Klausimas

Rekomenduojame pakoreguoti 66 punktą, kad „Kriterijaus (T5) balai apskaiciuojami, vertinamų Tiekėjo pasiūlytų sprendinių balų ir didžiausią už Tiekėjo pasiūlytus sprendinius santykį, padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (Y5)“.

Atsižvelgiant į tai, kad Kriterijaus (T5) balai suteikiami ne pagal formulę, o ekspertinio vertinimo būdu (komisijos nariams skiriant balus nuo 0 iki 100), rekomenduojame nurodyti intervalais, kokiais atvejais (už kokius siūlomo sprendinio charakteristikas bus skiriami tam tikri balai (pvz. kada skiriamas balas 0-20 intervale, 21-40 ir pan.). Pagal pateiktą vertinimo metodiką taip pat nėra visiškai aišku, kokį vertinimo svorį

turi kiekvienas iš 66.1 – 66.5 punktuose nurodytas kriterijus. Taip pat primename, kad skiriant balus turėtų būti pildoma ekspertinio vertinimo anketa, kurioje komisijos narys (ar paskirtas ekspertas) skirdamas balus turėtų nurodyti tokio sprendimo motyvus ir argumentus.

5. Atsakymas.

Toks reikalavimas yra nustatytas Konkurso sąlygų 65 p.

T5 vertinamas ekspertiniu būdu komisijos narių. Komisija tiekėjų pasiūlymus vertina pagal patvirtintą vertinimo metodiką (vidinis dokumentas). Konkurso sąlygų 66.1 – 66.5 punktuose nurodyti duomenys, kurie turės įtaką pasiūlymo vertinimui, t.y. parametro vertinimo aprašymas. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas, nėra nurodyta, kad Konkurso sąlygose būtų nurodyti kiekvieno duomens (parametro vertinimo aprašymo) lyginamieji svoriai. Kiekvienas komisijos narys atskirai vertins pasiūlymus pateikusių tiekėjo pateiktus duomenis bei pagal patirtį, nustatytą metodiką, vidinį įsitikimą įvertins sprendinių pagrįstumą ir priimtinumą. Taip pat Pirkėjas įvertins pasiūlymus palyginamuoju būdu, t.y. vertinamo pasiūlymo ir geriausio pasiūlymo balus.

6. Klausimas.

Konkurso sąlygų priedo Nr. 3 „Saulės fotoelektrinės įrangos (įskaitant montavimą) pirkimo pardavimo sutartis“ projekto 18.3.3 punkte nurodyta, kad darbų pakeitimai gali apimti darbų vykdymo grafiko terminų pakeitimą/ pratęsimą. Atsižvelgiant į tai, kad konkurso sąlygose numatytas ekonominio naudingumo kriterijus „Darbų vykdymo terminas (T7)“ pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymo terminai negali būti keičiami.

6. Atsakymas.

Sutarties 18.3.3. p. panaikinamas.

7. Klausimas.

Rekomenduojame konkurso sąlygų priede Nr. 3 „Saulės fotoelektrinės įrangos (įskaitant montavimą) pirkimo – pardavimo sutartis“ projekte nusimatyti delspinigių skaičiavimą už pirkimo pardavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų vėlavimą.

7. Atsakymas.

Sutarties 7.5 p. nurodyti delspinigiai už Pirkėjo pareigų nesilaikymą. Sutarties 13.3 p., 16.8 p. numatyti delspinigiai už Tiekėjo pareigų nesilaikymą. Sutarties 9.2.4 p., 17 skyriuje bei 23 skyriuje yra numatyta šalių atsakomybė bei Pirkėjo teisė pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu. Papildomos nuostatos neįtvirtinamos.

Pirkėjas, atsižvelgdamas į Konkurso sąlygų paaiškinimų kiekį bei pasiūlymų pateikimo terminą, nusprendžia nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2017 m. lapkričio 24 dienos 13:00 val.

Pagarbiai

Direktorius

Vygantas Dabužinskas